



- 1、本次机房设备区域均铺设抗静电地板，架设高度为600mm。
- 2、地板铺设前需对地面做防尘、保温处理；
- 3、电池间及配电区地面环氧树脂防尘；
- 4、其余工作区域敷设800*800地砖

主 管	陶思伟	校 对	争 丹	江苏时代智慧信息工程设计有限公司 设计证书编号: A232060329	
设计负责人	赵国海	审 核	袁 红		
设 计	陆 莹	出图日期	2024.01	图纸名称	淮阴区公安局一楼数据中心地面平面图
图纸编号	DC-013				