

1

2

3

4

A

A

B

B

C

C

人行道路面标高以±0.00计

≥700

500(H)

250(a)

150(c)

100

100

300(b)

250(a)

250(a)

100

1000(L)

回填土

警示带

C20混凝土

管枕

φ200MPP电缆管

C15混凝土底板

原土夯实

说明:

- 1.现浇型盖板要求混凝土振捣密实,脱模后表面平整,不允许出现露筋及蜂窝。
- 2.电缆管道敷设每50m设检查井,排管每2m安装管枕,每20m安装电缆标示桩(牌),电缆井内每管安装喇叭口及封堵。

此图未加盖句容市新源电业发展有限公司出图专用章无效

 句容市新源电业发展有限公司				10kV句容市宝华镇人民政府(宝华新城实验幼儿园)配电工程 (工单编号: 3225070900092724)		施工图	设计阶段
				设计说明			
审定		专业负责人					
审核	刘泽	校核	许成礼				
项目负责人	暨朝辉	设计	暨朝辉				
比例		日期		图号			

1

2

3

4