



地下室配电间配电箱系统图

注:1.30mA漏电流关断时间不大于0.1S
 2.漏电流关断时间应符合规范要求。

镇江市 市级机关物业管理中心 装饰设计室 地址:南徐路68号新行政中心 电话:13952871807	建设单位 CLIENT	镇江市人力资源和社会保障局	设计制作	曾峰峰	纸型	A3
	项目名称 PROJECT	办公大楼	设计号		比例	1:200
	日期		图名	配电箱系统图	册号	电(社) 05
	阶段	施工				