



- 注: 1、本工程安装室外消防栓14只, 学校内PE200、PE160主管道顶管1510米。  
 2、安装PE200\*1.6管1338米, PE160\*1.6管240米, PE110\*1.0管2298米。  
 3、DN100法兰表2套(食堂), DN50法兰表3套(食堂)。  
 4、在河西岸安装180m<sup>3</sup>箱式泵站1套(供宿舍区、食堂)。  
 5、每栋宿舍楼内改造卫生间156套, 每套安装DN25闸阀1只, DN15三角阀2只, PPR20管5米, 50cm长软管2根(共16栋), 其中1栋安装C卡智能水表156只, 楼顶PPR63环网管道需要更换。

<b>竣工图</b>	
设计单位	审核人
项目负责人	编制人
技术负责人	校对
项目经理	日期
总 监	现场负责人