

| 大洲设计咨询集团有限公司 |                                                                                     |                  |                                                                                              | 建设单位 | 苏州太湖城市投资发展有限公司 |      |       |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------|-------|--|
| 设 备 材 料 表    |                                                                                     |                  |                                                                                              | 工程名称 | 水桥花园三期一区地下车库   |      |       |  |
| 共 2 页        |                                                                                     | 第 1 页            |                                                                                              | 设计编号 |                | 图纸编号 | 暖施-01 |  |
| 序号           | 图 例                                                                                 | 名称               | 型号规格                                                                                         | 单位   | 数 量            | 安装高度 | 备 注   |  |
| 1            |    | 绝热型(Ⅲ)扁通式双管      | 0°无坡<br>HTFC(DT)A-III-NO.25(PY1-2;4-2)<br>Q=32960CMH,N=18.5KW,P=715Pa<br>单管重量:540Kg Ws=0.248 | 个    | 2              | 顶面   | 绝热型   |  |
| 2            |                                                                                     |                  |                                                                                              |      |                |      |       |  |
| 3            |                                                                                     | 绝热型(Ⅲ)扁通式双管      | 0°无坡<br>HTFC(DT)A-III-NO.28(PY3-1)                                                           | 个    | 1              | 顶面   | 绝热型   |  |
| 4            |                                                                                     |                  | Q=37000CMH,N=18.5KW,P=615Pa<br>单管重量:540Kg Ws=0.213                                           |      |                |      |       |  |
| 5            |                                                                                     | 绝热型(Ⅲ)扁通式双管      | 0°无坡<br>HTFC(DT)A-III-NO.25(PY3-2)                                                           | 个    | 1              | 顶面   | 绝热型   |  |
| 6            |                                                                                     |                  | Q=28518CMH,N=18.5KW,P=655Pa<br>单管重量:540Kg Ws=0.227                                           |      |                |      |       |  |
| 7            |                                                                                     | 绝热型(Ⅲ)扁通式双管      | 0°无坡<br>HTFC(DT)A-I-NO.25(PY4-1)                                                             | 个    | 1              | 顶面   | 绝热型   |  |
| 8            |                                                                                     |                  | Q=27650CMH,N=18.5KW,P=715Pa<br>单管重量:540Kg Ws=0.248                                           |      |                |      |       |  |
| 9            |                                                                                     | 绝热型(Ⅲ)扁通式双管      | 0°无坡<br>HTFC(DT)A-III-NO.28(PY5-1)                                                           | 个    | 1              | 顶面   | 绝热型   |  |
| 10           |                                                                                     |                  | Q=34600CMH,N=18.5KW,P=687Pa<br>单管重量:540Kg Ws=0.239                                           |      |                |      |       |  |
| 11           |                                                                                     | 绝热型(Ⅲ)扁通式双管      | 0°无坡<br>HTFC(DT)A-III-NO.28(PY5-2)                                                           | 个    | 1              | 顶面   | 绝热型   |  |
| 12           |                                                                                     |                  | Q=37590CMH,N=18.5KW,P=673Pa<br>单管重量:540Kg Ws=0.234                                           |      |                |      |       |  |
| 13           |                                                                                     | 绝热型(Ⅲ)扁通式双管      | 0°无坡<br>HTFC(DT)A-III-NO.25(PY1-1;6-1)                                                       | 个    | 2              | 顶面   | 绝热型   |  |
| 14           |                                                                                     |                  | Q=25500CMH,N=15.0KW,P=675Pa<br>单管重量:445Kg Ws=0.234                                           |      |                |      |       |  |
| 15           |                                                                                     | 绝热型(Ⅲ)扁通式双管      | 0°无坡<br>HTFC(DT)A-III-NO.25(PY6-2)                                                           | 个    | 1              | 顶面   | 绝热型   |  |
| 16           |                                                                                     |                  | Q=21280CMH,N=15.0KW,P=675Pa<br>单管重量:445Kg Ws=0.234                                           |      |                |      |       |  |
| 17           |                                                                                     | 绝热型(Ⅲ)扁通式双管      | 0°无坡<br>HTFC(DT)A-III-NO.28(PY7-1;7-2)                                                       | 个    | 2              | 顶面   | 绝热型   |  |
| 18           |                                                                                     |                  | Q=40690CMH,N=22.0KW,P=710Pa<br>单管重量:670Kg Ws=0.247                                           |      |                |      |       |  |
| 19           |                                                                                     | 绝热型(Ⅲ)扁通式双管      | 0°无坡<br>HTFC(DT)A-III-NO.28(PY8-1;8-2;9-1;9-2)                                               | 个    | 4              | 顶面   | 绝热型   |  |
| 20           |                                                                                     |                  | Q=37600CMH,N=18.5KW,P=715Pa<br>单管重量:670Kg Ws=0.248                                           |      |                |      |       |  |
| 21           |                                                                                     | 绝热型(Ⅲ)扁通式双管      | 0°无坡<br>HTFC(DT)A-III-NO.25(PY10-1)                                                          | 个    | 1              | 顶面   | 绝热型   |  |
| 22           |                                                                                     |                  | Q=30050CMH,N=18.5KW,P=715Pa<br>单管重量:445Kg Ws=0.248                                           |      |                |      |       |  |
| 23           |                                                                                     | 绝热型(Ⅲ)扁通式双管      | 0°无坡<br>HTFC(DT)A-III-NO.28(PY10-2)                                                          | 个    | 1              | 顶面   | 绝热型   |  |
| 24           |                                                                                     |                  | Q=37600CMH,N=18.5KW,P=685Pa<br>单管重量:670Kg Ws=0.238                                           |      |                |      |       |  |
| 25           |                                                                                     | 绝热型(Ⅲ)扁通式双管      | 0°无坡<br>HTFC(DT)A-III-NO.28(PY11-1;11-2)                                                     | 个    | 2              | 顶面   | 绝热型   |  |
| 26           |                                                                                     |                  | Q=39246CMH,N=22.0KW,P=725Pa<br>单管重量:670Kg Ws=0.252                                           |      |                |      |       |  |
| 27           |  | XBDZ-2.5型立式单级消防泵 | 配70°离心泵,大流量<br>Q=400CMH,N=0.01KW,P=57Pa                                                      | 个    | 9              | 顶面   | 卧式单级泵 |  |
| 28           |                                                                                     | XBDZ-2.5型立式单级消防泵 | 配70°离心泵,大流量<br>Q=600CMH,N=0.04KW,P=58Pa                                                      | 个    | 1              | 顶面   | 卧式单级泵 |  |
| 29           |                                                                                     | XBDZ-3.2型立式单级消防泵 | 配70°离心泵,大流量<br>Q=2250CMH,N=0.09KW,P=68Pa                                                     | 个    | 2              | 顶面   | 卧式单级泵 |  |
| 30           |                                                                                     | XBDZ-3.2型立式单级消防泵 | 配70°离心泵,大流量<br>Q=3370CMH,N=0.12KW,P=76Pa                                                     | 个    | 2              | 顶面   | 卧式单级泵 |  |

设计:

何强

校对:

陈书明

| 大洲设计咨询集团有限公司 |                                                                                       |           |                  | 建设单位 | 苏州太湖城市投资发展有限公司 |      |         |  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|------|---------|--|
| 设 备 材 料 表    |                                                                                       |           |                  | 工程名称 | 水桥花园三期一区地下车库   |      |         |  |
| 共 2 页        |                                                                                       | 第 2 页     |                  | 设计编号 |                | 图纸编号 | 暖施-01   |  |
| 序号           | 图 例                                                                                   | 名称        | 型号规格             | 单位   | 数 量            | 安装高度 | 备 注     |  |
| 1            |    | 绝热单层中夹口   | 400x200          | 片    | 9              | 顶面   | 配70°离心泵 |  |
| 2            |                                                                                       | 绝热单层中夹口   | 500x300          | 片    | 1              | 顶面   | 配70°离心泵 |  |
| 3            |                                                                                       | 绝热单层中夹口   | 800x400          | 片    | 1              | 顶面   | 配70°离心泵 |  |
| 4            |                                                                                       | 绝热单层中夹口   | 1000x500         | 片    | 1              | 顶面   | 配70°离心泵 |  |
| 5            |                                                                                       | 绝热单层中夹口   | 1200x500         | 片    | 1              | 顶面   | 配70°离心泵 |  |
| 6            |    | 绝热大宽280°C | 1600xx320        | 片    | 1              | 顶面   |         |  |
| 7            |                                                                                       | 绝热大宽280°C | 1800xx320        | 片    | 2              | 顶面   |         |  |
| 8            |                                                                                       | 绝热大宽280°C | 2000xx320        | 片    | 5              | 顶面   |         |  |
| 9            |                                                                                       | 绝热大宽280°C | 2200xx320        | 片    | 12             | 顶面   |         |  |
| 10           |    | 上封板       | 1000xx600        | 片    | 4              | 顶面   |         |  |
| 11           |                                                                                       | 上封板       | 1000xx800        | 片    | 10             | 顶面   |         |  |
| 12           |                                                                                       | 上封板       | 1200xx800        | 片    | 6              | 顶面   |         |  |
| 13           |    | 绝热单层中夹口   | 1000x250         | 片    | 36             | 顶面   | 绝热型材料   |  |
| 14           |                                                                                       | 绝热单层中夹口   | 1200x250         | 片    | 119            | 顶面   | 绝热型材料   |  |
| 15           |    | 绝热大宽绝热器   | 1600xx320 L=1.5m | 片    | 1              | 顶面   |         |  |
| 16           |                                                                                       | 绝热大宽绝热器   | 1800xx320 L=1.5m | 片    | 2              | 顶面   |         |  |
| 17           |                                                                                       | 绝热大宽绝热器   | 2000xx320 L=1.5m | 片    | 5              | 顶面   |         |  |
| 18           |                                                                                       | 绝热大宽绝热器   | 2200xx320 L=1.5m | 片    | 12             | 顶面   |         |  |
| 19           |  | 绝热绝热罩     | IU1000-22.0      | 片    | 4              | 顶面   |         |  |
| 20           |                                                                                       | 绝热绝热罩     | IU1000-18.5      | 片    | 13             | 顶面   |         |  |
| 21           |                                                                                       | 绝热绝热罩     | IU1000-15.0      | 片    | 3              | 顶面   |         |  |
| 22           |                                                                                       |           |                  |      |                |      |         |  |
| 23           |                                                                                       |           |                  |      |                |      |         |  |
| 24           |                                                                                       |           |                  |      |                |      |         |  |
| 25           |                                                                                       |           |                  |      |                |      |         |  |
| 26           |                                                                                       |           |                  |      |                |      |         |  |
| 27           |                                                                                       |           |                  |      |                |      |         |  |
| 28           |                                                                                       |           |                  |      |                |      |         |  |
| 29           |                                                                                       |           |                  |      |                |      |         |  |
| 30           |                                                                                       |           |                  |      |                |      |         |  |
| 31           |                                                                                       |           |                  |      |                |      |         |  |
| 32           |                                                                                       |           |                  |      |                |      |         |  |
| 33           |                                                                                       |           |                  |      |                |      |         |  |
| 34           |                                                                                       |           |                  |      |                |      |         |  |
| 35           |                                                                                       |           |                  |      |                |      |         |  |
| 36           |                                                                                       |           |                  |      |                |      |         |  |
| 37           |                                                                                       |           |                  |      |                |      |         |  |
| 38           |                                                                                       |           |                  |      |                |      |         |  |

设计:

何强

校对:

陈书明

|             |     |     |
|-------------|-----|-----|
| 项目二维码       |     |     |
| (无二维码图纸无效)  |     |     |
| 项目编号        |     |     |
| 会<br>签<br>栏 | 专 业 | 签 名 |
|             | 建 筑 |     |
|             | 结 构 |     |
|             | 给排水 |     |
|             | 电 气 |     |
|             | 暖 通 |     |

设计单位



大洲设计咨询集团有限公司

证书编号: A232006431

资质业务范围

建筑行业(建筑工程、人防工程)  
风景园林工程设计专项  
市政行业、水利工程  
公路行业(公路)  
电力行业(送电工程、变电工程)

建设单位

苏州太湖城市投资发展有限公司

|       |          |     |
|-------|----------|-----|
| 项目名称  | 水桥花园三期一区 |     |
| 子项名称  | 地下车库     |     |
|       | 姓 名      | 签 名 |
| 审 核   | 寿海明      | 寿海明 |
| 项目负责人 | 罗邓兵      | 罗邓兵 |
| 专业负责人 | 卜红兵      | 卜红兵 |
| 校 对   | 曹致明      | 曹致明 |
| 设 计   | 卜红兵      | 卜红兵 |
| 绘 图   | 卜红兵      | 卜红兵 |

|         |        |
|---------|--------|
| 图 纸 名 称 | 设备表    |
| 专 业     | 暖 通    |
| 图 号     | 暖施-01  |
| 日 期     | 2015.5 |

执业专用章

(按规定加盖)

出图专用章

本图须加盖出图签章,否则一律无效