



消防、生活水泵房平面大样图 (一) 1:50

说明: 1、本图仅修改云线内消防及喷淋管道部分, 原有管道增设减压阀组及新增高压管道接三期四期的高层建筑使用, 其余未修改。
 2、修改部分的管道室内区域采用镀锌钢管, 沟槽连接, 室外区域采用热浸镀锌钢管网架架架管 (详见室外管线说明)。
 3、室外部分折改的管道及阀门根据现场实际情况安装, 尽量于板底架架管底敷设。

工程名称	无锡市疾病预防控制中心
工程地点	无锡市梁溪区太湖新城
设计阶段	施工图设计
设计日期	2023.05
设计比例	1:50
图号	00

设计人	朱明宇
审核人	朱明宇
项目负责人	朱明宇
专业负责人	朱明宇

<p>无锡市建筑设计研究院有限公司</p> <p>WUXI ARCHITECTURAL DESIGN</p> <p>AND RESEARCH INSTITUTE CO., LTD.</p> <p>无锡市太湖新城梁溪区太湖新城</p> <p>电话: 21010000</p> <p>网址: www.wxadi.com</p>	<p>无锡市建筑设计研究院有限公司</p> <p>WUXI ARCHITECTURAL DESIGN</p> <p>AND RESEARCH INSTITUTE CO., LTD.</p> <p>无锡市太湖新城梁溪区太湖新城</p> <p>电话: 21010000</p> <p>网址: www.wxadi.com</p>
---	---