




地下车库A区平时通风(排烟)平面图
1:150

说明: 1. 图中标高均为管中离地高度, 除特殊说明外, 所有管道变位采取上吊架安装的方式;
2. 阴影部分区域见上部建筑设计院通风要求及说明。

设备及材料表				
序号	名称	规格及型号	单位	数量
1	单层百叶排风口	700x200 (圆)	个	60
2	防火排风口	300x200 防+耐 70℃	个	1
3	排风机	SWF-1 柜机号 31 功率: 0.35kW r=1300rpm L=2000m³/h 静压: 150Pa	台	1
4	防火阀	2800 防+耐 70℃	个	1

项目二编码	
(无二编码时照此正印)	
项目编号	2013-2055
专业	签名
会 建 筑	
结 构	
给排水	
电 气	
暖 通	

设计单位



大洲设计咨询集团有限公司
Da Zhuo Design Consulting Group Co., Ltd.
用心设计, 做人做事
证书编号: 6210006431

项目负责人	建筑设计(建筑工程、人防工程)
项目负责人	风景园林工程设计专项
项目负责人	风景园林、水利行业
项目负责人	公路行业(公路)
项目负责人	电力行业(送电工程、变电工程)

建设单位 苏州太湖城市投资发展有限公司

项目名称 永桥花园二期地下人防工程

子项名称	姓名	姓名
审核	李海明	李海明
项目负责人	李海明	李海明
专业负责人	卜红兵	卜红兵
校 对	曹效明	曹效明
设 计	卜红兵	卜红兵
绘 图	卜红兵	卜红兵

图 纸 名称 地下室人防工程A区平时通风(排烟)平面图

专业 通 风

图 号 风施-06

日 期 2013.5

设计专用章

审核专用章

审核专用章

审核专用章

审核专用章