





设计单位			图 纸 目 录			
大洲设计咨询集团有限公司 DaZhou Design Consulting Group Co.Ltd			项目编号			
			阶段		专业	暖 通
			图号	暖施-00	日期	2015.5
建 设 单 位	苏州太湖城市投资发展有限公司			审 核	寿海明	
项 目 名 称	水桥花园二期三区			项目负责人	罗邓兵	
				专业负责人	卜红兵	
工 程 名 称	地下车库			校 对	曹致明	
				设 计	卜红兵	
	序号	图 号	图 纸 名 称	图 幅	备 注	
	01	暖施-00	图纸目录 设备表	A4		
	02	暖施-01	设计施工说明	A1		
	03	暖施-02	安装示意 抗震设计专篇	A1		
	04	暖施-03	A区地下汽车库层通风及防排烟平面图	A0+0.25		
	05	暖施-04	B区地下汽车库层通风及防排烟平面图	A0+0.5		
	06	暖施-05	C区地下汽车库层通风及防排烟平面图	A0+1		
	07	暖施-06	D区地下汽车库层通风及防排烟平面图	A0+1		
	08					
	09					
	10					
	11					
	12					
	13					
	14					
	15					
	16					
	17					
	18					
	19					

大洲设计咨询集团有限公司				建设单位	苏州太湖城市投资发展有限公司		
设备材料表				工程名称	水桥花园二期三区地下汽车库	图纸编号	暖施1/6
				设计编号	10008-42	安装高度	
序号	图 例	名 称	型号规格	单位	数 量	备 注	
1		柜式通风采防两用风机(PY-1-1;1-2,6-1)		台	3	见图	
2		HTFC(DT)-I No.28A Q=43850CMH,N=22.0KW,P=684Pa					
3		柜式通风采防两用风机(PY-2-1;2-2,3-2) (PY-4-1,4-2,5-1)		台	6	见图	
4		HTFC(DT)-I No.30A Q=44700CMH,N=22.0KW,P=680Pa					
5		柜式通风采防两用风机(PY-3-1,5-2)		台	2	见图	
6		HTFC(DT)-I No.30A Q=40690CMH,N=22.0KW,P=675Pa					
7		柜式通风采防两用风机(PY-6-2;7-1;7-2)		台	3	见图	
8		HTFC(DT)-I No.33A Q=45400CMH,N=22.0KW,P=675Pa					
9		柜式通风采防两用风机(PY-8-1,8-2,9-2) (PY-10-1,10-2)		台	5	见图	
10		HTFC(DT)-I No.30A Q=39110CMH,N=18.5KW,P=695Pa					
11		柜式通风采防两用风机(PY-9-1)		台	1	见图	
12		HTFC(DT)-I No.28A Q=36500CMH,N=18.5KW,P=685Pa					
13		BLB-15壁式排风机(火灾关闭)		台	10	见图	
14		Q=300CMH,P=350Pa,N=0.15Kw 配带防火阀百叶风口300x300					
15		BLB-35壁式排风机(火灾关闭)		台	1	见图	
16		Q=1000CMH,P=350Pa,N=0.25Kw 配带防火阀百叶风口300x300					
17		BLB-55壁式排风机(火灾关闭)		台	1	见图	
18		Q=2000CMH,P=350Pa,N=0.35Kw 配带防火阀百叶风口300x300					
19		带防火阀百叶补风口400x200 配防虫网		个	10	见图	
20		带防火阀百叶补风口300x300 配防虫网		个	1	见图	
21		带防火阀百叶补风口500x300 配防虫网		个	1	见图	
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

设计:

校对:

大洲设计咨询集团有限公司				建设单位	苏州太湖城市投资发展有限公司		
设备材料表				工程名称	水桥花园二期三区地下汽车库	图纸编号	暖施1/6
				设计编号	10008-47	安装高度	
序号	图 例	名 称	型号规格	单位	数 量	备 注	
1		排烟防火阀	2200×400	个	16	见图	常开 280℃关闭
2		排烟防火阀	2000×400	个	4	见图	常开 280℃关闭
3		防火阀	300×200	个	1	见图	常开 70℃关闭
4		止回阀	1200×800	个	14	见图	
5		排烟防火阀	1000×800	个	6	见图	
6		钢制百叶排烟口	1000×320	个	66	见图	自带调节阀
7		钢制百叶排烟口	1000×250	个	93	见图	自带调节阀
8		复合阻抗式管道消音器	2000×400 L=1.5M	个	4	见图	
9		复合阻抗式管道消音器	2200×400 L=1.5M	个	16	见图	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

设计:

校对: