

投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号：JSZC-320411001-CXZR-G2628-0010 项目名称：常州市新北区魏村街道
安家集镇沿街亮化项目 报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌 商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
1. 安家振兴路（安宁路——振兴桥）亮化								
1	轮廓灯	勤上光电	12W-3000K	3000K 24V, 12W, IP65	980	米	105.00	102900.00
2	开关电源控制器	创联	24-400W	220V, 输出 24V, 400W, 16.7A	59	只	260.00	15340.00
3	配电箱	展羽定制	500*400mm	机械寿命：15000次，接线能力：1-25，额定交流工作电压：230V，瞬动脱扣倍数：5-10Ln，额定冲击耐压：4KV，壳架电流：63A，额定电流：16A，极数：1，短路分断能力：6kA, 脱扣特性：C	9	套	4000.00	36000.00
4	铝线槽	久瑞	30*20mm	ZBK36002-89, ZP54	700	米	14.00	9800.00
5	PVC 管	江西可信	Φ 25	执行标准：JG3050-1998，抗压性能（1250N）：载荷 1min D≤25%，卸荷 1min D≤10%，耐热性能：D≤2.0，弯曲性能：低温（-5℃2h）及常温 无裂纹	750	米	8.00	6000.00
6	金属软管	京	Φ 25	内径：19.8±	250	米	9.00	2250.00

	管	生		0.35mm, 外径: 24.6±0.35mm, 塑 层厚度: 0.55± 0.08mm, 绝缘电 阻: 500MΩ				
7	金属软管	京生		内径: 11.8± 0.3mm, 外径: 15.8 ±0.3mm, 塑层厚 度: 0.35± 0.05mm, 绝缘电 阻: 500MΩ	500	米	7.00	3500.00
8	0.6/1KV 电力 电缆	三木	YJV-3*4	执行标准: GB/T12706.1-202 0 绝缘厚度: 不小 于 0.7-0.53mm, 耐火等级: 90℃, 导体电阻 20℃: 不大于 4.61Ω/km	846	米	17.00	14382.00
9	0.6/1KV 电力 电缆	三木	YJV-3*6	执行标准: GB/T12706.1-202 0 绝缘厚度: 不小 于 0.7-0.53mm, 耐火等级: 90℃, 导体电阻 20℃: 不大于 3.08Ω/km	630	米	23.00	14490.00
10	0.6/1KV 电力 电缆	三木	RVV-2*4	执行标准: GB/T12706.1-202 0 绝缘厚度: 不小 于 0.7-0.53mm, 耐火等级: 90℃, 导体电阻 20℃: 不大于 4.61Ω/km	616	米	12.00	7392.00
11	0.6/1KV 电线	三木	RVV-3*2.5	执行标准: GB/T12706.1-202 0 绝缘厚度: 不小 于 0.8-0.62mm, 耐火等级: 90℃, 导体电阻 20℃: 不大于 7.41Ω/km	150	米	9.80	1470.00
12	0.6/1KV 电力 电缆	三木	YJV-5*6	执行标准: GB/T12706.1-202 0 绝缘厚度: 不小 于 0.7-0.53mm, 耐火等级: 90℃,	340	米	35.00	11900.00

				导体电阻 20℃： 不大于 3.08 Ω /km				
2. 安家春江路（安宁路——北海西路）亮化								
1	轮廓灯	勤上光电	12W-3000K	3000K 24V, 12W, IP65	1108	米	105.00	116340.00
2	投光灯	勤上光电	15W-3000K	3000K 24V, 15W, IP65	6	套	373.00	2238.00
3	洗墙灯	勤上光电	18W-3000K	3000K 24V, 18W, IP65	170	米	150.00	25500.00
4	开关电源控制器	创联	24-400W	220V, 输出 24V, 400W, 16.7A	80	只	260.00	20800.00
5	配电箱	展羽定制	500*400mm	机械寿命：15000次，接线能力：1-25，额定交流工作电压：230V，瞬动脱扣倍数：5-10In，额定冲击耐压：4KV，壳架电流：63A，额定电流：16A，极数：1，短路分断能力：6kA，脱扣特性：C	12	套	4000.00	48000.00
6	铝线槽	久瑞	30*20mm	ZBK36002-89, ZP54	800	米	14.00	11200.00
7	PVC 管	江西可信	Φ 25	执行标准：JG3050-1998，抗压性能（1250N）：载荷 1min D≤25%，卸荷 1min D≤10%，耐热性能：D≤2.0，弯曲性能：低温（-5℃2h）及常温 无裂纹弯曲性能：低温（-5℃2h）及常温 无裂纹	900	米	8.00	7200.00

8	金属软管	京生	Φ 25	内径: 19.8±0.35mm, 外径: 24.6±0.35mm, 塑层厚度: 0.55±0.08mm, 绝缘电阻: 500MΩ	250	米	9.00	2250.00
9	金属软管	京生	Φ 16	内径: 14.8±0.3mm, 外径: 15.8±0.3mm, 塑层厚度: 0.55±0.05mm, 绝缘电阻: 500MΩ	500	米	7.00	3500.00
10	0.6/1KV 电力电缆	三木	YJV-3*4	执行标准: GB/T12706.1-2020 绝缘厚度: 不小于 0.7-0.53mm, 耐火等级: 90℃, 导体电阻 20℃: 不大于 4.61 Ω/km	765	米	17.00	13005.00
11	0.6/1KV 电力电缆	三木	YJV-3*6	执行标准: GB/T12706.1-2020 绝缘厚度: 不小于 0.7-0.53mm, 耐火等级: 90℃, 导体电阻 20℃: 不大于 3.08 Ω/km	305	米	23.00	7015.00
12	0.6/1KV 电力电缆	三木	RVV-2*4	执行标准: GB/T12706.1-2020 绝缘厚度: 不小于 0.7-0.53mm, 耐火等级: 90℃, 导体电阻 20℃: 不大于 4.61 Ω/km	870	米	12.00	10440.00
13	0.6/1KV 电线	三木	RVV-3*2.5	执行标准: GB/T12706.1-2020 绝缘厚度: 不小于 0.8-0.62mm, 耐火等级: 90℃, 导体电阻 20℃: 不大于 7.41 Ω/km	132	米	9.80	1293.60

3. 安家淮河路（安兴商贸广场——虎丘路）亮化								
1	轮廓灯	勤上光电	12W-3000K	3000K 24V, 12W, IP65	2098	米	105.00	220290.00
2	投光灯	勤上光电	15W-3000K	3000K 220V, 15W, IP65	40	套	373.00	14920.00
3	洗墙灯	勤上光电	18W-3000K	3000K 24V, 18W, IP65	180	米	150.00	27000.00
4	开关电源控制器	创联	24-400W	220V, 输出24V, 400W, 16. 7A	136	只	260.00	35360.00
5	配电箱	展羽定制	500*400mm	机械寿命：15000次，接线能力：1-25，额定交流工作电压：230V，瞬动脱扣倍数：5-10Ln，额定冲击耐压：4KV，壳架电流：63A，额定电流：16A，极数：1，短路分断能力：6kA，脱扣特性：C	13	套	4000.00	52000.00
6	铝线槽	久瑞	30*20mm	ZBK36002-89, ZP54	1050	米	14.00	14700.00
7	PVC 管	江西可信	Φ 25	执行标准：JG3050-1998，抗压性能（1250N）：载荷 1min D≤25%，卸荷 1min D≤10%，耐热性能：D≤2.0，弯曲性能：低温（-5℃2h）及常温 无裂纹	1200	米	8.00	9600.00
8	金属软管	京生	Φ 25	内径：19.8±0.35mm，外径：24.6±0.35mm，塑层厚度：0.55±0.08mm，绝缘电阻：500MΩ	300	米	9.00	2700.00

9	金属软管	京生	Φ 16	内径: 11.8±0.3mm, 外径: 15.8±0.3mm, 塑层厚度: 0.35±0.05mm, 绝缘电阻: 500MΩ	600	米	7.00	4200.00
10	0.6/1KV 电力电缆	三木	YJV-3*4	执行标准: GB/T12706.1-2020 绝缘厚度: 不小于 0.7-0.53mm, 耐火等级: 90℃, 导体电阻 20℃: 不大于 4.61 Ω /km	1340	米	17.00	22780.00
11	0.6/1KV 电力电缆	三木	YJV-3*6	执行标准: GB/T12706.1-2020 绝缘厚度: 不小于 0.7-0.53mm, 耐火等级: 90℃, 导体电阻 20℃: 不大于 3.08 Ω /km	770	米	23.00	17710.00
12	0.6/1KV 电力电缆	三木	RVV-2*4	执行标准: GB/T12706.1-2020 绝缘厚度: 不小于 0.7-0.53mm, 耐火等级: 90℃, 导体电阻 20℃: 不大于 4.61 Ω /km	1240	米	12.00	14880.00
13	0.6/1KV 电线	三木	RVV-3*2.5	执行标准: GB/T12706.1-2020 绝缘厚度: 不小于 0.8-0.62mm, 耐火等级: 90℃, 导体电阻 20℃: 不大于 7.41 Ω /km	200	米	9.80	1960.00
14	0.6/1KV 电力电缆	三木	YJV-5*6	执行标准: GB/T12706.1-2020 绝缘厚度: 不小于 0.7-0.53mm, 耐火等级: 90℃,	400	米	35.00	14000.00

				导体电阻 20℃： 不大于 3.08 Ω /km				
4. 安家南海路（青年广场）亮化								
1	轮廓灯	勤上光电	12W-3000K	3000K 24V, 12W, IP65	170	米	105.00	17850.00
2	投光灯	勤上光电	15W-3000K	3000K 24V, 15W, IP65	12	套	373.00	4476.00
3	洗墙灯	勤上光电	18W-3000K	3000K 24V, 18W, IP65	45	米	150.00	6750.00
4	开关电源控制器	创联	24-400W	220V, 输出 24V, 400W, 16.7A	18	只	260.00	4680.00
5	配电箱	展羽定制	500*400mm	机械寿命：15000次，接线能力：1-25，额定交流工作电压：230V，瞬动脱扣倍数：5-10In，额定冲击耐压：4KV，壳架电流：63A，额定电流：16A，极数：1，短路分断能力：6kA，脱扣特性：C	3	套	4000.00	12000.00
6	铝线槽	久瑞	30*20mm	ZBK36002-89, ZP54	500	米	14.00	7000.00
7	PVC 管	江西可信	Φ 25	执行标准：JG3050-1998，抗压性能（1250N）：载荷 1min D≤25%，卸荷 1min D≤10%，耐热性能：D≤2.0，弯曲性能：低温（-5℃2h）及常温 无裂纹	650	米	8.00	5200.00
8	金属软管	京生	Φ 25	内径：19.8±0.35mm，外径：24.6±0.35mm，塑层厚度：0.55±	100	米	9.00	900.00

				0.08mm，绝缘电阻：500MΩ				
9	金属软管	京生	Φ16	内径：11.8±0.3mm，外径：15.8±0.3mm，塑层厚度：0.55±0.05mm，绝缘电阻：500MΩ	200	米	7.00	1400.00
10	0.6/1KV 电力电缆	三木	YJV-3*4	执行标准：GB/T12706.1-2020 绝缘厚度：不小于 0.7-0.53mm，耐火等级：90℃，导体电阻 20℃：不大于 4.61 Ω /km	250	米	17.00	4250.00
11	0.6/1KV 电力电缆	三木	YJV-3*6	执行标准：GB/T12706.1-2020 绝缘厚度：不小于 0.7-0.53mm，耐火等级：90℃，导体电阻 20℃：不大于 3.08 Ω /km	200	米	23.00	4600.00
12	0.6/1KV 电力电缆	三木	RVV-2*4	执行标准：GB/T12706.1-2020 绝缘厚度：不小于 0.7-0.53mm，耐火等级：90℃，导体电阻 20℃：不大于 4.61 Ω /km	300	米	12.00	3600.00
13	0.6/1KV 电线	三木	RVV-3*2.5	执行标准：GB/T12706.1-2020 绝缘厚度：不小于 0.8-0.62mm，耐火等级：90℃，导体电阻 20℃：不大于 7.41 Ω /km	50	米	9.80	490.00
14	0.6/1KV 电力电缆	三木	YJV-5*6	执行标准：GB/T12706.1-2020 绝缘厚度：不小于 0.7-0.53mm，耐火等级：90℃，导体电阻 20℃：不大于 3.08 Ω /km	100	米	35.00	3500.00

5. 安家安宁路（春江路——加油站）亮化

1	轮廓灯	勤上光电	12W-3000K	3000K 24V, 12W, IP65	507	米	105.00	53235.00
2	投光灯	勤上光电	15W-3000K	3000K 220V, 15W, IP65	9	套	373.00	3357.00
3	开关电源控制器	创联	24-400W	220V, 输出 24V, 400W, 16.7A	33	只	260.00	8580.00
4	配电箱	展羽定制	500*400mm	机械寿命: 15000次, 接线能力: 1-25, 额定交流工作电压: 230V, 瞬动脱扣倍数: 5-10In, 额定冲击耐压: 4KV, 壳架电流: 63A, 额定电流: 16A, 极数: 1, 短路分断能力: 6kA, 脱扣特性: C	5	套	4000.00	20000.00
5	铝线槽	久瑞	30*20mm	ZBK36002-89, ZP54	450	米	14.00	6300.00
6	PVC管	江西可信	Φ25	执行标准: JG3050-1998, 抗压性能 (1250N): 载荷 1min $D \leq 25\%$, 卸荷 1min $D \leq 10\%$, 耐热性能: $D \leq 2.0$, 弯曲性能: 低温 (-5℃ 2h) 及常温 无裂纹	500	米	8.00	4000.00
7	金属软管	京生	Φ25	内径: 19.8 ± 0.35 mm, 外径: 24.6 ± 0.35 mm, 塑层厚度: 0.55 ± 0.08 mm, 绝缘电阻: 500MΩ	100	米	9.00	900.00
8	金属软管	京生	Φ16	内径: 11.8 ± 0.3 mm, 外径: 15.8 ± 0.3 mm, 塑层厚度: 0.35 ± 0.05 mm, 绝缘电	200	米	7.00	1400.00

				阻：500MΩ				
9	0.6/1KV 电力电缆	三木	YJV-3*4	执行标准：GB/T12706.1-2020 绝缘厚度：不小于 0.7-0.53mm，耐火等级：90℃，导体电阻 20℃：不大于 4.61Ω/km	335	米	17.00	5695.00
10	0.6/1KV 电力电缆	三木	YJV-3*6	执行标准：GB/T12706.1-2020 绝缘厚度：不小于 0.7-0.53mm，耐火等级：90℃，导体电阻 20℃：不大于 3.08Ω/km	213	米	23.00	4899.00
11	0.6/1KV 电力电缆	三木	RVV-2*4	执行标准：GB/T12706.1-2020 绝缘厚度：不小于 0.7-0.53mm，耐火等级：90℃，导体电阻 20℃：不大于 4.61Ω/km	150	米	12.00	1800.00
12	0.6/1KV 电线	三木	RVV-3*2.5	执行标准：GB/T12706.1-2020 绝缘厚度：不小于 0.8-0.62mm，耐火等级：90℃，导体电阻 20℃：不大于 7.41Ω/km	68	米	9.80	666.40
合 计								1133834.00

注：1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.本表行数可以按照项目分项情况增加。

3.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：江苏天禧电力与照明景观工程技术有限公司

日期：2026年8月17日

报价唯一性

本项目仅有一个确定投标报价，无选择性
或可调整报价





1 投标函

投标函

致：（采购人或采购代理机构）常州市新北区魏村街道办事处

我方参加你方就常州市新北区魏村街道安家集镇沿街亮化项目 JSZC-320411001-CZZR-G2026-0010（项目名称，项目编号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起 60 个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）： / 。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址无锡市滨湖区建筑西路 777 号 C5 幢 传真 0510-85059918

电话 0510-85059918 电子函件 2578612767@qq.com

投标人名称（加盖公章）江苏天禧电力与照明景观工程技术有限公司

日期：2026 年 8 月 17 日



2 法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

单位名称:江苏天禧电力与照明景观工程技术有限公司

地址:无锡市滨湖区建筑西路 777 号 C5 幢

姓名:施宪东 性别:男 年龄: 54 职务:总经理

系(投标人名称)江苏天禧电力与照明景观工程技术有限公司

的法定代表人。为参与(项目名称)常州市新北区魏村街道安家集镇沿街亮化项目的政府采购活动,签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附:法定代表人有效期内的身份证正反面电子件。



投标人: (加盖公章) 江苏天禧电力与照明景观工程技术有限公司

法定代表人签字或签章或印鉴:

日期: 2026 年 8 月 17 日



施宪东

3 政府采购供应商信用承诺书

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中，自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：江苏天禧电力与照明景观工程技术有限公司

日期：2026年8月17日



投标完整性

本投标人针对本项目进行整体投标，未将本项目采购内容进行拆开投标，投标内容完整覆盖招标文件规定的全部采购范围及技术要求。



投标有效期

自提交投标文件的截止之日起算 60 日历天。



签署、加盖公章

按招标文件要求签署、加盖公章。



一、资格证明文件

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州中瑞工程造价咨询有限公司

（采购人名称）常州市新北区魏村街道办事处

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为无锡市滨湖区建筑西路 777 号 C5 幢，全称为江苏天禧电力与照明景观工程技术有限公司，统一社会信用代码为9132021174314518X9，法定代表人（单位负责人）为施宪东，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：登高车、发电机、检测仪表等各类设备

主要专业技术能力有实用新型专利 高新技术企业 综合人员、设备、工艺、管控、项目经验、售后保障六大维度，我司完全具备承担本招标项目所需全部专业技术能力，能够严格响应招标文件所有技术条款，高标准、高质量按期完成本项目全部工作内容。

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。

（投标人如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：无锡市天宇照明安装工程有限公司

2、我单位直接控股的其他单位如下：无

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：无

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

- 1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
- 2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
- 3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人（加盖公章）江苏天禧电力与照明
景观工程技术有限公司

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：2026年8月17日

施志勇



说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

中小企业声明函格式（实质性格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加常州中瑞工程造价咨询有限公司组织的（采购单位名称①常州市新北区魏村街道办事处）采购编号为②JSZC-320411001-CZZR-G2026-0010，（项目名称③）常州市新北区魏村街道安家集镇沿街亮化项目（分包号：④采购包1）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定，相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称⑤灯具轮廓灯、投光灯、洗墙灯），属于（采购文件中明确的所属行业⑥工业）行业；制造商为（企业名称⑦东莞勤上光电股份有限公司），从业人员⑧883人，营业收入为⑨37841.88万元，资产总额为⑩257300万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）⑪中型企业；

2.（标的名称⑤配电箱），属于（采购文件中明确的所属行业⑥工业）行业；制造商为（企业名称⑦无锡展羽电气设备有限公司），从业人员⑧5人，营业收入为⑨200万元，资产总额为⑩300万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）⑪微型企业。

3.（标的名称⑤开关电源），属于（采购文件中明确的所属行业⑥工业）行业；制造商为（企业名称⑦常州市创联电源科技股份有限公司），从业人员⑧540人，营业收入为⑨50000万元，资产总额为⑩30000万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）⑪中型企业。

4.（标的名称⑤铝线槽），属于（采购文件中明确的所属行业⑥工业）行业；制造商为（企业名称⑦江阴市久瑞金属制品有限公司），从业人员⑧4人，营业收入为⑨200万元，资产总额为⑩400万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）⑪微型企业。

5.（标的名称⑤PVC管），属于（采购文件中明确的所属行业⑥工业）行业；制造商

为（企业名称⑦江西可信建材科技有限公司），从业人员⑧19人，营业收入为⑨3000万元，资产总额为⑩2000万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）⑪微型企业。

6. （标的名称⑤金属软管），属于（采购文件中明确的所属行业⑥工业）行业；制造商为（企业名称⑦江苏京生管业有限公司），从业人员⑧430人，营业收入为⑨20000万元，资产总额为⑩15000万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）⑪中型企业。

7. （标的名称⑤电线电缆），属于（采购文件中明确的所属行业⑥工业）行业；制造商为（企业名称⑦江苏三木电缆有限公司），从业人员⑧26人，营业收入为⑨36600万元，资产总额为⑩10000万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）⑪小型企业。

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖 CA 电子公章）：⑫江苏天禧电力与照明景观工程技术有限公司

日期：2026 年 8 月 17 日

残疾人福利性单位声明函格式（实质性格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

☒ 不属于符合条件的残疾人福利性单位。

☐ 属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：江苏天福电力与照明景观工程技术有限公司

日期：2026年8月17日

关于符合本国产品标准的声明函（实质性格式）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1）轮廓灯 12W-3000K¹，生产厂为（厂名）东莞勤上光电股份有限公司²，厂址为（生产厂址）广东省东莞市常平镇横江厦工业四路3号。~~（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）³。（产品名称1）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）⁵在中国境内完成。~~

2. （产品名称2）投光灯 15W-3000K¹，生产厂为（厂名）东莞勤上光电股份有限公司²，厂址为（生产厂址）广东省东莞市常平镇横江厦工业四路3号。~~（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）³。（产品名称1）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）⁵在中国境内完成。~~

3. （产品名称3）洗墙灯 18W-3000K，生产厂为（厂名）东莞勤上光电股份有限公司，厂址为（生产厂址）广东省东莞市常平镇横江厦工业四路3号。~~（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）³。（产品名称1）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）⁵在中国境内完成。~~

4. （产品名称4）配电箱，生产厂为（厂名）无锡展羽电气设备有限公司，厂址为（生产厂址）江苏省无锡市新吴区金城东路299号五洲国际工业博览城12栋107号。~~（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）³。（产品名称1）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）⁵在中国境内完成。~~

5. （产品名称5）开关电源 24V,400W，生产厂为（厂名）常州市创联电源科技股份有限公司，厂址为（生产厂址）江苏省常州市钟楼区棕榈路88号（钟楼经济开发区）。~~（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）³。（产品名称1）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）⁵在中国境内完成。~~

6. （产品名称6）铝线槽 30*20mm，生产厂为（厂名）江阴市久瑞金属制品有限公司，厂址为（生产厂址）江阴市徐霞客镇璜塘工业园区凤凰路28号。~~（产品名称1）的~~

中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。 (产品名称1)的 (关键组件)⁴在
中国境内生产。 (产品名称1)的 (关键工序)⁵在中国境内完成。

7. (产品名称7) PVC管 $\Phi 25$ ，生产厂为 (厂名) 江西可信建材科技有限公司，厂
址为 (生产厂址) 江西省宜春市奉新县工业园区天工大道 1388 号。 (产品名称1) 的
中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。 (产品名称1)的 (关键组件)⁴在
中国境内生产。 (产品名称1)的 (关键工序)⁵在中国境内完成。

8. (产品名称8) 金属软管 $\Phi 25$ ，生产厂为 (厂名) 江苏京生管业有限公司，厂址
为 (生产厂址) 江苏省泰州市兴化市张郭镇蒋庄(蒋庄工业园区)。 (产品名称
1) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。 (产品名称1)的 (关键组件)
⁴在中国境内生产。 (产品名称1)的 (关键工序)⁵在中国境内完成。

9. (产品名称9) 金属软管 $\Phi 16$ ，生产厂为 (厂名) 江苏京生管业有限公司，厂址
为 (生产厂址) 江苏省泰州市兴化市张郭镇蒋庄(蒋庄工业园区)。 (产品名称
1) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。 (产品名称1)的 (关键组件)
⁴在中国境内生产。 (产品名称1)的 (关键工序)⁵在中国境内完成。

10. (产品名称10) 电线电缆 YJV-3*4，生产厂为 (厂名) 江苏三木电缆有限公司，
厂址为 (生产厂址) 江苏省无锡市宜兴市官林镇宜金公路 19 号。 (产品名称1) 的
中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。 (产品名称1)的 (关键组件)⁴在
中国境内生产。 (产品名称1)的 (关键工序)⁵在中国境内完成。

11. (产品名称11) 电线电缆 YJV-3*6，生产厂为 (厂名) 江苏三木电缆有限公司，
厂址为 (生产厂址) 江苏省无锡市宜兴市官林镇宜金公路 19 号。 (产品名称1) 的
中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。 (产品名称1)的 (关键组件)⁴在
中国境内生产。 (产品名称1)的 (关键工序)⁵在中国境内完成。

12. (产品名称12) 电线电缆 YJV-5*6，生产厂为 (厂名) 江苏三木电缆有限公司，
厂址为 (生产厂址) 江苏省无锡市宜兴市官林镇宜金公路 19 号。 (产品名称1) 的
中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。 (产品名称1)的 (关键组件)⁴在
中国境内生产。 (产品名称1)的 (关键工序)⁵在中国境内完成。

13. (产品名称 13) 电线电缆 RVV-2*4 , 生产厂为 (厂名) 江苏三木电缆有限公司 , 厂址为 (生产厂址) 江苏省无锡市宜兴市官林镇宜金公路 19 号 。 (产品名称 1) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³ 。 (产品名称 1) 的 (关键组件)⁴ 在中国境内生产。 (产品名称 1) 的 (关键工序)⁵ 在中国境内完成。

14. (产品名称 14) 电线电缆 RVV-3*2.5 , 生产厂为 (厂名) 江苏三木电缆有限公司 , 厂址为 (生产厂址) 江苏省无锡市宜兴市官林镇宜金公路 19 号 。 (产品名称 1) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³ 。 (产品名称 1) 的 (关键组件)⁴ 在中国境内生产。 (产品名称 1) 的 (关键工序)⁵ 在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：江苏天禧电力与照明景观工程技术有限公司



日期：2026 年 8 月 17 日

-
1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
 2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
 3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
 4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
 5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
 6. 用斜线划除的地方无需填写。

5 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号：JSZC-320411001-CZZR-G2026-0010 项目名称：常州市新北区魏村街道安家集镇沿街亮化项目报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
1. 安家振兴路（安宁路——振兴桥）亮化								
1	轮廓灯	勤上光电	12W-3000K	3000K 24V, 12W, IP65	980	米	105.00	102900.00
2	开关电源控制器	创联	24-400W	220V, 输出 24V, 400W, 16.7A	58	只	260.00	15340.00
3	配电箱	展羽定制	500*400mm	机械寿命：15000次，接线能力：1-25，额定交流工作电压：230V，瞬动脱扣倍数：5-10In，额定冲击耐压：4KV，壳架电流：63A，额定电流：16A，极数：1，短路分断能力：6kA，脱扣特性：C	9	套	4000.00	36000.00
4	铝线槽	久瑞	30*20mm	ZBK36002-89, ZP54	700	米	14.00	9800.00
5	PVC 管	江西可信	Φ25	执行标准：JG3050-1998，抗压性能（1250N）：载荷 1min D≤25%，卸荷 1min D≤10%，耐热性能：D≤2.0，弯曲性能：低温（-5℃2h）及常温 无裂纹	750	米	8.00	6000.00

6	金属软管	京生	$\Phi 25$	内径: 19.8±0.35mm, 外径: 24.6±0.35mm, 塑层厚度: 0.55±0.08mm, 绝缘电阻: 500M Ω	250	米	9.00	2250.00
7	金属软管	京生	$\Phi 16$	内径: 11.8±0.3mm, 外径: 15.8±0.3mm, 塑层厚度: 0.35±0.05mm, 绝缘电阻: 500M Ω	500	米	7.00	3500.00
8	0.6/1KV 电力电缆	三木	YJV-3*4	执行标准: GB/T12706.1-2020 绝缘厚度: 不小于 0.7-0.53mm, 耐火等级: 90℃, 导体电阻 20℃: 不大于 4.61 Ω /km	846	米	17.00	14382.00
9	0.6/1KV 电力电缆	三木	YJV-3*6	执行标准: GB/T12706.1-2020 绝缘厚度: 不小于 0.7-0.53mm, 耐火等级: 90℃, 导体电阻 20℃: 不大于 3.08 Ω /km	636	米	23.00	14490.00
10	0.6/1KV 电力电缆	三木	RVV-2*4	执行标准: GB/T12706.1-2020 绝缘厚度: 不小于 0.7-0.53mm, 耐火等级: 90℃, 导体电阻 20℃: 不大于 4.61 Ω /km	616	米	12.00	7392.00
11	0.6/1KV 电线	三木	RVV-3*2.5	执行标准: GB/T12706.1-2020 绝缘厚度: 不小于 0.8-0.62mm, 耐火等级: 90℃, 导体电阻 20℃: 不大于 7.41 Ω /km	150	米	9.80	1470.00

1 2	0.6/1KV V 电力 电缆	三木	YJV-5*6	执行标准： GB/T12706.1-2020 绝缘厚度：不小 于 0.7-0.53mm，耐 火等级：90℃，导 体电阻 20℃：不大 于 3.08 Ω /km	340	米	35.00	11900.00
2. 安家春江路（安宁路——北海西路）亮化								
1	轮廓灯	勤 上 光 电	12W-3000 K	3000K 24V, 12W, IP65	110 8	米	105.00	116340.00
2	投光灯	勤 上 光 电	15W-3000 K	3000K 220V, 15W, IP65	6	套	373.00	2238.00
3	洗墙灯	勤 上 光 电	18W-3000 K	3000K 24V, 18W, IP65	170	米	150.00	25500.00
4	开关电 源控制 器	创 联	24-400W	220V, 输出 24V, 400W, 16.7A	80	套	260.00	20800.00
5	配电箱	展 羽 定 制	500*400m m	机械寿命：15000 次，接线能力： 1-25，额定交流工 作电压：230V，瞬 动脱扣倍数： 5-10Ln，额定冲击 耐压：4KV，壳架 电流：63A，额定 电流：16A，极数： 1，短路分断能力： 6kA，脱扣特性：C	12	套	4000.0 0	48000.00
6	铝线槽	久 瑞	30*20mm	ZBK36002-89, ZP5 4	800	米	14.00	11200.00

7	PVC 管	江西可信	$\phi 25$	执行标准： JG3050-1998，抗压性能（1250N）：载荷 1min $D \leq 25\%$ ，卸荷 1min $D \leq 10\%$ ，耐热性能： $D \leq 2.0$ ，弯曲性能：低温（-5℃ 2h）及常温 无裂纹弯曲性能：低温（-5℃ 2h）及常温 无裂纹	900	米	8.00	7200.00
8	金属软管	京生	$\phi 25$	内径：19.8±0.35mm，外径：24.6±0.35mm，塑层厚度：0.55±0.08mm，绝缘电阻：500MΩ	250	米	9.00	2250.00
9	金属软管	京生	$\phi 16$	内径：11.8±0.3mm，外径：15.8±0.3mm，塑层厚度：0.35±0.05mm，绝缘电阻：500MΩ	500	米	7.00	3500.00
10	0.6/1KV 电力电缆	三木	YJV-3*4	执行标准： GB/T12706.1-2020 绝缘厚度：不小于 0.7-0.53mm，耐火等级：90℃，导体电阻 20℃：不大于 4.61 Ω/km	765	米	17.00	13005.00

1 1	0.6/1KV 电力 电缆	三 木	YJV-3*6	执行标准： GB/T12706.1-2020 绝缘厚度：不小 于 0.7-0.53mm，耐 火等级：90℃，导 体电阻 20℃：不大 于 3.08 Ω /km	305	米	23.00	7015.00
1 2	0.6/1KV 电力 电缆	三 木	RVV-2*4	执行标准： GB/T12706.1-2020 绝缘厚度：不小 于 0.7-0.53mm，耐 火等级：90℃，导 体电阻 20℃：不大 于 4.61 Ω /km	870	米	12.00	10440.00
1 3	0.6/1KV 电 线	三 木	RVV-3*2.5	执行标准： GB/T12706.1-2020 绝缘厚度：不小 于 0.8-0.62mm，耐 火等级：90℃，导 体电阻 20℃：不大 于 7.41 Ω /km	132	米	9.80	1293.60
3. 安家淮河路（安兴商贸广场——虎丘路）亮化								
1	轮廓灯	勤 上 光 电	12W-3000 K	3000K 24V, 12W, IP65	209 8	米	105.00	220290.00
2	投光灯	勤 上 光 电	15W-3000 K	3000K 220V, 15W, IP65	40	套	373.00	14920.00
3	洗墙灯	勤 上 光 电	18W-3000 K	3000K 24V, 18W, IP65	180	米	150.00	27000.00
4	开关电 源控制 器	创 联	24-400W	220V, 输出 24V, 400W, 16.7A	136	只	260.00	35360.00

5	配电箱	展羽定制	500*400mm	机械寿命：15000次，接线能力：1-25，额定交流工作电压：230V，瞬动脱扣倍数：5-10In，额定冲击耐压：4KV，壳架电流：63A，额定电流：16A，极数：1，短路分断能力：6kA，脱扣特性：C	13	套	4000.00	52000.00
6	铝线槽	久瑞	30*20mm	ZBK36002-89, ZP54	1050	米	14.00	14700.00
7	PVC管	江西可信	Φ25	执行标准：JG3050-1998，抗压性能（1250N）：载荷 1min D≤25%，卸荷 1min D≤10%，耐热性能：D≤2.0，弯曲性能：低温（-5℃2h）及常温 无裂纹	1200	米	8.00	9600.00
8	金属软管	京生	Φ25	内径：19.8±0.35mm，外径：24.6±0.35mm，塑层厚度：0.55±0.08mm，绝缘电阻：500MΩ	300	米	9.00	2700.00
9	金属软管	京生	Φ16	内径：11.8±0.3mm，外径：15.8±0.3mm，塑层厚度：0.35±0.05mm，绝缘电阻：500MΩ	600	米	7.00	4200.00
10	0.6/1KV 电力电缆	三木	YJV-3*4	执行标准：GB/T12706.1-2020 绝缘厚度：不小于 0.7-0.53mm，耐火等级：90℃，导体电阻 20℃：不大于 4.61 Ω/km	1340	米	17.00	22780.00

1 1	0.6/1KV 电力 电缆	三木	YJV-3*6	执行标准: GB/T12706.1-2020 绝缘厚度: 不小于 0.7-0.53mm, 耐火等级: 90℃, 导体电阻 20℃: 不大于 3.08 Ω/km	770	米	23.00	17710.00
1 2	0.6/1KV 电力 电缆	三木	RVV-2*4	执行标准: GB/T12706.1-2020 绝缘厚度: 不小于 0.7-0.53mm, 耐火等级: 90℃, 导体电阻 20℃: 不大于 4.61 Ω/km	1240	米	12.00	14880.00
1 3	0.6/1KV 电线	三木	RVV-3*2.5	执行标准: GB/T12706.1-2020 绝缘厚度: 不小于 0.8-0.62mm, 耐火等级: 90℃, 导体电阻 20℃: 不大于 7.41 Ω/km	200	米	9.80	1960.00
1 4	0.6/1KV 电力 电缆	三木	YJV-5*6	执行标准: GB/T12706.1-2020 绝缘厚度: 不小于 0.7-0.53mm, 耐火等级: 90℃, 导体电阻 20℃: 不大于 3.08 Ω/km	400	米	35.00	14000.00
4. 安家南海路(青年广场)亮化								
1	轮廓灯	勤上光电	12W-3000K	3000K 24V, 12W, IP65	170	米	105.00	17850.00
2	投光灯	勤上光电	15W-3000K	3000K 220V, 15W, IP65	12	套	373.00	4476.00
3	洗墙灯	勤上光电	18W-3000K	3000K 24V, 18W, IP65	45	米	150.00	6750.00

4	开关电源控制器	创联	24-400W	220V, 输出 24V, 400W, 16. 7A	18	只	260. 00	4680. 00
5	配电箱	展羽定制	500*400mm	机械寿命：15000 次，接线能力： 1-25，额定交流工 作电压：230V，瞬 动脱扣倍数： 5-10Ln，额定冲击 耐压：4KV，壳架 电流：63A，额定 电流：16A，极数： 1，短路分断能力： 6kA，脱扣特性：C	3	套	4000. 0 0	12000. 00
6	铝线槽	久瑞	30*20mm	ZBK36002-89, ZP5 4	500	米	14. 00	7000. 00
7	PVC 管	江西可信	Φ 25	执行标准： JG3050-1998，抗 压性能（1250N）： 载荷 1min D≤25% 卸荷 1min D≤ 10%，耐热性能： D≤2. 0，弯曲性能： 低温（-5℃2h）及 常温 无裂纹	650	米	8. 00	5200. 00
8	金属软管	京生	Φ 25	内径：19. 8± 0. 35mm，外径： 24. 6±0. 35mm，塑 层厚度：0. 55± 0. 08mm，绝缘电 阻：500MΩ	100	米	9. 00	900. 00
9	金属软管	京生	Φ 16	内径：11. 8± 0. 3mm，外径：15. 8 ±0. 3mm，塑层厚 度：0. 35± 0. 05mm，绝缘电 阻：500MΩ	200	米	7. 00	1400. 00
10	0. 6/1KV 电力 电缆	三木	YJV-3*4	执行标准： GB/T12706. 1-202 0 绝缘厚度：不小 于 0. 7-0. 53mm，耐 火等级：90℃，导 体电阻 20℃：不大 于 4. 61 Ω /km	250	米	17. 00	4250. 00

1 1	0.6/1KV 电力 电缆	三 木	YJV-3*6	执行标准： GB/T12706.1-2020 绝缘厚度：不小于 0.7-0.53mm，耐 火等级：90℃，导 体电阻 20℃：不大 于 3.08 Ω /km	200	米	23.00	4600.00
1 2	0.6/1KV 电力 电缆	三 木	RVV-2*4	执行标准： GB/T12706.1-2020 绝缘厚度：不小于 0.7-0.53mm，耐 火等级：90℃，导 体电阻 20℃：不大 于 4.61 Ω /km	300	米	12.00	3600.00
1 3	0.6/1KV 电 线	三 木	RVV-3*2.5	执行标准： GB/T12706.1-2020 绝缘厚度：不小于 0.8-0.62mm，耐 火等级：90℃，导 体电阻 20℃：不大 于 7.41 Ω /km	50	米	9.80	490.00
1 4	0.6/1KV 电力 电缆	三 木	YJV-5*6	执行标准： GB/T12706.1-2020 绝缘厚度：不小于 0.7-0.53mm，耐 火等级：90℃，导 体电阻 20℃：不大 于 3.08 Ω /km	100	米	35.00	3500.00
5. 安家安宁路（春江路——加油站）亮化								
1	轮廓灯	勤 上 光 电	12W-3000 K	3000K 24V, 12W, IP65	507	米	105.00	53235.00
2	投光灯	勤 上 光 电	15W-3000 K	3000K 220V, 15W, IP65	9	套	373.00	3357.00

3	开关电源控制器	创联	24-400W	220V, 输出 24V, 400W, 16.7A	33	只	260.00	8580.00
4	配电箱	展羽定制	500*400mm	机械寿命: 15000 次, 接线能力: 1-25, 额定交流工 作电压: 230V, 瞬 动脱扣倍数: 5-10In, 额定冲击 耐压: 4KV, 壳架 电流: 63A, 额定 电流: 16A, 极数: 1, 短路分断能力: 6kA, 脱扣特性: C	5	套	4000.00	20000.00
5	铝线槽	久瑞	30*20mm	ZBK36002-89, ZP5 4	450	米	14.00	6300.00
6	PVC 管	江西可信	Φ 25	执行标准: JG3050-1998, 抗 压性能 (1250N): 载荷 1min $D \leq 25\%$, 卸荷 1min $D \leq$ 10%, 耐热性能: D ≤ 2.0 , 弯曲性能: 低温 (-5℃ 2h) 及 常温 无裂纹	500	米	8.00	4000.00
7	金属软管	京生	Φ 25	内径: 19.8± 0.35mm, 外径: 24.6±0.35mm, 塑 层厚度: 0.55± 0.08mm, 绝缘电 阻: 500MΩ	100	米	9.00	900.00
8	金属软管	京生	Φ 16	内径: 11.8± 0.3mm, 外径: 15.8 ±0.3mm, 塑层厚 度: 0.35± 0.05mm, 绝缘电 阻: 500MΩ	200	米	7.00	1400.00

9	0.6/1KV 电力电缆	三木	YJV-3*4	执行标准： GB/T12706.1-2020 绝缘厚度：不小于 0.7-0.53mm，耐火等级：90℃，导体电阻 20℃：不大于 4.61 Ω/km	335	米	17.00	5695.00
10	0.6/1KV 电力电缆	三木	YJV-3*6	执行标准： GB/T12706.1-2020 绝缘厚度：不小于 0.7-0.53mm，耐火等级：90℃，导体电阻 20℃：不大于 3.08 Ω/km	213	米	23.00	4899.00
11	0.6/1KV 电力电缆	三木	RVV-2*4	执行标准： GB/T12706.1-2020 绝缘厚度：不小于 0.7-0.53mm，耐火等级：90℃，导体电阻 20℃：不大于 4.61 Ω/km	150	米	12.00	1800.00
12	0.6/1KV 电线	三木	RVV-3*2.5	执行标准： GB/T12706.1-2020 绝缘厚度：不小于 0.8-0.62mm，耐火等级：90℃，导体电阻 20℃：不大于 7.41 Ω/km	68	米	9.80	666.40
合 计								1133834.00

注：1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.本表行数可以按照项目分项情况增加。

3.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：江苏天禧电力与照明景观工程技术有限公司

日期：2026 年 8 月 17 日