# 2024年渗滤液处理设施运营考核评价意见表

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 淮安市王元生活垃圾填埋场渗滤液处理设施委托运营项目(2023.9.9-2024.9.8) |
| 考评单位 | 淮安市环卫事业管理服务中心 |
| 考评日期 | 2024年11月17日 |

专家考评意见：

原则同意通过年度运营验收，提出如下意见：

1、加强设备运行维保，处置风机噪声管控。

2、加强安全管理，危化品管控，动态完善封闭空间操作登记执行情况。

3、完善运维台账管理。

4、加强人员培训及安全教育。

专家签名：徐武善

# 2024年渗滤液处理设施运营考核评价意见表

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 淮安市王元生活垃圾填埋场渗滤液处理设施委托运营项目(2023.9.9-2024.9.8) |
| 考评单位 | 淮安市环卫事业管理服务中心 |
| 考评日期 | 2024年11月17日 |

专家考评意见：

1. 环卫处已按协议切实按日常监管，运行日常处置协调，未发现违规问题。

2. 日常维护，培训等工作，台账资料齐全。

3. 定期监管资料。

专家签名：

# 2024年渗滤液处理设施运营考核评价意见表

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 淮安市王元生活垃圾填埋场渗滤液处理设施委托运营项目(2023.9.9-2024.9.8) |
| 考评单位 | 淮安市环卫事业管理服务中心 |
| 考评日期 | 2024年11月17日 |

专家考评意见：

一、责任考核填报资料存在问题，C/N比数值不对，主要设备设施台账不全，部分指标如总人口等没有控制好。

二、加快研究制订GB16889-2024实施的工作方案，做好实施前的准备工作。

专家签名：