王元垃圾填埋场渗沥液处理站委托运营服务项目年度运营评审（2024.9.9—2025.9.8）验收意见

时间	2025 年 9 月 15 日下午
地点	王元垃圾填埋场

2025 年 9 月 15 日，淮安市环卫事业管理服务中心在王元垃圾填埋场组织召开了王元垃圾填埋场渗沥液处理站委托运营服务项目年度运营报告（2024.9.9—2025.9.8）专家评审会。会议邀请三名专家（名单附后）成立专家组，专家组听取了项目运营单位江苏凯米膜科技股份有限公司的年度运营情况汇报，现场查验了运行情况，查阅相关运行台账资料，经讨论形成验收意见如下：

一、该项目从设备运行工况、处理水量、达标排放、台账资料等方面看，总体情况较好，达到了合同的相关要求，该项目年度运行合格。

二、建议

1、进一步完善运行管理台账，做好台账规范归档；

2、做好项目安全制度和应急预案演练工作；

3、加强现场设备的维护管理，及时校准流量计。

专家签字：