关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

致淮安生态文化旅游区建设管理局:

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（承恩大道污水泵站潜水排污泵250WQ600-20-55）[1]，生产厂为（上海东方泵业（集团）有限公司）[2]，厂址为（上海市宝山区富联路1588号）。（承恩大道污水泵站潜水排污泵250WQ600-20-55）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（承恩大道污水泵站潜水排污泵250WQ600-20-55）的（关键组件）[4]在中国境内生产。（承恩大道污水泵站潜水排污泵250WQ600-20-55）的（关键工序）[5]在中国境内完成。

2.（中片区污水泵站潜水排污泵200WQ310-13-22），生产厂为（上海东方泵业（集团）有限公司），厂址为（上海市宝山区富联路1588号）。（中片区污水泵站潜水排污泵200WQ310-13-22）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（中片区污水泵站潜水排污泵200WQ310-13-22）的（关键组件）在中国境内生产。（中片区污水泵站潜水排污泵200WQ310-13-22）的（关键工序）在中国境内完成。

3.（体育中心污水泵站潜水排污泵250WQ600-12-37），生产厂为（上海东方泵业（集团）有限公司），厂址为（上海市宝山区富联路1588号）。（体育中心污水泵站潜水排污泵250WQ600-12-37）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例），（体育中心污水

泵站潜水排污泵 250WQ600-12-37）的（关键组件）在中国境内生产。（体育中心污水泵站潜水排污泵 250WQ600-12-37）的（关键工序）在中国境内完成。

4.（高铁新区污水泵站潜水排污泵 150WQ200-10-15），生产厂为（上海东方泵业（集团）有限公司），厂址为（上海市宝山区富联路 1588 号）。（高铁新区污水泵站潜水排污泵 150WQ200-10-15）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（高铁新区污水泵站潜水排污泵 150WQ200-10-15）的（关键组件）在中国境内生产。（高铁新区污水泵站潜水排污泵 150WQ200-10-15）的（关键工序）在中国境内完成。

5.（枚皋路雨水泵站潜水排污泵 350WQ1500-16-90），生产厂为（上海东方泵业（集团）有限公司），厂址为（上海市宝山区富联路 1588 号）。（枚皋路雨水泵站潜水排污泵 350WQ1500-16-90）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（枚皋路雨水泵站潜水排污泵 350WQ1500-16-90）的（关键组件）在中国境内生产。（枚皋路雨水泵站潜水排污泵 350WQ1500-16-90）的（关键工序）在中国境内完成。

6.（淮安大剧院室外泵站潜水排污泵 100WQ70-30-11），生产厂为（上海东方泵业（集团）有限公司），厂址为（上海市宝山区富联路 1588 号）。（淮安大剧院室外泵站潜水排污泵 100WQ70-30-11）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（淮安大剧院室外泵站潜水排污泵 100WQ70-30-11）的（关键组件）在中国境内生产。（淮安大剧院室外泵站潜水排污泵 100WQ70-30-11）的（关键工序）在中国境内完成。

7.（市四馆周边排水泵站潜水排污泵 100WQ65-15-5.5），生产厂为（上海东方泵业（集团）有限公司），厂址为（上海市宝山区富联路 1588 号）。（市四馆周边排水泵站潜水排污泵 100WQ65-15-5.5）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（市四馆周边排水泵站潜水排污泵 100WQ65-15-5.5）的（关键组件）在中国境内生产。（市四馆周边排水泵站潜水排污泵 100WQ65-15-5.5）的（关键工序）在中国境内完成。

8.（板闸泵站潜水轴流泵 900DFZQ100D），生产厂为（上海东方泵业（集团）有限公司），厂址为（上海市宝山区富联路 1588 号）。（板闸泵站潜水轴流泵 900DFZQ100D）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（板闸泵站潜水轴流泵 900DFZQ100D）的（关键组件）在中国境内生产。（板闸泵站潜水轴流泵 900DFZQ100D）的（关键工序）在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：江苏志盛科技有限公司

日期：2020 年 10 月 15 日

注：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附：现有泵机设备性能参数及安装尺寸表

排水泵站涵闸改造提升泵机采购项目

原泵机安装尺寸表

序号	泵站名称	安装尺寸														
		H	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	耦合型号
1	承恩大道污水泵站	1440	635	385	295	1085	1500	1000	540	1040	1620	1180	320	474	Φ500	GAK-250
2	中片区污水泵站	1070	580	265	230	900	1500	1000	375	750	1215	840	/	/	/	GAK-200
3	体育中心污水泵站	1340	601	290	300	990	1500	1000	510	980	1530	1090	/	/	/	GAK-250
4	高铁新区污水泵站	945	555	250	240	875	1300	900	360	690	1040	695	365	228	/	GAK-150
5	枚皋路雨水泵站	1805	950	505	400	1520	1800	1400	560	1300	1975	1260	/	/	/	GAK-350
6	淮安大剧院室外泵	890	368	210	210	670	900	750	270	600	929	469	235	161	Φ260	/
7	市四馆周边排水泵	810	403	195	190	675	900	750	570	193	/	/	/	/	/	/
8	板闸泵站	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/