


分项报价表

项目编号：JSZC-320400-CZJD-C2025-0001 项目名称：江苏省常州高级中学
食堂及办公区域中央空调更换改造项目 报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	响应价格	
							单价	合价
1	四面出风式室内机 1	美的	MDV-50Q4/B P3N1-EF	制冷量：5.0kw，制热量：5.6kw	10	台	4350	43500
2	四面出风式室内机 2	美的	MDV-63Q4/B P3N1-EF	制冷量：6.3kw，制热量：7.1kw	1	台	4400	4400
3	四面出风式室内机 3	美的	MDV-80Q4/B P3N1-EF	制冷量：8.0kw，制热量：9.0kw	16	台	4560	72960
4	四面出风式室内机 4	美的	MDV-90Q4/B P3N1-EF	制冷量：9.0kw，制热量：10.0kw	26	台	4690	121940
5	四面出风式室内机 5	美的	MDV-100Q4/BP3N1-EF	制冷量：10.0kw，制热量：11.2kw	13	台	4780	62140
6	四面出风式室内机 6	美的	MDV-112Q4/BP3N1-EF	制冷量：11.2kw，制热量：12.5kw	4	台	4920	19680
7	四面出风式室内机 7	美的	MDV-140Q4/BP3N1-EF	制冷量：14.0kw，制热量：16.0kw	37	台	5360	198320
8	多联机室外机 1	美的	MDV-615 (22)W/D2SN1	制冷量：61.5kw，制热量：69.0kw，APF：5.00	10	台	71600	716000
9	多联机室外机 2	美的	MDV-680 (24)W/D2SN1	制冷量：68.5kw，制热量：75.0kw，APF：4.90	1	台	76800	76800
10	多联机室外机 3	美的	MDV-735 (26)W/D2SN1	制冷量：73.5kw，制热量：81.5kw，APF：4.80	4	台	83500	334000
11	多联机室外机 4	美的	MDV-785 (28)W/D2SN1	制冷量：78.5kw，制热量：87.5kw，APF：4.80	1	台	88425	88425
12	空调控制器	美的			107	台	400	42800
13	铜管(含保温) 1	中佳	∅ 6.4		170	米	36	6120



14	铜管(含保温)2	中佳	∅ 9.5		1020	米	45	45900
15	铜管(含保温)3	中佳	∅ 12.7		250	米	60	15000
16	铜管(含保温)4	中佳	∅ 15.9		1040	米	78	81120
17	铜管(含保温)5	中佳	∅ 19.1		280	米	95	26600
18	铜管(含保温)6	中佳	∅ 22.2		150	米	110	16500
19	铜管(含保温)7	中佳	∅ 25.4		80	米	130	10400
20	铜管(含保温)8	中佳	∅ 28.6		400	米	145	58000
21	铜管(含保温)9	中佳	∅ 31.8		150	米	195	29250
22	铜管(含保温)10	中佳	∅ 34.9		65	米	245	15925
23	铜管(含保温)11	中佳	∅ 38.1		100	米	268	26800
24	铜管(含保温)12	中佳	∅ 41.3		95	米	296	28120
25	冷凝水管(含保温)1	中财	DN25		1050	米	15	15750
26	冷凝水管(含保温)2	中财	DN32		770	米	20	15400
27	内外机信号线	上上	3*0.75		3800	米	6	22800
28	线控器信号线	上上	5*0.5		1050	米	8	8400
29	信号线线管	中财	∅ 16		4850	米	5	24250
30	制冷剂	冰龙			220	kg	95	20900
31	吊车				3	台班	1200	3600
合 计								2251800



- 注：1.本表应按包分别填写。
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。
3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖公章）：江苏恒立达机电工程有限公司

日期：2025年7月14日

