

编制说明

工程名称：溱潼镇兴泰工业集中区 110kV 孙东 9A3 线#14-#16 杆塔迁改工程

一、编制依据

- 1、建设单位提供的图纸。
- 2、《国网电力工程清单计算规范》。
- 4、《电力建设工程预算定额》（2018 年版）。
- 5、《20kV 及以下配电网工程预算定额（2022 版）》。
- 6、《20kV 及以下配电网工程建设预算编制与计算规定（2022 年版）》。
- 7、《电网工程建设预算编制与计算规定（2018 年版）》。
- 8、税金执行《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》- 苏建函价〔2019〕178 号。
- 9、材料价格按《泰州工程造价材料信息价》2025 年第 7 期，信息价查无或者不适用的按相关市场询价。

二、其他说明

1、110kV 孙东 9A3 线#15 塔小号侧新建 T1 角钢塔（T1 塔有部分塔腿基础位于河道中），然后沿规划地块南侧向东走线至新建 T2 角钢塔，再左转向北至新建 T3 角钢塔处与现状线路搭接。新建单回线路路径长度 516 米，拆除 T1 塔至 T3 塔之间线路，路径长度 379 米，拆除铁塔 1 基。

2、本工程导线采用 JL/G1A-300/25 型钢芯铝绞线，地线采用 2 根 48 芯 OPGW-120 复合光缆。利旧段导线型号为 JL/G1A-240/30 型钢芯铝绞线，地线为 1 根 GJ-50 地线，无通信线路，原#14 塔与 T1 塔之间、原#16 塔与 T3 塔之间地线在距离 T1 和 T3 塔约三分之一档距处由单地线转换为双地线。

3、拆除材料钢材、导线等材料交由业主处理。

4、安装材料工地运输按人力 150m、汽车运距 20km。