电气 Electric
暖通 HVAC
给排水 Plumbing
结构 Structure
建筑 Architecture



部分用房1照明平面图

1:150

注：未改照明部分普通照明灯具利旧
注：合照影区照明均为本次新增。

导线规格	2	3	4	5	6	7	敷设方式
电线管管径(PC/JDG)2	16	20	20	25	25	25	沿墙明敷管



部分用房2照明平面图

1:150

注：本改照明部分普通照明灯具利旧
注：合照影区照明均为本次新增。

导线规格	2	3	4	5	6	7	敷设方式
电线管管径(PC/JDG)2	16	20	20	25	25	25	沿墙明敷管

图例说明	
	LED单,250V 15W/1350lm
	LED单,7W
	600×600荧光格栅,嵌装, 18W
	荧光单管,250V 36W/3400lm
	荧光单管,250V 45W/4000lm
	应急照明灯
	荧光单管,250V 9W/1600lm
	LED 3×8W
	荧光单管,250V 6W/7lm
	荧光单管,250V 20W/1600lm
	250V,10A

序号	图例	名称	型号规格	单位	数量	备注
1		防水防尘工厂灯	JY9025 100W	套	24	银法金印照明电器
2		防爆灯	YB-Se-40 40W	套	4	〃
3		门灯	HYG-340A-2	套	4	鸿联
4		荧光单管荧光灯	YG-1 1×36W	套	174	〃 电子镇流器
5		荧光双管荧光灯	YG-2 2×36W	套	737	〃 电子镇流器
6		嵌装双管荧光灯	HYG301-2 2×36W	套	277	鸿联 电子镇流器
7		嵌装三管荧光灯	HYG301-2 3×36W	套	48	〃 电子镇流器
8		嵌装筒灯双管荧光灯	LED 2×36W 自带镇流器 1400lm	套	36	银法金印照明电器
9		高压钠金卤灯	HSD 546-150 150W	套	4	鸿联
10		投光灯	1kW	套	2	鸿联
11		吸顶灯	HXD 609-1 32W	套	118	鸿联
12		应急筒灯	LED 30W 自带镇流器 1260lm	套	86	〃
13		壁灯	HBD 393W 60W	套	37	鸿联
14		壁灯	H 784-15k 60W	套	12	〃
15		壁灯	HBD 377-1 60W	套	16	鸿联
16		筒灯	HJZD 506B 2×7W	套	756	两只节能灯管水平安装
17		应急筒灯	HJZD 506B 2×7W	套	275	节能灯管水平安装(带应急)
18		筒灯	HJZD 508 2×13W	套	12	鸿联
19		高压钠金卤灯	HZD536 150W	套	36	鸿联
20		双面指示牌	W-B-B-B-C	套	73	根据成品号
21		单面指示牌	W-B-B-C	套	80	根据具体情况固定
22		双面指示灯箱	JYDBB1W	套	36	“安全第一”定光照明标志
23		壁灯	HBD 393W 40W	套	30	
24		带保护门两孔加两孔带接地插座	Q10B4 10A	套	1000	普通装置系列
25		二孔带接地插座	Q10B1 16A	套	23	〃 单相空调
26		带保护门二孔带接地插座	Q10B1	套	393	〃 风机盘管用
27		防爆型二孔带接地插座	Q155	套	20	〃 卫生间用
28		电视插座	Q15101	只	46	〃
29		电话插座	Q15201	只	334	〃
30		计算机网络插座	Q52303P	只	293	〃
31		一位单控暗开关	Q11101	套	160	〃
32		二位单控暗开关	Q11021	套	275	〃
33		三位单控暗开关	Q11031	套	108	〃
34		一位双控暗开关	Q11012	套	223	〃
35		一位多控暗开关		套	38	〃
36		风机盘管调节开关	风机盘管配套	套	393	
37		电话插座	(Q15201)	只	20	〃
38		计算机网络插座	(Q52303P)	只	20	〃
39		二孔带接地插座	(Q10B1)	套	47	〃
40						
41						
42						
43						

平面区位 Key plan | 备注 Notes | 合作设计 Codesign | 管理咨询 Management & Consultant | 注册章 Stamp | 单位出图章 Chop

江苏省工程勘察设计出图专用章
中衡设计集团股份有限公司
资质证书 A132005206 A232005203
编号
江苏省住房和城乡建设厅监制(B)
有效期至二〇三五年六月三十日

版本 Rev.	修订说明 Description	日期 Date
0	电气施工图 Detailed design	2025-03-05

建设单位 Client：南通市公安局
工程名称 Project title：南通市公安局部分用房整改
子项名称 Item title：
图纸内容 Dwg title：部分用房1照明平面图 部分用房2照明平面图

审定 Approved			校对 Checked
复核 Re-examined			专业负责人 Job Mgr.
审核 Examined			设计 Design 南京成
项目负责人 Project Mgr.			制图 Drawn 南京成
工程编号 Job No.	24-4-053	电	图纸编号 Dwg No.
图幅 Size A0	子项编号 Item No.	施	E-1-301-0

本图及其涵括图所专属等及施工图发图单位人专用等权等专属，版权所有，不得翻制，抄袭必究。
THIS PRINT AND ITS COPYRIGHT ARE THE PROPERTY OF ARTS GROUP.
IT IS INVALID IN ANY PURPOSE WITHOUT DRAWING SIGNATURE AND SIGNATURE OF CONSTRUCTION DRAWING DELIVERER.
本图及其涵括图所专属等及施工图发图单位人专用等权等专属，版权所有，不得翻制，抄袭必究。
IT IS INVALID IN ANY PURPOSE WITHOUT SIGNATURE OF NATIONAL REGISTERED ARCHITECT OR STRUCTURE ENGINEER.