

三、分项报价表

报价单位：人民币（小数点后保留 2 位）

序号	名称	项目内容	数量	单项金额	总价金额	备注
1	卡式风机盘管	1、▲风量 $\geq 1700\text{m}^3/\text{h}$ 2、▲制冷量 $\geq 9\text{kW}$ 3、▲制热量 $\geq 15.4\text{kW}$ 4、▲风机功率 $\leq 90\text{W}$ 5、▲噪声 $\leq 46\text{dB(A)}$ 6、电源 220V-50Hz 7、▲室内机自带冷凝水提升泵，水泵扬程 $\geq 1200\text{mm}$ 8、设备支吊架，减震吊钩	4	3895.6	15582.40	
2	卡式风机盘管	1、▲风量 $\geq 1180\text{m}^3/\text{h}$ 2、▲制冷量 $\geq 7.2\text{kW}$ 3、▲制热量 $\geq 11.9\text{kW}$ 4、▲风机功率 $\leq 43\text{W}$ 5、▲噪声 $\leq 36\text{dB(A)}$ 6、电源 220V-50Hz 7、▲室内机自带冷凝水提升泵，水泵扬程 $\geq 1200\text{mm}$ 8、设备支吊架，减震吊钩	6	3710.6	22263.60	
3	卧式风机盘管	1、▲风量 $\geq 1700\text{m}^3/\text{h}$ ， 2、▲制冷量 $\geq 9\text{kW}$ ， 3、▲制热量 $\geq 15.5\text{kW}$ ， 4、▲机外静压 $\geq 30\text{Pa}$ ， 5、▲风机功率 $\leq 103\text{W}$ ， 6、▲噪声 $\leq 47\text{dB(A)}$ ， 7、电源 220V-50Hz 8、设备支吊架，减震吊钩	6	3616.7	21700.20	
4	立式明装风机盘管	1、▲风量 $\geq 500\text{m}^3/\text{h}$ 2、▲制冷量 $\geq 2.7\text{kW}$ 3、▲制热量 $\geq 4.7\text{kW}$ 4、▲风机功率 $\leq 25\text{W}$ 5、▲噪声 $\leq 38\text{dB(A)}$ 6、电源 220V-50Hz 7、吊装安装 8、设备支吊架，减震吊钩	4	3104.7	12418.80	
5	立式明装风机盘管	1、▲风量 $\geq 680\text{m}^3/\text{h}$ 2、▲制冷量 $\geq 3.6\text{kW}$ 3、▲制热量 $\geq 5.9\text{kW}$ 4、▲风机功率 $\leq 33\text{W}$ 5、▲噪声 $\leq 41\text{dB(A)}$ 6、电源 220V-50Hz	425	3426.7	1456347.50	

		7、吊装安装 8、设备支吊架，减震吊钩				
6	液晶控制开关	1、规格：触摸控制 2、安装方式：墙面安装	445	220	97900.00	
7	控制线	1、规格：WDZC-RVVP7*1.0mm ² 2、配线形式：管内穿线	1335	16.8	22428.00	
8	管内穿线	1、配线形式：设备动力线 2、规格：WDZC-BYJ-2.5	1497 2.7	4.56	68275.51	
9	配管	1. 规格：JDG20 2. 敷设方式：暗配 3. 含凿槽、修复开墙槽	6325 .9	12.6	79706.34	
10	配管	1、规格：JDG20 2、敷设方式：明配 3、含凿槽、修复开墙槽，含支架制作安装，支架除锈刷油满足规范及设计要求	1275	16.2	20655.00	
11	接线盒	1、镀锌铁接线盒 2、含主材费、安装费、运输、墙面开洞及恢复等费用	870	7.62	6629.40	
12	塑料软管	1、规格：DN20	88.2	68.5	6041.70	
13	空调器柔性接头	1、自带保温	5	159.2	796.00	
14	碳钢通风管道	1、材质镀锌薄钢板 2、形状矩形制作周长 2000mm 以内 3、板材厚度 δ 0.75 4、风管管道的法兰垫料或封口材料，按图纸要求 5、含风管支架、加强筋架制作及安装，支架除锈防腐满足设计要求 6、采用共板法兰，咬口连接 7、含风量测定孔、导流弯头的制作及安装 8、含穿墙、楼板的套管设置及防火封堵	34.2	189.78	6490.48	
15	方型散流器	1、250mm*250mm 2、成品安装 3、ABS 材质	12	195.7	2348.40	
16	门铰式下回风口（带过滤网）	1、700mm*300mm 2、成品安装 3、ABS 材质	6	287.3	1723.80	