

分项报价明细表（货物类）

供应商（盖章）：江苏中有信科技有限公司

序号	名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价	金额	备注 (是否为主要标的)
1	去离子水系统（共用，成套标配）	★（1）制水量 1.0 吨/h；电导率小于 1.0 μ s/cm； （2）提供详细配置清单，规格，厂家品牌； （3）国产 RO 膜壳； （4）提供设备布置的最终情形图 注 1：纯水间面积约 10*4m，设备搬入电梯净宽 2.2m，净高 2,3m，净深 3.3m）； 注 2：采购方的基本要求见附件 20 夹层设备定位开口位置尺寸。 （5）各系统部分设备的要求项目： A) 预处理系统 源水收集箱：不锈钢 SUS304 压筋加强,含支架、底部锥形； 液位控制器：液晶显示控制高度可调型； 计量泵:直动加药 B)一级 RO 反渗透主机 反渗透系统：高脱盐反渗透膜组件 产水电导仪：在线监测 数显 C)PH 调节装置 D)二级 RO 反渗透主机 二级纯水箱：V=1000L，不锈钢 SUS304 镜面/拉丝，含呼吸器、清洗球 液位控制器：卡盘接口、液晶显	中有信	套	1	215160	215160	位置： 夹层纯水间 ★根据行业规范要求，关键部件材质等须出具检验合格证 是 型号： QLZ-10 1

		示控制高度可调型 二级浓水回用：不锈钢 SUS304 回用源水箱与二级泵前、并加球阀控制回用量 E)EDI 电除盐系统： ★EDI 水箱：V=3000L，不锈钢 SUS304 镜面/拉丝，含呼吸器、清洗球 精密过滤器：不锈钢 SUS304，内含 1um PP 滤芯 出水泵：EMH-4 N=0.75KW F)存储、灭菌、输送 臭氧发生器：投加位置在水箱内部 无菌纯化水箱：不锈钢 SUS304 镜面/拉丝 液位控制器：卡盘接口、液晶显示控制高度可调型 UV 灭菌器：不锈钢 SUS304 卡盘式进出口 精密过滤器：不锈钢 SUS304 内含 0.22um PP 滤芯 卡盘取样阀：不锈钢 SUS304 总进、总出、总回 G)电控系统与机架 控制柜：不锈钢 电气控制：液位控制、压力保护、自动冲洗 PLC：含自动控制程序； 触摸屏：10 吋以上，运行流程、动态显示、参数设置、报警日志、操作画面 (6) 在线电导率的测试方式及精度需要提示 (7) 源水为自来水 (8) 提出动力电源要求； (9) 系统须考虑接受生产线用户溢流回送的纯水，进入系统再生（由现场回收罐泵回纯水间） (10) 提出系统的公称产水率，冬季及 RO 衰竭更换前期的产水率。					
--	--	---	--	--	--	--	--



3	常温去离子水输送泵（共用）	(1) 材质: SUS304 (2) 流量: 8m ³ /h, 变频输送 (3) 扬程: 10m (4) 出口止回阀, 压力表 (5) 回流管线 (6) 出水送上管架, 去各个用户点, 主管规格 DN40,SUS304. (7) ★保证任何用点客户, 开阀即用。 (8) 操作方式: 现场操控箱	中有信	台	1	5400	5400	是 型号: SBLZ-04
4	洗眼器（共用）	(1) 普通型不锈钢复合式洗眼器: 有喷淋系统有洗眼系统直接安装在地面上。 (2) 参考选用标准: ANSI/ISEA Z358.1 2014 (3) 主体材质 SUS304。 (4) 进出水口: 1-1/4 英寸 FNPT (5) 喷淋水流量: >75.7 L/MIN (6) 洗眼水流量: >1.5 L/MIN (7) 洗眼/洗脸水流量: >11.4 L/MIN (8) 洗眼系统安装手动/自动调压装置 (9) 配备发光型安全挂牌 (10) 配置黄黑相间的安全警示带 (11) 配置防爆型照明灯 (12) 使用区域底防水围堰, 设地漏一只	中有信	台	1	2400	2400	是 型号: MF-FH-S01
6	碱液调制罐（共用）	★材质: SUS316L,耐强酸, 以下相关件, 同样。 罐体壁厚须考虑有足够腐蚀余量（不低于 3mm） 罐体尺寸: 内径*直段高度 300*400mm, 上口外直径 6mm 圈边无痕加固焊接, 下底 120°锥形, 出口法兰 DN20。 配罐盖（附把手） 配手提式防爆电动或气动搅拌器 1 只, 316L 材质; 出口后接 316L 材质球阀, 针阀各 1 只 配管引至夹层下方反应釜等客户使用点	中有信	只	1	6240	6240	是 型号: CGJY-20

7	氧化剂配制釜（附件 10：氧化剂配制釜制作基本要求图）	（1）★材质：无特别提示的情况下均为 SUS316L 材质（所有可能与物料接触部确保）； （2）★工作容积：300L，提示：D750mm,直桶段 800mm；下封头椭圆形，上封头平盖，上部管口的接管原则上使用插装式结构，最终管口数量位置及尺寸等制作前最终确定，不涉及费用增减，无条件满足此项。 （3）夹套循环水加热和冷却，进水口加手动球阀，回水口加三通自动球阀（预留切换用）及显示远传温度表 1 只，罐体实施内胆式保温（见附件 10 制作基本要求图）； 注：加热冷却系统：冷热一体机（见后述，另单体设备） （4）（溶液）去离子水投入口（2 只）：系统设计独立的冷热两路加水系统线，根据工艺温度要求选择其中一路，本项目实施 1 路（另一路空间预留），现场操控箱上投入操作，设定流量计加水量 0~300L，启动后自动加注实现。 流量计，开关阀，调节阀加注管线公制 DN25 选用，管线同规格使用。 投入口采用插装式结构（日后，送液深度可调）。 （5）搅拌器（该单体设备主要随机附件之一）：最大速度 200r/min；变频可控，型式按溶液溶质比约 15:1，按低粘度考虑；搅拌位置，形式见附件 10 （6）（溶质）投料口：投料为粉质和液态两种，经称量后台车推送至，投料口为开盖式，兼观察；搅拌叶轮，加热器检修安装；罐内清洗等功能。 （7）废气排放口：DN100。 （8）★底部出料口：无死角，注意与釜本体焊接成一体的法兰与所选的接装罐底放料阀（气动开关控制）配制作，DN32（参考内通径Ø28.75）。 釜底部结构与放料阀的选型统一设计选定，放料阀出口可在转接后选用快装接头（空间限制等	中有信 	30400	30400	是 型号：ZXYHF-300
---	------------------------------------	--	---	-------	-------	------------------------------

		情况下)接出于出料管连接。 (9) 下封头型式: 椭圆。 (10) 温度计: 现场显示温度及信号远传送至现场操控箱, 以及控制冷热一体加热冷却水系统 (使用温度-50~110℃的保温隔热, 冷冻水管用防水阻燃憎水吸音, 纤维级黑色橡塑管保温) 通过夹套循环控温 (工艺设定温控目标值)。夹套进水出水口径分别取 DN25, DN32 (11) 预留后期计量泵撬系统的校正柱, 安全阀回流液的管口各预留 1 个 (DN10or1/2 英寸); (12) 安装形式: 夹层地面支耳支撑, 投料口高度 90cm, 四角支撑。 (13) 釜内底部安装环形电加热器, 加热电源自上封头 (平盖) 接入, 功率 9kw。 (14) 其他废气排放, 预留管口等见附件 10 氧化剂配制釜制作基本要求图, 制作前最终确定。						
8	清洗枪 (配制釜清洗用)	(1) ★主体材质 SUS304 (包括阀芯和接口) (2) 水压水量中等, 适中。 (3) 附挂钩 (不用时挂起)	中有信	把	1	2640	2640	是 型号: HGX43 50
9	还原剂配制釜 (附件 11: 还原剂配置釜制作基本要求图)	与氧化剂配制釜相同。 但上封头 (盖板) 上管口布局方向位置, 釜底法兰的螺孔分布方向等有所不同 (具体见附件 11 还原剂配制釜制作基本要求图) 操作方式: 现场操控箱	中有信	台	1	30400	30400	是 型号: ZXHYF -300

10	配制釜出口过滤器	(1) 过滤精度 100~150 目, 网或袋均可使用 (2) ★材质: SUS316L (3) 结构型式: 管装 Y 型 (4) 进出口尺寸: 外径 38(卫生级快装管口)	中宥信	只	2	660	1320	型号: ZXGL-01
11	反应釜 (附件 12: 反应釜制作基本要求图)	(1) ★材质: 无特别提示的情况下均为 SUS316L 材质 (所有可能与物料接触部确保); (2) ★工作容积: 600L, 提示: D900mm, 直桶段 1000mm; 下封头椭圆形, 上封头平盖, 上部管口的接管原则上使用插装式结构, 最终管口数量位置及尺寸等制作前最终确定, 不涉及费用增减, 无条件满足此项。 (3) 夹套循环水加热和冷却, 进水口加手动球阀, 回水口加三通自动球阀 (预留切换用) 及显示远传温度表 1 只, 罐体实施内胆式保温 (见附件 12 制作基本要求图) 注: 加热冷却系统: 冷热一体机 (见后述, 另单体设备) (4) 常温去离子水溶剂投入: 特定生产工艺调整时用。现场操控箱, 设定流量计加水量 0~600L, 启动后自动加注实现。流量计, 开关阀, 调节阀加注管线公制 DN32, 管线同规格使用。 (5) 搅拌器 (该单体设备主要随机附件之一): 最大速度 200r/min; 变频可控, 型式按溶液溶质比约 15:1, 低粘度考虑; (6) 物料投料口: 物料为分别来自氧化剂配制釜, 还原剂配制釜的配制液, 每种配制液又有自流入和计量泵入两种, 故共设置 4 个投料管口, 投料方式见附件 13。 (7) 观察检修清洗口: 开盖式, 兼观察, 搅拌叶轮, 加热器检修安装, 清洗等功能。 (8) 废气排放口: DN125。 (9) ★底部出料口: 无死角, 与釜本体焊接成一体的法兰与所选的接装罐底放料阀 (气动开关控制) 配制作, DN40。 (10) 下封头型式: 椭圆。 (11) 温度计: 现场显示温度及	中宥信	台	1	65400	65400	是 型号: ZXF-600

		信号远传至现场操控箱，以及控制冷热一体加热冷却水系统（使用温度-50~110℃的保温隔热，冷冻水管用防水阻燃憎水吸音，纤维级黑色橡塑管保温）通过夹套循环控温（工艺设定温控目标值）。夹套进水出水口径分别取 DN32，DN40 （12）中和碱液加入口：DN15 （13）安装形式：1FL+2080 钢平台面上安装，观察清洗口高度 90cm，四支耳支撑。 （14）釜内底部安装环形电加热器，加热电源自上封头（平盖）接入，功率 9kw。 （15）其他废气排放，预留管口等见附件 12 反应釜制作基本要求图						
--	--	---	--	--	--	--	--	--



1 2	蠕动 泵	★流量范围：0-38L/min 转速范围：0.2-350rpm 工作模式：流量模式、定时定速 流量校准：输入实测流量，自动校准，实现更高精度液体传输 工作模式：流量模式、定时定速 液量累计：总液量累计与清零功能 锁屏功能：锁屏，防止误碰或随意更改参数 方案存储：保存当前运行方案，方便调用 流量校准：输入实测流量，自动校准，实现更高精度液体传输 回吸速度设置：设置回吸速度，防止停机后滴液，速度范围10-300rpm 回吸角度设置：设置回吸角度，防止停机后滴液，角度范围10-720°，可设置为0 锁屏功能：锁屏，防止误碰或随意更改参数 全速功能：液体快速填充与排空软管 恢复出厂设置：恢复出厂设置功能 转速控制精度误差：≤0.2% 外部信号输入：0-5V、0-10V、4-20mA、0-10KHz 外部信号调速功能（仅用于流量模式） 启停控制：外部信号启停控制，开关量及电压方式可选 通信功能：采用 Modbus RTU 通信规约 操作方式：4.3 吋工业触摸屏结合薄膜按键 防护等级：IP31	中有 信	台	2	18360	36720	是 型号： CL350P
1 3	清洗 枪 （反 应釜 清洗 用）	（1）★主体材质 SUS304（包括阀芯和接口） （2）水压水量中等，适中。 （3）附挂钩（不用时挂起）	中有 信	把	1	2640	2640	是 型号： HGX43 50

1 4	冷热 一体机 1# (共 用, 1 期)	(1)控制温度范围/精度:20℃~70℃/±1℃ (2)制冷量/制热量: 14kw/24kw (3) 机内系统不锈钢一体式管路。 (4) 安全保护功能齐全。 (5) 内循环调节流量装置。 (6) 防返水装置系统 (7) 壳管蒸发器水管接口 DN32*1(可定制) (8) 水流量: 2.8m3/h (9) 注: 设备的安装位置, 操作面, 出口母管的设置另有要求, 各接口配不锈钢 304 阀门。 (10) 操作方式: 随机的操控面板	中有信	台	1	128400	128400	是 型号: HR-250 NW
1 5	制水 废水 收集 罐 (共 用)	(1) 容积: 1500L,高度*直径约 1600*1100. (2) 材质: SUS304 (3) 液位计 (泵联控用): LL,L 泵气动,H 停泵,HH 报警。 信号送至输送泵的现场操控盘。 (4) 液位计 (现场观察): 玻璃管式。 (5) 进水口: DN40, 自夹层地漏自重流入 (6) 出水口: DN32 (与输送水泵适配)。加阀后接泵 (7) 上部清洗口 (兼排气口), 直径 450mm (8) 底部设排污口	中有信	台	1	14160	14160	是 型号: CG-150 0
1 6	制水 废水 输送 泵 (共 用)	(1)流量: 5~6m3/h,扬程 8~10m (2) 材质: SUS304 (3) 设置现场操控箱: 实现送液选择 1) 主输送客户: 废水罐区 NO.1~2 废水收集罐, 收集罐液位信号送至操控箱, 盘面上显示和送液罐号选择可 (收集罐入口自动管阀联控)。 2) 应急输送客户: 卫生间排水系统	中有信	台	1	3360	3360	是 型号: ZXBS-1 0

1 7	受料清洗抽滤桶罐	(1) 容积: 全容积 240L.罐体参考尺寸 $\Phi 700 \times 600$ (直段)。 (2) 结构形式: 上部敞开式, 配入与滤罐内径相匹配的滤袋 (1500 目); 配不锈钢防尘口盖, 罐底锥形, 下椎体 150°, 直桶底线部位设置多孔板; $\Phi 12$ 孔, 满板间隔 25 均布。 (3) 材质及用材的基本厚度: SUS304, 满足承压用焊接材料技术条件的规范采购, 多孔板厚度 $\geq 8\text{mm}$ (另在下方衬焊十字形加强立筋板), 罐体板厚度 $\geq 6\text{mm}$。 (4) 安装形式: 4 脚支撑, 总高度控制在 1000mm 左右, 底部出口 DN25+球阀, 横出管, 管口接气动抽滤泵, 泵于罐的近旁固定式安装。	中有信	科技	1	6600	6600	是 型号: CG-240
1 8	受料清洗气动抽滤泵	(1) 流量: 0~6m³/h(100L/min) (2) 扬程: 0~69m (随设备), 要求 $\geq 8\text{m}$。 (3) 吸程: 7m (4) 隔膜片材料耐酸碱腐蚀 (5) 动力源: 压空 (6) 设置现场操控箱: 1) 控制反应釜出料口底阀开关操作; 2) 抽滤泵启动停止操作; 3) 送液客户选择操作: 废水罐区 NO.1~7 工艺废水收集罐, 罐液位的信号送至操控盘, 盘面上可显示罐液位高度, 可选择送液罐号送液 (收集罐入口自动管阀联控)。	中有信	台	1	6240	6240	是 型号: CLSB-03
1 9	醇洗釜 (共用)	(1) 容积: 50L, 上开盖, 密封设计, 批处理量 50kg; (2) 材质: SUS304; (3) 搅拌机: 0~500rpm, 变频可调速, 防爆电机, 防爆开关等。 (4) 搅拌机和釜盖一体化设计, 可以升降; 升降位移高度大于 40 公分。 (5) 釜底离地高度约 1m, SUS304 材质的罐支架与气缸支架统筹设计制作 (罐支架能保证下出料液过滤器能够进入的宽度和高度) (6) 冷却夹套设置 (备用) (7) 操作方式: 随机操控盘	中有信	台	1	14400	14400	是 ZXf-50

20	醇洗抽滤罐（共用）	(1) 容积：全容积 50L， (2) 结构形式：上部敞开式，配入与滤罐内径相匹配的滤袋（1500 目）；配不锈钢防尘口盖，罐底锥形，下椎体 150°，直桶底线部位设置多孔板；Φ12 孔，满板间隔 25 均布。 (3) 材质及用材的基本厚度：SUS304，满足承压用焊接材料技术条件的规范采购，多孔板厚度≥8mm（另在下方衬焊十字形加强立筋板），罐体板厚度≥4mm。 (4) 过滤器为可移动式台车，总高度约 680mm，底部出口 DN15+球阀，横出管，管口卫生级快接（接气动抽滤泵，泵置于底架伸出部分）； (5) 移动使用场所（对象）：醇洗釜下方，釜出料口，收集产品+醇洗液约 10L，抽吸醇洗液入废醇罐。再推移动台车，将产品送至后处理车间。 备注：使用的场所均需设置底阀操控开关，压缩空气的快速接口。	中有信	1	9600	9600	是 CG-50	
21	废醇抽滤泵（共用）	(1) 流量：0~1.2m3/h(20L/min). (2) 扬程：0~69m。 (3) 吸程：5m (4) 隔膜片材料耐酸碱腐蚀 (5) 动力源：压空 (6) 设置现场操控箱： (7) 进口接醇洗抽滤罐，出口接废醇收集罐	中有信	台	1	4200	4200	是 型号：CLSB-02
22	废醇收集罐（共用）	(1) 容积：42L，Φ300×600，顶进底出口各一，DN15 (2) 材质：SUS304； (3) 罐底高度 400mm，SUS304 罐支架设置。	中有信	台	1	4560	4560	是 型号：CG-42
23	活性炭吸附箱（共用）	(1) 5000 风量二级一体，外大门内抽屉 (2) 1.9-1-1.3 米，中间含连接变径 (3) 4 抽屉 160 块蜂窝炭 (4) 外壳 0.8 厚度，抽屉 0.8 左右 (5) 离心风机 4-72-4kw 留意！排风管工程施工时，相同走向电源线 1 根实施（自生产设备配电盘~吸附箱）	中有信	台	1	9480	9480	是 型号：FRP4-72-360A4

		(6) 风量 2964-5968 (7) 风压 1788-1089 (8) PP 管道, DN200 (9) 操作方式: 随机操控盘						
		重要备注: 附件 19~25 供报价工程量计算时参考, 请仔细阅读, 领会。						
1	钢结构	结构加固, 架台, 楼梯, 含后期扩建本次须处理的。	中有利	套	1	99840	99840	型号: GJG-010
2	电气仪表	各类配电盘柜, 现场各设备的操控箱, 工艺线上各类自动阀, 流量计, 温度计等等	中有利	套	1	121320	121320	型号: DQYB-010
3	管架桥架	各大区域主管架桥架, 设备区主副, 共通公用, 预留, 废气管线用含	中有利	套	1	87552	87552	型号: GJQJ-010
4	配管管件阀门	工艺线, 共通公用线, 预留线上等所有项目实施对象部分	中有利	套	1	116702.00	116702.00	型号: PG-010
5	设备、机械安装	1~4 项, 6 项中未列入的所有机械类安装相关的设备材料, 辅材等须考量, 现场制作, 人工费, 机械费, 安全措施费等, 另含税金及管理费等。	中有利	套	1	24000	24000	型号: AZ-010
6	电仪安装	1~5 项未列入的所有电气仪表类安装相关的设备材料, 辅材等须考量, 现场制作, 人工费, 安全措施费等, 另含税金及管理费等。	中有利	套	1	83196	83196	型号: YB-010
		废水罐区设备及安装 (共用, 一期)						
1	生产废水收集罐 NO.1~3	材质 PE, 容积 10t, 耐酸。锥底, 下设清洗孔 $\phi 300\text{mm}$ 两个, 设支架, 高度 600~700mm; 上部装进水管 DN32, 投入式液位计 (DN50 法兰式安装). 下部侧出水管 DN40, 底排料管 DN40.	中有利	只	3	8400	25200	罐区设备工程量详见附件 14~18。左列 1~16 项 (1)~(7) 项要求在报价中可以判
2	处理原水罐 NO.1	材质 PE, 容积 10t, 耐酸。上部装进水管 DN32, 投入式液位计 (DN50 法兰式安装). 下部侧出水管 DN40	中有利	只	1	8400	8400	
3	纯水废水	材质 PE, 容积 10t, 耐酸。上部装进水管 DN32, 投入式液位计	中有利	只	1	8400	8400	

	罐 NO.1	(DN50 法兰式安装).下部侧出水管 DN40						别出单价
4	处理出水罐 NO.1	材质 PE, 容积 10t, 耐酸。上部装进水管 DN32, 投入式液位计 (DN50 法兰式安装).下部侧出水管 DN40	中有信	只	1	8400	8400	是
5	浓缩液桶	材质 PE,容积 1 吨 (标准化工吨桶)	中有信	只	5	1800	9000	序号 1 的型号: CGPE-1 0N
6	COD 快速检测仪	(1) 检测位: 独立管比色检测位, 360° 旋转比色管检测 (2) 显示: 7 寸彩色液晶触摸屏, 8 个触摸感应功能模块 (3) 光学检测系统: 光纤检测系统 (4) 测量项目: COD (5) 测量范围: COD (2-20000mg/L) (6) 光源: 冷光源 (可达 10 万小时以上) (7) 波长范围: 420nm、610nm ★ (8) 检测准确度: $\leq \pm 5\%$ (9) 波长准确度: $\pm 1\text{nm}$ (10) 波长半宽: 4nm (11) 分辨率: 0.001 (12) 重复性: $\leq \pm 2\%$ (13) 存储: 可存储 100 万组数据, 可自由调用查看 (14) 预存曲线: 预存 180 条曲线, 可供用户进行选择、校准、修改等操作 (15) 标配多功能消解仪器: 5 寸彩色触摸屏, 具有双保险高温过载保护; 专用水质消解系统, 固化常规消解项目, 一键式操作消解, 消解完成自动报警提示。 (16) 自动校准: 仪器具有自动校准功能 (17) 打印方式: 标配内置热敏打印机 (18) 数据传输: 配备 USB 接口和串口传输功能, 蓝牙接口选配 (19) 标准配置: COD 专用试剂 1 盒、比色管架、移液枪、打印纸、反应管、使用说明手册、产品合格证、保修卡。	中有信	只	1	8520	8520	序号 2-4 型号: CGPE-1 0 序号 5 型号: CGPE-1 B 序号 6 型号: GL-900 型 序号 7-序号 16 型号分别为: BYB-01 ~BYB-1 0
7	投入式液位计	MPM4780-4mR622BB2 DN50, 4~20mA 输出, 液位型号远传至相关设备操控箱。	中有信	只	6	1320	7920	
8	电动	DN32,DN40 分别为 4 只和 3 只,	中有	只	7	660	4620	

	塑料球阀	在相关泵设备的现场操控箱操控	信					
9	塑料球阀	DN20, DN32, DN40 分别为 2 只, 5 只, 12 只	中有信	只	19	108	2052	
10	系统用泵	约 10m ³ /h, (4 只在线, 1 只备用), 含管线备件 操控方式: 设置现场操控盒	中有信	台	5	1680	8400	
11	压空管线	系统用部分	中有信	式	1	5400	5400	
12	自来水管线	系统用部分	中有信	式	1	3720	3720	
13	悬挂式钢平台, 配爬梯 1 个	巡检, 检修用, 平台高度 2500mm, 面积约 50m ²	中有信	套	1	45000	45000	
14	罐区安装费	系统整体, 含管线材料 (界外 1m), 液位计 6 只, 电磁阀 7 只的电气信号线 (至操作箱) 等。配管, 管件, 电缆材料量, 参见系统构成图及平面布置图	中有信	套	1	57876	57876	
15	处理水排水管线	处理设备 ~ 排水口。DN50, SUS304, 长约 50m, 含管支架和安装。	中有信	根	1	10722	10722	
16	工程总体规划用压空主管线	空压机 ~ 厂区东北角。DN65, 不锈钢材, 压力等级 16kg, 长约 65m, 含管道支架和安装。	中有信	根	1	14040	14040	
	总计	1360000.00						

注: 1. 供应商必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价、备注中的内容 (是否为主要标的)。且本表各分项报价合计应当与报价总表报价合计相等。请各供应商务必按照以上要求填报, 否则作为无效响应处理。

2. 供应商须详细备注主要标的信息, 并将随成交公告进行公示。内容不实的, 属于提供虚假材料谋取中标、成交, 依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。