

相城区黄埭镇东桥消防救援站正式用电采购

采购编号: JSZC-320507-FYWL-T2025-0016

序	名称	品牌、规格型号、生产厂家	单位	数量	单价(元)
1	电杆组立	1、名称:柱上智能断路 2、型号:AC10kV, 630A, 20kA, 真空, 无隔离闸刀, 户外。SF6绝缘, 电动, 弹簧, 共箱式, 普通 3、包含配套接地线、横担、抱箍、接地、五金、及标识标牌及编号等 4、品牌:卡雷迪 5、生产厂家:卡雷迪电气(常州)有限公司	套	1	23000
2	配管	1、名称:电缆引下保护管, 镀锌钢管 \varnothing 150*4.5*2300 含支架、包箍等相关附件 2、品牌:国强 3、生产厂家:江苏国强镀锌实业有限公司	套	1	350
3	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号、规格:YJV22-8.7/15-3*95 3、敷设方式、部位:管内敷设 4、电压等级(kV):8.7/15 5、品牌:江扬 6、生产厂家:江苏江扬电缆有限公司	m	230	261
4	电力电缆头	1、名称:户外热缩式电力电缆终端头制作安装 2、规格:YJV22-8.7/15-3*95 3、安装部位:室外 4、电压等级(kV):8.7/15KV	个	1	950
5	电力电缆头	1、名称:户内热缩式电力电缆终端头制作安装 2、规格:YJV22-8.7/15-3*95 3、安装部位:室内 4、电压等级(kV):8.7/15KV 5、品牌:鑫缆 6、生产厂家:江苏鑫缆电气有限公司	个	3	650
6	组合型成套箱式变电站	1、名称:欧式箱变 2、型号: S20-M-500/10(节能环保型、低损耗、低噪音)的全密封油浸式变压器, S20-M-500/10(2级能效)10士P2*2.5%/0.4kV, D. Yn11, Uk=4.0% 3、容量(kV·A) 500kva 4、电压(kV):10KV 5、组合形式:全封闭、防凝露的柜型; 包含进线柜、计量柜、低压柜及箱变照明及其他内容等 6、品牌: 尔悦	台	1	130000
7	箱变安全器具、模拟屏等	1、箱变安全器具、模拟屏等 2、具有做法详见设计图 3、品牌:顺达 4、生产厂家:苏州相城经济开发区顺达电力配套商行	套	1	1500
8	防火堵洞	1、配电柜及变压器防火堵洞 2、品牌:江苏博苑达建设 3、生产厂家:江苏博苑达建设工程有限公司	处	2	50
9	电缆试验	1、名称:进线电缆泄露测试 2、电压等级(kV):10KV 3、品牌:江苏博苑达建设 4、生产厂家:江苏博苑达建设工程有限公司	次(根、点)	1	50
		1、名称:高压柜送电调试			

10	送配电装置系统	2、电压等级 (kV) :10kV 以下交流 3、品牌: 江苏博苑达建设 4、生产厂家: 江苏博苑达建设工程有限公司	系统	1	100
11	电力变压器系统	1、名称:组合型成套箱式变电站调试 2、型号:\ 3、容量(kV·A):500kva 4、品牌: 江苏博苑达建设 5、生产厂家: 江苏博苑达建设工程有限公司	系统	1	1600
12	母线	1、名称: 母线调试 2、电压等级 (kV) : 1KV 3、品牌: 江苏博苑达建设 4、生产厂家: 江苏博苑达建设工程有限公司	段	1	50
13	避雷器	1、名称:避雷器调试 2、电压等级 (kV) :10KV以下 3、品牌: 江苏博苑达建设 4、生产厂家: 江苏博苑达建设工程有限公司	组	1	50
14	送配电装置系统	1、名称:低压柜送电调试 2、品牌: 江苏博苑达建设 3、生产厂家: 江苏博苑达建设工程有限公司	系统	1	50
15	柴油发电机组	1、名称: 柴油发电机组 2、型号: 500KW 3、灌浆配合比: 地脚螺栓 4、单机试运转要求: 调试 5、包含柴油发电机本体、配套的基础、油箱、管路、电控、静音装置、环保措施、室外防护装置及接地, 具体参数, 样式需要满足图纸设计、现场实际需要及招标技术要求 6、品牌: 玉柴 7、生产厂家: 江苏玉柴发电机组有限公司	台	1	200000
16	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号、规格:YJV22-0.6/1kV-4x185+1x95 3、敷设方式、部位:管内敷设 4、电压等级 (kV) :1KV 5、品牌: 江扬 6、生产厂家: 江苏江扬电缆有限公司	m	45	730
17	电力电缆头	1、名称:户内热缩式电力电缆终端头制作安 2、规格:YJV22-0.6/1kV-4x185+1x95 3、安装部位:室内 4、电压等级 (kV) :1KV 5、品牌: 鑫缆 6、生产厂家: 江苏鑫缆电气有限公司	个	6	150
18	接地极	1、名称:热镀锌钢管接地极 2、规格:DG40*3.5mm-2500mm 3、土质:普通土 4、品牌: 国强 5、生产厂家: 江苏国强镀锌实业有限公司	根(块)	11	45
19	接地母线	1、名称:镀锌扁钢 2、规格:-50*6 3、安装部位:户外, 含土方挖填 4、品牌: 国强 5、生产厂家: 江苏国强镀锌实业有限公司	m	89.14	12.5
20	接地母线	1、名称:镀锌扁钢 2、规格:-50*6 3、安装部位:室内敷设 4、品牌国强: 5、生产厂家: 江苏国强镀锌实业有限公司	m	15.4	14

21	接地母线	1、名称:镀锌扁钢 2、规格:-25*4 3、安装部位:室内敷设 4、品牌:国强 5、生产厂家:江苏国强镀锌实业有限公司	m	3	8
22	电缆保护管	1、名称:中性点接地PVC保护管 2、材质:PVC塑料管 3、规格:Φ63 4、敷设方式:埋地 5、品牌:中起 6、生产厂家:安徽中起新材料有限公司	m	20	10
23	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:YJV-1.0-1*240 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:管内敷设 5、电压等级(kV):1KV 6、品牌:江扬 7、生产厂家:江苏江扬电缆有限公司	m	6	195
24	电力电缆头	1、名称:压铜接线端子 2、规格:1*240 3、安装部位:户内 4、电压等级(kV):1 5、品牌:鑫缆 6、生产厂家:江苏鑫缆电气有限公司	个	2	80
25	等电位端子箱、测试板	1、名称:接地断接卡 2、品牌:江苏博苑达建设 3、生产厂家:江苏博苑达建设工程有限公司	台(块)	3	50
26	接地装置	1、名称:接地网、接地极调试 2、品牌:江苏博苑达建设 3、生产厂家:江苏博苑达建设工程有限公司	系统	1	100
27	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合 3、填方来源:利用挖方 4、品牌:江苏博苑达建设 5、生产厂家:江苏博苑达建设工程有限公司	m ³	51.6	10
28	回填方	1、密实度要求:满足要求 2、填方材料品种:素土 3、填方来源:利用挖方 4、品牌:江苏博苑达建设 5、生产厂家:江苏博苑达建设工程有限公司	m ³	25.5	20
29	余方弃置	1、废弃料品种:多余挖方 2、运距:根据现场自行考虑 3、品牌:江苏博苑达建设 4、生产厂家:江苏博苑达建设工程有限公司	m ³	22.28	35
30	建筑垃圾处置费	1、种类:多余挖方 2、结算时工程量按实调整,并提供相关证明资料 3、品牌:江苏博苑达建设 4、生产厂家:江苏博苑达建设工程有限公司	m ³	22.48	35
31	人(手)孔井	1、1000*1000电缆井(1140*350 D400级) 井盖三块; 2、井壁:20厚1:2水泥砂浆加; 3、井体:M7.5水泥砂浆砌筑MU15水泥砖。 4、品牌:江苏博苑达建设 5、生产厂家:江苏博苑达建设工程有限公司	座	1	2100

32	标志板	1、电缆标志板, 200*200*60, C25砼块, 含钢筋、模版等; 2、数量暂估 3、品牌: 江苏博苑达建设 4、生产厂家: 江苏博苑达建设工程有限公司	块	20	25
33	水平导向钻进	1、土壤类别: 综合 2、材质及规格: ϕ 150MPP管, 两根 3、泥浆要求: 1:2.5 4、含压密注浆, 泥浆外运、工作坑等, 具体做法详见图纸; 5、品牌: 江苏博苑达建设 6、生产厂家: 江苏博苑达建设工程有限公司	m	100	250
34	电缆排管	1、名称: 二通排管 2、型号、材质: 镀锌钢管 ϕ 150 3、垫层、基础: 10cm厚C15砼垫层, C25砼包裹管道 4、具体详见设计图 5、品牌: 江苏博苑达建设 6、生产厂家: 江苏博苑达建设工程有限公司	m	80	240
35	电缆排管	1、名称: 四通排管 2、型号、材质: 镀锌钢管 ϕ 150 3、垫层、基础: 10cm厚C15砼垫层, C25砼包裹管道 4、具体详见设计图 5、品牌: 江苏博苑达建设 6、生产厂家: 江苏博苑达建设工程有限公司	m	5	420
36	警示柱	1、电缆警示桩, 具体规格详见设计图 2、品牌: 江苏博苑达建设 3、生产厂家: 江苏博苑达建设工程有限公司	根	5	35
37	设备基础	1、箱变基础: C15垫层, C30砼基础, 含钢筋、模版等 2、M7.5水泥砂浆砌筑MU15水泥砖, 内侧20厚1:2水泥砂浆 3、具体详见设计图 4、品牌: 江苏博苑达建设 5、生产厂家: 江苏博苑达建设工程有限公司	项	1	7000
38	设备基础	1、发电机基础: C15垫层, C25砼基础, 含钢筋、模版等 2、品牌: 江苏博苑达建设 3、生产厂家: 江苏博苑达建设工程有限公司	项	1	3500
39	大型机械设备进出场及 安拆	1、大型机械设备进出场及安拆 2、品牌: 租赁 3、生产厂家: 租赁	项	1	2000