

更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：JSZC-320682-JZCG-C2025-0029

原公告的采购项目名称：江苏省石庄高级中学实验室空调多联机

首次公告日期：2025 年 8 月 1 日

二、更正信息

更正事项：采购文件

更正内容：

1. 采购文件项目需求-江苏省石庄高级中学空调采购安装数量、

基础技术参数，更正为：

序号	名称及规格说明	单位	数量
一	空调设备部分		
1	1. 空调样式 1：分体式挂壁机 2. 制冷量≥4854W 3. 制热量≥6456W 4. 功率功率≥1200W 5. ★能效等级≥二级	台	18
2	1. 空调样式 2：天花式室内机 2. 制冷量≥17.4KW 3. 制热量≥19KW 4. 功率≥140W 5. ★能效等级≥二级	台	4
3	1. 空调样式 3：天花式室内机 2. 制冷量≥10.8KW 2. 制热量≥12.1KW 3. 功率≥60W 4. ★能效等级：一级	台	4
4	1. 空调样式 4：天花式室内机 2. 制冷量≥12KW	台	30

	3. 制热量 $\geq 13.9\text{KW}$ 4. 功率 $\geq 73\text{W}$ 5. ★能效等级：一级		
5	1. 空调样式 5：天花式室内机 2. 制冷量 $\geq 12\text{KW}$ 3. 制热量 $\geq 13.9\text{KW}$ 4. 功率 $\geq 73\text{W}$ 5. ★能效等级：一级	台	2
6	1. 空调样式 6：多联式室外机 2. 制冷量 $\geq 23.5\text{KW}$ 3. 制热量 $\geq 26.2\text{KW}$ 4. 制冷功率 $\geq 5.3\text{KW}$ 5. 制热功率 $\geq 5.2\text{KW}$ 6. ★能效等级：一级	台	15
7	1. 空调样式 7：多联式室外机 2. 制冷量 $\geq 66\text{KW}$ 3. 制热量 $\geq 72.8\text{KW}$ 4. 制冷功率 $\geq 17.6\text{KW}$ 5. 制热功率 16.8KW 6. ★能效等级：一级	台	2
8	铜管、保温、水管、信号线、接入电源线、支架（项目所需）	项	1
投标多联机产品具有中国节能产品认证证书、中国环境标志产品认证证书。 提供多联机产品能效等级证明文件。			

2. 采购文件评审方法和标准-商务技术分-投标产品参数, 更正为:

所投产品每个型号的设备制冷量、制热量均需完全满足或正偏离采购文件要求, 确保实际的使用效果。如每有一个参数正偏离 1%(含)至 3%(不含)的加 0.5 分, 正偏离 3%(含)以上的每有一项加 1 分, 本项最高得 10 分。

(数据以制造商公开发行的产品样册为准, 无证明材料不得分; 中标后签订合同前须加盖制造商公章。)

3. 采购文件评审方法和标准-商务技术分-设备性能-第三点和第八点中, “提供国家认可的权威第三方机构检测报告”

更正为：“提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告”

三、更正日期：2025 年 8 月 4 日

四、其他补充事宜：无

五、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：江苏省石庄高级中学
地址：江苏省如皋市石庄镇北大街 102 号
联系人：黄亚建
联系方式：13962707392



2. 采购代理机构信息

名称：如皋市公共资源交易中心
地址：如皋市惠政路 1799 号
联系方式：0513-87620882

3. 项目联系方式

项目联系人：王珊珊
电话：0513-87620882