

多联机风管内机接管尺寸、风口规格

设备型号	送风管主管尺寸	回风口尺寸 (门框型回风口)	接风管(带静压)送风口接管尺寸		风管百叶送风口尺寸	
			1个送风口	2个送风口	1个送风口	2个送风口
FG-22	630X160	600X150	250X250		500X150	
FG-36	630X160	600X150	250X250		500X150	
FG-45	800X160	600X200	360X360		600X200	
FG-71	1000X160	800X200	360X360		600X200	

注1：所有室内机所接风口尺寸为暂定值，待设备订货、装修方案确定后，需与相关单位协商后再最终确定。

BLD15-34 (自带止回阀)
风量: 300CMH 全压: 185Pa 功率: 50W
吊顶式换气扇 吊顶安装 余同

W Ø150
1 风口顶贴梁下布置

W Ø150
1 风口顶贴梁下布置

一层通风及空调风管平面图 1:100

注: 1. 管道安装过程中, 风管优先贴梁下安装, 如遇有与其他管道或梁柱碰撞时, 可根据现场情况作适当调整, 原则是有压管避让无压管道、小管让大管。

盖章栏:

(未盖出图专用章本图无效)

中城科泽工程设计集团有限责任公司
Zhongcheng Keze Architects&Engineers
工程设计证书编号: A232012403
本图版权归我公司所有, 除该工程外对本图的任何用途和复制, 须经我公司的书面许可。
THE COPYRIGHT OF THIS COPYRIGHT IS RESERVED BY THE COMPANY AND ANY REPRODUCTION
AND UTILIZATION OF THIS DRAWING WITHOUT THE WRITTEN PERMIT OF THE COMPANY
OF THE DRAWING

合作设计单位
JOINED DESIGNER

签署栏
SIGNATURE

制图 DRAWN BY	张伟	
设计 DESIGNED BY	张伟	
校对 CHECKED BY	田超	
专业负责人 SPECIAL RESPONSIBLE BY	季玉忠	
项目负责人 PROJECT DIRECTOR BY	季玉忠	
审核 VERIFIED BY	季玉忠	
审定 APPROVED BY	乔恒云	

会签栏
COUNTERSIGN

建筑 ARCHITECTURE		电气 ELECTRIC	
结构 STRUCTURE		暖通 HVAC	
给排水 W. SANIT.		智能 AUTO.	

建设单位 CLIENT	中共扬州市江都区委党校
工程名称 PROJECT	中共扬州市江都区委党校 部分消防项目设计
图纸名称 DRAWING TITLE	一层通风及空调风管平面图

设计编号 JHID NO.	2024-JSS-32	图号 DRAWING NO.	暖通-04
设计阶段 STATUS	施工图	版次 VERSION	A
比例 SCALE	见图	日期 DATE	2024. 11