# 南京林业大学教学楼分体空调采购项目
# 主要户型示意图

## 第一部分
## 南京新庄校区

# 教主楼主要户型示意图

户型A：安装1台3P
面积50㎡以下




如：教室0101
7.2m*6.8m=48.96㎡

户型B：安装1台5P
面积约75 ㎡




如：教室0102
10.8m*6.8m=73.44㎡

安装位置须避开屋梁和已有设施，充分考虑空调安装后制冷（热）最佳效果，合理布局，图示仅供参考。

# 教主楼主要户型示意图

户型C：安装2台3P
面积约100㎡




如：教室0117
14.4m*7.2m=103.68㎡

户型D：安装3台5P
面积200㎡以上




如：教室0123
17m*13m=221㎡

安装位置须避开屋梁和已有设施，充分考虑空调安装后制冷（热）最佳效果，合理布局，图示仅供参考。

# 教五楼主要户型示意图

户型G：安装2台3P
面积约120㎡

户型F：安装2台3P
面积约100㎡

户型E：安装1台5P
面积70㎡以下




如：教室50117
12m*10m=120㎡

如：教室50111
12m*8.7m=104.4㎡

如：教室50107
8m*8.7m=69.6㎡

安装位置须避开屋梁和已有设施，充分考虑空调安装后制冷（热）最佳效果，合理布局，图示仅供参考。

# 南京林业大学教学楼分体空调采购项目
# 主要户型示意图

## 第二部分
## 淮安校区

# 教学主楼A主要户型示意图

户型A：安装1台5P
面积60㎡以下




如：教室A201
面积约：56.16㎡

户型A1：安装1台3P
面积60㎡以下




如：教室A508
面积约：56.16㎡

安装位置须避开屋梁和已有设施，充分考虑空调安装后制冷（热）最佳效果，合理布局，图示仅供参考。

# 教学主楼A\实验1号楼主要户型示意图

户型B：安装2台5P
面积约100 ㎡以上




如：教室A101
面积约：112.32 ㎡

户型C：安装1台3P
面积约30 ㎡以下




如：教室1110
面积约：28.08 ㎡

安装位置须避开屋梁和已有设施，充分考虑空调安装后制冷（热）最佳效果，合理布局，图示仅供参考。

# 实验1号楼主要户型示意图

户型D：安装1台3P，1台5P
面积60-100㎡




如：教室1101
面积约：93.6㎡

户型E：安装2台3P,2台5P
面积约150-200㎡




如：教室1306，
面积约：190㎡

安装位置须避开屋梁和已有设施，充分考虑空调安装后制冷（热）最佳效果，合理布局，图示仅供参考。

# 实验1号楼主要户型示意图

户型F：安装1台3P,3台5P
面积约200㎡以上



如：教室1307
面积约：230㎡

户型G：安装4台5P
面积约300㎡




如：教室1209，
面积约：300㎡

安装位置须避开屋梁和已有设施，充分考虑空调安装后制冷（热）最佳效果，合理布局，图示仅供参考。