

# 装 饰 构 造 做 法 一 览 表

### 主说明：

- 如有卫生间时蹲位处，局部需陶粒混凝土抬高时，（须根据土建提供得平水线放线后，确定后找平垫层厚度）参考此做法。卫生间 淋浴间、阳台、半室外走廊、管理间地砖面层防滑处理.，防水材料应经检测符合要求后方可使用，防水层的施工工艺应严格按照生产厂的要求操作。

新建墙体时，局部地面有破坏时，地面需重新做防水处理。

部分地面根据现场实际情况需做回填，回填陶粒混凝土。

所有装修材料燃烧性应遵守《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017 。

墙砖铺贴施工严格按国家建筑标准设计图集05J909、07G120工程做法.

墙面防水层与地面防水层需做好交接处理，墙面防水层宜采用水泥基弹性防水涂料厚2mm，不少于一道。地面防水层材料采

水泥基弹性防水涂料，不少于两道。

卫生间、浴室、设有配水点的封闭阳台等墙面应设置防水层；淋浴区墙面防水层翻起高度不应小于2000mm，且淋浴不低于喷

口高度。

盥洗池盆等用水处墙面防水翻起层高度不应小于120mm。墙面其他部位泛水翻起高度不应小于250mm。

吊杆与吊杆间距不应大于1000mm，吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm，大于300mm时应增加吊杆；当吊杆长度大于1.5m时应设反向支撑或反向拉结。当吊杆长度大于1.5m时，宜采用双层或多层的格栅，当吊杆上设置加调托，应调整其悬臂长度。

排烟管道直径 $\geq 1000$ 时，需在风管上设置排烟管道底部增加50×50×5镀锌角钢托架，每节风管托架上设置吊环。

内外装修的材料应符合国家环保、节能、防火的相关规定。主材选用需经业主、设计、监理三方认可方可施工。

外墙玻璃幕墙、钢结构雨棚、钢结构屋面桁架、网架及室内装修的设计应由有相应资质的专业设计单位设计，但必须经业

设计、监理三方认可方可施工。

室内吊平顶高度需结合内装修及设备要求，室外吊顶应考虑风荷载而加强固定强度。有吊顶的房间和无吊顶的房间抹灰均

做法表中C2防霉涂料平顶来处理，抹灰标高均至结构板。

无机涂料耐火性能等级A级,用于地下室级封闭空间; 有机涂料耐火性能等级B1级,用于一层以上普通空间。

建筑物室内楼（地）面材料的防滑性能需满足JGJ/T 331-2014 建筑地面工程防滑技术规程的相关要求，且防滑性能均需满

潮湿地面防滑性能要求：楼梯踏步Aw，室内潮湿地面Cw；干态地面防滑性能要求：楼梯踏步Ad，侧沿至地面Bd，大厅、走廊上平面及湿地面第1、2、3类普通地面。

图中未注明房间做地暖的，均在地漏周围200—范围内做1%坡度的地向地漏。

所有装修材料应遵守GB50222-2017《建筑内部装修设计防火规范》，对装修材料的燃烧性能的相关规定！

审定 Approved				校对 Checked	董渊博	董渊博
复核 Re-examined				专业负责人 Job Mgr.	董渊博	董渊博
审核 Examined		张浩	张浩	设计 Design	朱涛	朱涛
项目负责人 Project Mgr.		蓝峰	蓝峰	制图 Drawn	朱涛	朱涛
工程编号 Job No.		24-4-053		装	图纸编号 Dwg No.	
图幅 Size	A1	子项编号 Item No.		施	I-ZF-0	