



连云港市建筑设计研究院有限责任公司

LIANYUNGANG ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD.

建筑工程甲级 人防工程乙级

A232060232

图 纸 目 录

建设单位

连云港市连云区卫生健康委员会

设计号

2022011-1

图 别

净水施

工程名称

连云区公共卫生中心(疾控中心)室内装饰工程(净化区)

日期

2024.07

序号

图号

图 纸 名 称

采用标准图或重复使用图

图纸

备注

备注

图集或工程编号

图号

尺寸

备注

01

01A/04

给水排水设计说明

A1

02

02A/04

五层手术部及ICU给水平面图

A1

03

03A/04

五层手术部及ICU排水平面图

A1

04


04A/04

五层手术部及ICU给排水系统图

A1

填表人：祁昌阳





五层手术部及ICU给水平面图 1:100

消防 FIRE DEPARTMENT STAMP	人防 PUBLIC STAMP	注册 REGISTER STAMP	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 																																	</
-----------------------------	--------------------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

连云港市建筑设计研究院有限责任公司

施工图审查答复意见

责任人:设计更改人

共 1 页第 1 页

建设单位	连云港市连云区卫生健康委员会				项目名称	连云区公共卫生中心(疾控中心)室内装饰工程(净化区)		
设计专业	☐ 建筑 ☐ 结构 ☒ 水 ☐ 电气 ☐ 暖通				设计部门	四所	设计号	2022011-1
审查意见					回复意见			
一、强制性条文及安全性检查								
二、违反强标								
三、其他								
1、补充洁净手术部用水的水质要求,应符合GB 5749的相关要求,详GB50333-2013 第10.2.1条规定。					1、 回复专家意见,设计说明已补充。修改详见01A/04			
2、洁净手术部的卫生器具和装置的污水透气系统应独立设置,对通气管进行复核,详GB50333-2013 第10.3.4条规定。					2、回复专家意见,修改详见03A/04、04A/04			
3、WL-13、FL-10连接4个及以上卫生器具且横支管的长度大于12M的排水横管应设置环形通气管,详GB50015-2019第4.73条规定。					3、回复专家意见,修改详见03A/04、04A/04			
4、排水管道不得穿越病房双人间1,详GB5020-2021第4.3.6条规定。					4、回复专家意见,原双人间1改为医生办,图纸修改详见03A/04、04A/04			
					5、调整医生卫生间的洁具布置,图纸修改详见02A/04~04A/04。			


连云港市建筑设计研究院有限责任公司

工程设计变更通知单

责任人:设计更改人

共 1页 第 页 1

建设单位	连云港市连云区卫生健康委员会		项目名称	连云区公共卫生中心(疾控中心)室内装饰工程(净化区)		
设计专业	☐ 建筑 ☐ 结构 ☒ 水 ☐ 电气 ☐ 暖通		设计部门	四所	设计号	2022011-1
因需求变化,对大楼四层和五层功能调整如下: 装饰:原五层3 间手术间调整为2 间手术间(百级1间、万级1间),五层ICU4 +1床调整为 6 +2 +2 床。 取消四层整形手术间,取消六层净化空调机组机房改为普通病房; 给排水:根据净化区最新的平面图调整给排水平面及系统图; 具体修改详见第三版净水施01/04 ~04/04。						
以下签章						
设计更改人	祁昌阳 张学雷	2024.07	专业负责人	钱哨		
校核人	刘汉利		项目负责人	林晓明		
审核人	钱哨					



五层手术部及ICU排水平面图 1:100

[illegible]