

3-1 投标分项报价表

投标分项报价表

项目编号/包号: JSZC-320411-CZWC-G2025-0016/采购包 1

项目名称: 香山欣园南区消防设施采购及安装项目 报价单位: 人民币元

序号	分项名称	品牌商标	生产厂家	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
								单价	合价
一、消防泵房设备采购及安装									
1	消火栓泵	澳斯卡	上海澳斯卡泵业集团有限公司	1. 功率: 22KW, 流量 15L/S, 扬程: 75 米; 2. 综合考虑确保系统正常运行;	1. 功率: 22KW, 流量 15L/S, 扬程: 75 米; 2. 综合考虑确保系统正常运行; 3. 满足 GB6245-2006 要求。	2	台	11200	22400
2	消火栓稳压泵	澳斯卡	上海澳斯卡泵业集团有限公司	1. 功率: 3KW, 流量 2L/S, 扬程: 60 米; 2. 综合考虑确保系统正常运行;	1. 功率: 3KW, 流量 2L/S, 扬程: 60 米; 2. 综合考虑确保系统正常运行; 3. 满足 GB6245-2006 要求。	2	台	3880	7760
3	喷淋泵	澳斯卡	上海澳斯卡泵业集团有限公司	1. 功率: 30KW, 流量 30L/S, 扬程: 50 米; 2. 综合考虑确保系统正常运行;	1. 功率: 30KW, 流量 30L/S, 扬程: 50 米; 2. 综合考虑确保系统正常运行; 3. 满足 GB6245-2006 要求。	2	台	14200	28400
4	喷淋稳压泵	澳斯卡	上海澳斯卡泵业集团有限公司	1. 功率: 1.5KW, 流量 2L/S, 扬程: 45 米; 2. 综合考虑确保系统正常运行;	1. 功率: 1.5KW, 流量 2L/S, 扬程: 45 米; 2. 综合考虑确保系统正常运行; 3. 满足 GB6245-2006 要求。	2	台	3580	7160
5	囊式气压罐	亚克	浙江亚克给排水设备制造有限公司	1. 根据设计直径 800mm, 有效容积 300L, 最高工作压力 1.0MPa	1. 根据设计直径 800mm, 有效容积 300L, 最高工作压力 1.0MPa	2	台	5790	11580
6	双电源控制柜 (消火栓泵和喷淋泵)	澳斯卡	上海澳斯卡泵业集团有限公司	落地式控制柜;能自动切换;接地	落地式控制柜;能自动切换;接地	1	套	8510	8510
7	消火栓泵控制柜	澳斯卡	上海澳斯卡泵业集团有限公司	1. 星三角启动; 2. 带机械应急启动装置;	1. 星三角启动; 2. 带机械应急启动装置;	1	套	9140	9140
8	消火栓稳压泵控制箱	澳斯卡	上海澳斯卡泵业集团有限公司	挂壁式电箱; 接地;	挂壁式电箱; 接地;	1	套	2230	2230
9	喷淋泵控制柜	澳斯卡	上海澳斯卡泵	1. 星三角启动; 2. 带机械应急启	1. 星三角启动; 2. 带机械应急启动装	1	套	9140	9140

			业集团 有限公司	动装置；	置；				
10	喷淋稳压泵控制箱	澳斯卡	上海澳斯卡泵业集团有限公司	挂壁式电箱；接地；	挂壁式电箱；接地；	1	套	2230	2230
11	304 不锈钢消防水箱	金沐霖	江苏金沐霖水务科技有限公司	1. 水箱尺寸 7m×10m×3m；容积 210 吨； 2. 材质：304 不锈钢； 3. 适用介质：水；	1. 水箱尺寸 7m×10m×3m；容积 210 吨； 2. 材质：304 不锈钢； 3. 适用介质：水； ▲4. 根据 GB/T5750-2006，提供国家认可的检测机构出具的检验报告，并检验合格。	1	只	227900	227900
12	消防泵房	金沐霖	江苏金沐霖水务科技有限公司	综合考虑尺寸 7m×4m×3m；材质 304 不锈钢；	综合考虑尺寸 7m×4m×3m；材质 304 不锈钢；	1	只	58550	58550
13	明杆闸阀	御威	山西隆达御威流体控制设备股份有限公司	1. 规格型号：Z41X-16 DN150； 2. 标准：国标；	1. 规格型号：Z41X-16 DN150； 2. 标准：国标； ▲3. 根据 GB/T13927-2008，提供国家认可的检测机构出具的检验报告，并检验合格。	7	个	2180	15260
14	明杆闸阀	御威	山西隆达御威流体控制设备股份有限公司	1. 规格型号：Z41X-16 DN100； 2. 标准：国标；	1. 规格型号：Z41X-16 DN100； 2. 标准：国标； ▲3. 根据 GB/T13927-2008，提供国家认可的检测机构出具的检验报告，并检验合格。	11	个	1210	13310
15	止回阀	御威	山西隆达御威流体控制设备股份有限公司	1. 型号：HC41X-16； 2. 公称通径：DN150； 3. 连接方式：法兰连接；	1. 型号：HC41X-16； 2. 公称通径：DN150； 3. 连接方式：法兰连接； ▲4. 根据 GB/T13927-2008，提供国家认可的检测机构出具的检验报告，并检验合格。	2	个	2020	4040
16	止回阀	御威	山西隆达御威流体控制设备股份有限公司	1. 型号：HC41X-16； 2. 公称通径：DN100； 3. 连接方式：法兰连接；	1. 型号：HC41X-16； 2. 公称通径：DN100； 3. 连接方式：法兰连接； ▲4. 根据 GB/T13927-2008，提供国家认可的检测机构出具的检验报告，并检验合格。	2	个	1100	2200
17	止回阀	御威	山西隆达御威流体控制设备股份有限公司	1. 型号：HC41X-16； 2. 公称通径：DN50； 3. 连接方式：法兰连接；	1. 型号：HC41X-16； 2. 公称通径：DN50； 3. 连接方式：法兰连接； ▲4. 根据 GB/T13927-2008，提供国家认可	6	个	680	4080

					的检测机构出具的检验报告，并检验合格					
18	橡胶软接头	御威	山西隆达御威流体控制设备股份有限公司	1. 规格型号：KXT-16-DN150； 2. 连接方式：法兰连接	1. 规格型号：KXT-16-DN150； 2. 连接方式：法兰连接	4	个	1450	5800	
19	橡胶软接头	御威	山西隆达御威流体控制设备股份有限公司	1. 规格型号：KXT-16-DN100； 2. 连接方式：法兰连接	1. 规格型号：KXT-16-DN100； 2. 连接方式：法兰连接	4	个	850	3400	
20	橡胶软接头	御威	山西隆达御威流体控制设备股份有限公司	1. 规格型号：KXT-16-DN50； 2. 连接方式：法兰连接	1. 规格型号：KXT-16-DN50； 2. 连接方式：法兰连接	8	个	370	2960	
21	泄压阀	高艺	上海高艺阀门有限公司	1. 型号：泄压阀 SK-500Y 2. 公称通径：DN100； 3. 连接方式：法兰连接	1. 型号：泄压阀 SK-500Y 2. 公称通径：DN100； 3. 连接方式：法兰连接 ▲4. 根据 GB/T13927-2006，提供国家认可的检测机构出具的检验报告，并检验合格。	2	个	2250	4500	
22	超声波流量计	御威	山西隆达御威流体控制设备股份有限公司	1. 型号：流量计； 2. 公称通径：DN100； 3. 连接方式：法兰连接	1. 型号：流量计； 2. 公称通径：DN100； 3. 连接方式：法兰连接	1	个	2455	2455	
23	压力表	富阳	杭州富阳宏盛仪表厂	1. 型号：Y-100； 2. 测量范围：0~1.6(MPa) 3、配缓冲管	1. 型号：Y-100； 2. 测量范围：0~1.6(MPa) 3、配缓冲管	8	个	120	960	
24	DN15 铜球阀	御威	山西隆达御威流体控制设备股份有限公司	1. 规格型号：Q11F-16T DN15； 2. 连接方式：螺纹连接	1. 规格型号：Q11F-16T DN15； 2. 连接方式：螺纹连接	12	个	35	420	
25	明杆闸阀	御威	山西隆达御威流体控制设备股份有限公司	1. 规格型号：Z41X-16 DN50； 2. 连接方式：法兰连接	1. 规格型号：Z41X-16 DN50； 2. 连接方式：法兰连接	8	个	650	5200	
26	热镀锌钢管	正金元	常州市宝发金属材料有限公司	1. 公称口径：DN150； 2. 连接方式：沟槽连接	1. 公称口径：DN150； 2. 连接方式：沟槽连接	12	米	244	2928	
27	热镀锌钢管	正金元	常州市宝发金属材料有限公司	1. 公称口径：DN100； 2. 连接方式：沟槽连接	1. 公称口径：DN100； 2. 连接方式：沟槽连接	18	m	188	3384	

			司						
28	热镀锌钢管	正金元	常州市宝发金属材料有限公司	1. 公称口径: DN50; 2. 连接方式: 螺纹连接	1. 公称口径: DN50; 2. 连接方式: 螺纹连接	18	m	153	2754
29	沟槽式90°弯头	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1. 规格型号: XGQT01-165-2.5; 2. 公称压力: 2.5MPa;	1. 规格型号: XGQT01-165-2.5; 2. 公称压力: 2.5MPa;	5	只	124	620
30	沟槽式90°弯头	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1. 规格型号: XGQT01-114-2.5; 2. 公称压力: 2.5MPa;	1. 规格型号: XGQT01-114-2.5; 2. 公称压力: 2.5MPa;	15	个	66	990
31	沟槽正三通	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1. 规格型号: XGQT03-165-2.5; 2. 公称压力: 2.5MPa;	1. 规格型号: XGQT03-165-2.5; 2. 公称压力: 2.5MPa;	3	只	173	519
32	沟槽正三通	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1. 规格型号: XGQT03-114-2.5; 2. 公称压力: 2.5MPa;	1. 规格型号: XGQT03-114-2.5; 2. 公称压力: 2.5MPa;	8	个	86	688
33	机械三通	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1. 规格型号: XGQT3-165×76~33-2.5; 2. 公称压力: 2.5MPa;	1. 规格型号: XGQT3-165×76~33-2.5; 2. 公称压力: 2.5MPa;	4	个	93	372
34	机械三通	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1. 规格型号: XGQT3-114×76~33-2.5; 2. 公称压力: 2.5MPa;	1. 规格型号: XGQT3-114×76~33-2.5; 2. 公称压力: 2.5MPa;	4	个	77	308
35	沟槽转换法兰	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1. 公称直径: XGQT08-165-1.6; 2. 公称压力: 1.6MPa;	1. 公称直径: XGQT08-165-1.6; 2. 公称压力: 1.6MPa;	20	只	158	3160
36	沟槽转换法兰	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1. 公称直径: XGQT08-114-1.6; 2. 公称压力: 1.6MPa;	1. 公称直径: XGQT08-114-1.6; 2. 公称压力: 1.6MPa;	22	个	90	1980
37	焊接法兰	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1. 规格: DN25-50 2. 公称压力: 1.6MPa	1. 规格: DN25-50 2. 公称压力: 1.6MPa	24	个	32	768
38	沟槽式刚性接头	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1. 规格型号: XGQT1-165-2.5; 2. 公称压力: 2.5MPa;	1. 规格型号: XGQT1-165-2.5; 2. 公称压力: 2.5MPa;	58	只	89	5162
39	沟槽式刚性接头	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1. 规格型号: XGQT1-114-2.5; 2. 公称压力: 2.5MPa;	1. 规格型号: XGQT1-114-2.5; 2. 公称压力: 2.5MPa;	76	个	54	4104
40	数显压力控制	富阳	杭州富阳宏盛	1. 型号: DPC-80S; DC24V;	1. 型号: DPC-80S; DC24V;	4	个	810	3240

	器		仪表厂	2. 开关电源 3. 测量范围: 0~1.6(MPa) 4. 配缓冲管	2. 开关电源 3. 测量范围: 0~1.6(MPa) 4. 配缓冲管				
41	管道支架制作安装	无需在中小企业声明函中体现	无需在中小企业声明函中体现	热镀锌角钢 3#-5#	热镀锌角钢 3#-5#	450	kg	23	10350
42	槽钢基础制作安装	无需在中小企业声明函中体现	无需在中小企业声明函中体现	规格型号: 10#槽钢	规格型号: 10#槽钢	2160	kg	18	38880
43	防火桥架	中冀鹏程	常州文安佳伟电气有限公司	1. 名称: 钢制防火桥架; 2. 规格型号: 150*100*1.2; 3. 防火等级: 耐火维持工作时间 ≥30 分钟; 4. 规格型号: NH-YJV 3*25+1*16; 含电缆头;	1. 名称: 钢制防火桥架; 2. 规格型号: 150*100*1.2; 3. 防火等级: 耐火维持工作时间 ≥30 分钟;	12	m	142	1704
44	电力电缆	凌云	无锡市凌云电缆有限公司	1. 规格型号: NH-YJV 3*25+1*16; 含电缆头; 2. 标准: 国标	1. 规格型号: NH-YJV 3*25+1*16; 含电缆头; 2. 标准: 国标	39	m	158	6162
45	电力电缆	凌云	无锡市凌云电缆有限公司	1. 规格型号: NH-YJV 3*16+10; 含电缆头; 2. 标准: 国标	1. 规格型号: NH-YJV 3*16+10; 含电缆头; 2. 标准: 国标	48	m	117	5616
46	电力电缆	凌云	无锡市凌云电缆有限公司	1. 规格型号: NH-YJV 4*2.5; 含电缆头; 2. 标准: 国标	1. 规格型号: NH-YJV 4*2.5; 含电缆头; 2. 标准: 国标	54	m	26	1404
47	控制电缆	凌云	无锡市凌云电缆有限公司	1. 规格型号: NH-KVV 4*1.5; 含电缆头; 2. 标准: 国标	1. 规格型号: NH-KVV 4*1.5; 含电缆头; 2. 标准: 国标	20	m	22	440
48	电线	凌云	无锡市凌云电缆有限公司	1. 规格型号: NH-BV 2.5 2. 标准: 国标	1. 规格型号: NH-BV 2.5 2. 标准: 国标 ▲3. 根据 GB/T 5023.3-2008、GB/T 19666-2019, 提供国家认可的检测机构出具的检验报告, 并检验合格。	100	m	6	600
49	紧定管	绿意	常州市绿意管道有限公司	1. 规格: JDG20mm; 2. 刷防火涂料。	1. 规格: JDG20mm; 2. 刷防火涂料。	35	m	42	1470
50	紧定管	绿意	常州市绿意管道有限公司	1. 规格: JDG50mm; 2. 刷防火涂料。	1. 规格: JDG50mm; 2. 刷防火涂料。	8	m	29	232

51	金属软管	京生	江苏京生管业有限公司	DN40-50	DN40-50	6	m	43	258
52	三防应急照明灯	卓尔信	中山市锐辉照明有限公司	综合考虑吸顶安装或吊装安装	综合考虑吸顶安装或吊装安装	2	盏	156	312
53	单联单控开关	科继	浙江科继电器有限公司	单联单控开关	单联单控开关	1	只	21	21
54	接线盒	绿意	常州市绿意管道有限公司	86 接线盒	86 接线盒	6	个	2	12
55	小计 (元)								558023

二、消防水箱混凝土基础施工

1	小区绿化清理	无需在中小企业声明函中体现	无需在中小企业声明函中体现	清理绿化	清理绿化	1	项	1500	1500
2	土方开挖	无需在中小企业声明函中体现	无需在中小企业声明函中体现	地面基础挖土方	地面基础挖土方	1	项	1750	1750
3	水箱基础整平	无需在中小企业声明函中体现	无需在中小企业声明函中体现	地面基础平整	地面基础平整	1	项	1620	1620
4	水箱基础浇筑混凝土浇筑	无需在中小企业声明函中体现	无需在中小企业声明函中体现	混凝土 C25 和钢筋 06、010、012	混凝土 C25 和钢筋 06、010、012	1	项	54000	54000
5	土方弃置	无需在中小企业声明函中体现	无需在中小企业声明函中体现	垃圾清运、余土外运	垃圾清运、余土外运	1	项	1870	1870
6	小计 (元)								60740

三、消防水箱进水管道的采购及安装

1	钢丝骨架管	中通	江苏中通管业有限公司	1.规格型号: dn110; 2.公称压力: 1.6MPa。 3.连接方式: 热熔连接	1.规格型号: dn110; 2.公称压力: 1.6MPa。 3.连接方式: 热熔连接	32	米	218	6976
2	自来水新旧管对接	无需在中小企业声明函中体现	无需在中小企业声明函中体现	自来水新旧管对接	自来水新旧管对接	1	处	287	287
3	电熔转换法兰	中通	江苏中通管业有限公司	1.规格型号: dn110; 2.公称压力: 1.6MPa。 3.连接方式: 热熔连接	1.规格型号: dn110; 2.公称压力: 1.6MPa。 3.连接方式: 热熔连接	3	个	569	1707
4	钢丝骨架三通	中通	江苏中通管业有限公司	1.规格型号: dn110; 2.公称压力: 1.6MPa。 3.连接方式: 热熔连接	1.规格型号: dn110; 2.公称压力: 1.6MPa。 3.连接方式: 热熔连接	1	只	387	387
5	钢丝骨架接头	中通	江苏中通管业有限公司	1.规格型号: dn110; 2.公称压力: 1.6MPa。 3.连接方式: 热熔连接	1.规格型号: dn110; 2.公称压力: 1.6MPa。 3.连接方式: 热熔连接	6	只	246	1476
6	钢丝骨架90°弯头	中通	江苏中通管业有限公司	1.规格型号: dn110; 2.公称压力: 1.6MPa。 3.连接方式: 热熔连接	1.规格型号: dn110; 2.公称压力: 1.6MPa。 3.连接方式: 热熔连接	4	只	324	1296
7	热镀锌钢管	正金元	常州市宝发金属材料有限公司	1.公称口径: DN100; 2.连接方式: 沟槽连接	1.公称口径: DN100; 2.连接方式: 沟槽连接	3.6	米	188	676.8
8	沟槽式90°弯头	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1.规格型号: XGQT01-114-2.5; 2.公称压力: 2.5MPa;	1.规格型号: XGQT01-114-2.5; 2.公称压力: 2.5MPa;	1	只	66	66
9	遥控浮球阀	御威	山西隆达御威流体控制设备股份有限公司	1.公称口径: DN100; 2.连接方式: 法兰连接	1.公称口径: DN100; 2.连接方式: 法兰连接	1	个	2290	2290
10	暗杆闸阀	御威	山西隆达御威流体控制设备股份有限公司	1.规格型号: Z45X-16-DN100; 2.连接方式: 法兰连接	1.规格型号: Z45X-16-DN100; 2.连接方式: 法兰连接	1	个	1130	1130
11	消防管道保温	禾威	禾威新材料江	橡塑+铝皮 保温厚度:30mm; B1级	橡塑+铝皮 保温厚度:30mm; B1级	3	米	211	633

			苏有限公司						
12	土方开挖、回填	无需在中小企业声明函中体现	无需在中小企业声明函中体现	土方开挖、回填	土方开挖、回填	6.2	m3	70	434
13	余方弃置	无需在中小企业声明函中体现	无需在中小企业声明函中体现	垃圾清运、余土外运	垃圾清运、余土外运	1	项	1000	1000
14	小计 (元)								18358.8

四、消防泵房电源管线采购及安装

1	电力电缆	凌云	无锡市凌云电缆有限公司	规格型号: NH-YJV3*50+2*25; 含电缆头 2. 标准: 国标	规格型号: NH-YJV3*50+2*25; 含电缆头 2. 标准: 国标	100	米	382	38200
2	穿线管及敷设	中通	江苏中通管业有限公司	80PE管	80PE管	90	米	113	10170
3	穿线电井	无需在中小企业声明函中体现	无需在中小企业声明函中体现	砌筑 500*500*500; 含井盖	砌筑 500*500*500; 含井盖	3	座	720	2160
4	沥青路面切割、破除、开挖	无需在中小企业声明函中体现	无需在中小企业声明函中体现	沥青路面切割、破除、开挖	沥青路面切割、破除、开挖	8	m2	116	928
5	沥青路面恢复	无需在中小企业声明函中体现	无需在中小企业声明函中体现	沥青路面恢复	沥青路面恢复	8	m2	247	1976
6	土方开挖、回填	无需在中小企业声明函中体现	无需在中小企业声明函中体现	土方开挖、回填	土方开挖、回填	22	m3	70	1540
7	余方弃置	无需在中小企业声明函中体现	无需在中小企业声明函中体现	垃圾清运、余土外运	垃圾清运、余土外运	1	项	1000	1000

		明函 中体现	现							
8	小计(元)									55974

五、湿式报警阀压力开关启泵管线采购及安装

1	控制电缆	凌云	无锡市凌云电缆有限公司	1、规格型号：NH-KVV 2*1.5； 含电缆头； 2.标准：国标	1、规格型号：NH-KVV 2*1.5； 含电缆头； 2.标准：国标	150	米	11	1650	
2	穿线管及敷设	中通	江苏中通管业有限公司	PE40管	PE40管	100	米	48	4800	
3	紧定管	绿意	常州市绿意管道有限公司	1.规格：JDG25mm； 2.刷防火涂料。	1.规格：JDG25mm； 2.刷防火涂料。	40	米	37	1480	
4	穿线电井	无需在中小企业声明函中体现	无需在中小企业声明函中体现	砖砌 400*400*500； 含井盖	砖砌 400*400*500； 含井盖	5	座	530	2650	
5	小计(元)									10580



六、室外消火栓管道采购及安装

1	钢丝骨架管	中通	江苏中通管业有限公司	1.规格型号：dn110； 2.公称压力：1.6MPa。 3.连接方式：热熔连接	1.规格型号：dn110； 2.公称压力：1.6MPa。 3.连接方式：热熔连接	1466	米	218	319588
2	钢丝骨架直接	中通	江苏中通管业有限公司	1.规格型号：dn110； 2.公称压力：1.6MPa。 3.连接方式：热熔连接	1.规格型号：dn110； 2.公称压力：1.6MPa。 3.连接方式：热熔连接	245	只	246	60270
3	钢丝骨架90°弯头	中通	江苏中通管业有限公司	1.规格型号：dn110； 2.公称压力：1.6MPa。 3.连接方式：热熔连接	1.规格型号：dn110； 2.公称压力：1.6MPa。 3.连接方式：热熔连接	156	只	324	50544
4	钢丝骨架45°弯头	中通	江苏中通管业有限公司	1.规格型号：dn110； 2.公称压力：1.6MPa。 3.连接方式：热熔连接	1.规格型号：dn110； 2.公称压力：1.6MPa。 3.连接方式：热熔连接	13	只	293	3809
5	钢丝骨架三通	中通	江苏中通管业有限公司	1.规格型号：dn110； 2.公称压力：1.6MPa。 3.连接方式：热熔连接	1.规格型号：dn110； 2.公称压力：1.6MPa。 3.连接方式：热熔连接	16	只	387	6192

6	电熔法兰及法兰盘片	中通	江苏中通管业有限公司	1.规格型号: dn110; 2.公称压力: 1.6MPa。 3.连接方式: 热熔连接	1.规格型号: dn110; 2.公称压力: 1.6MPa。 3.连接方式: 热熔连接	58	只	569	33002
7	卡箍法兰短管	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1.规格型号: dn110; 2.公称压力: 1.6MPa。 3.连接方式: 沟槽连接	1.规格型号: dn110; 2.公称压力: 1.6MPa。 3.连接方式: 沟槽连接	46	只	90	4140
8	沟槽式弯头	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1.规格型号: XGQT01-114-2.5; 2.公称压力: 2.5MPa;	1.规格型号: XGQT01-114-2.5; 2.公称压力: 2.5MPa;	46	只	66	3036
9	沟槽式刚性接头	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1.规格型号: XGQT1-114-2.5; 2.公称压力: 2.5MPa;	1.规格型号: XGQT1-114-2.5; 2.公称压力: 2.5MPa;	92	只	54	4968
10	消防管道保温	禾威	禾威新材料江苏有限公司	橡塑-铝皮 保温厚度:30mm; B1级	橡塑-铝皮 保温厚度:30mm; B1级	80	米	211	16880
11	暗杆闸阀	御威	山西隆达御威流体控制设备股份有限公司	1.规格型号: Z45X-16-DN100; 2.连接方式: 法兰连接	1.规格型号: Z45X-16-DN100; 2.连接方式: 法兰连接	3	只	1130	3390
12	阀门井	无需在中小企业声明函中体现	无需在中小企业声明函中体现	砌筑: Φ700, 含井盖; 参见图册 05S502-15-25;	砌筑: Φ700, 含井盖; 参见图册 05S502-15-25;	3	座	2700	8100
13	水泵接合器	铁扇	安徽华星消防设备(集团)有限公司	1.规格: SQS100 含配套辅件 2.满足 GB 3446-2013 要求。	1.规格: SQS100 含配套辅件 2.满足 GB 3446-2013 要求。	2	只	2180	4360
14	水泵接合器窰井及井盖	无需在中小企业声明函中体现	无需在中小企业声明函中体现	砌筑: 800*1300, 含水泥井盖	砌筑: 800*1300, 含水泥井盖	1	座	4370	4370
15	过路套管	正金元	常州市宝发金属材料有限公司	1.型号: 刚性套管; 2.规格: DN150。	1.型号: 刚性套管; 2.规格: DN150。	158	米	227	35866
16	混凝土路面切割、破除、开挖	无需在中小企业声明函中体现	无需在中小企业声明函中体现	混凝土路面切割、破除、开挖	混凝土路面切割、破除、开挖	69	m2	126	8694

		中体现							
17	混凝土路面恢复	无需在中小企业声明函中体现	无需在中小企业声明函中体现	混凝土路面恢复	混凝土路面恢复	69	m2	178	12282
18	沥青路面切割、破除、开挖	无需在中小企业声明函中体现	无需在中小企业声明函中体现	沥青路面切割、破除、开挖	沥青路面切割、破除、开挖	87	m2	116	10092
19	沥青路面恢复	无需在中小企业声明函中体现	无需在中小企业声明函中体现	沥青路面恢复	沥青路面恢复	87	m2	247	21489
20	土方开挖、回填	无需在中小企业声明函中体现	无需在中小企业声明函中体现	土方开挖、回填	土方开挖、回填	366	m3	82	30012
21	绿植恢复	无需在中小企业声明函中体现	无需在中小企业声明函中体现	绿植恢复	绿植恢复	367	m2	240	88080
22	余方弃置	无需在中小企业声明函中体现	无需在中小企业声明函中体现	垃圾清运、余土外运	垃圾清运、余土外运	1	项	8500	8500
23	小计 (元)								737664

七、室外喷淋管道采购及安装

1	钢丝骨架管	中通	江苏中通管业有限公司	1. 规格型号: dn160; 2. 公称压力: 1.6MPa。 3. 连接方式: 热熔连接	1. 规格型号: dn160; 2. 公称压力: 1.6MPa。 3. 连接方式: 热熔连接	80	米	322	25760
2	钢丝骨架直接	中通	江苏中通管业有限公司	1. 规格型号: dn160; 2. 公称压力: 1.6MPa。 3. 连接方式: 热熔连接	1. 规格型号: dn160; 2. 公称压力: 1.6MPa。 3. 连接方式: 热熔连接	14	只	305	4270

3	钢丝骨架 90° 弯头	中通	江苏中通管业有限公司	1.规格型号: dn160; 2.公称压力: 1.6MPa。 3.连接方式: 热熔连接	1.规格型号: dn160; 2.公称压力: 1.6MPa。 3.连接方式: 热熔连接	8	只	453	3624
4	电熔正三通	中通	江苏中通管业有限公司	1.规格型号: dn160; 2.公称压力: 1.6MPa。 3.连接方式: 热熔连接	1.规格型号: dn160; 2.公称压力: 1.6MPa。 3.连接方式: 热熔连接	3	只	637	1911
5	电熔法兰及法兰盘片	中通	江苏中通管业有限公司	1.规格型号: dn160; 2.公称压力: 1.6MPa。 3.连接方式: 热熔连接	1.规格型号: dn160; 2.公称压力: 1.6MPa。 3.连接方式: 热熔连接	4	只	869	3476
6	沟槽转换法兰	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1.公称直径: XGQT08-165-1.6; 2.公称压力: 1.6MPa;	1.公称直径: XGQT08-165-1.6; 2.公称压力: 1.6MPa;	6	只	158	948
7	热镀锌钢管	正金元	常州市宝发金属材料有限公司	1.公称口径: DN150; 2.连接方式: 沟槽连接	1.公称口径: DN150; 2.连接方式: 沟槽连接	32	米	244	7808
8	沟槽式 90° 弯头	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1.规格型号: XGQT01-165-2.5; 2.公称压力: 2.5MPa;	1.规格型号: XGQT01-165-2.5; 2.公称压力: 2.5MPa;	8	只	124	992
9	沟槽式 刚性接头	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1.规格型号: XGQT1-165-2.5; 2.公称压力: 2.5MPa;	1.规格型号: XGQT1-165-2.5; 2.公称压力: 2.5MPa;	20	只	89	1780
10	水泵接合器	铁扇	安徽华星消防设备(集团)有限公司	1.规格: SQS150 含配套辅件 2.满足 GB 3446-2013 要求。	1.规格: SQS150 含配套辅件 2.满足 GB 3446-2013 要求。	2	只	2890	5780
11	喷淋水泵接合器 窨井及井盖	无需在中小企业声明函中体现	无需在中小企业声明函中体现	砌筑: 1600*1300, 含水泥井盖	砌筑: 1600*1300, 含水泥井盖	1	座	7720	7720
12	消防管道保温	禾威	禾威新材料江苏有限公司	橡塑+铝皮 保温厚度:30mm; B1 级	橡塑+铝皮 保温厚度:30mm; B1 级	20	米	211	4220
13	DN150 管 穿墙开孔封堵	无需在中小企业声明函中体现	无需在中小企业声明函中体现	开孔尺寸Ø200	开孔尺寸Ø200	2	处	175	350

14	新旧管对接 (含旧管局部拆除)	无需在中小企业声明函中体现	无需在中小企业声明函中体现	新旧管对接含旧管局部拆除	新旧管对接含旧管局部拆除	1	处	750	750	
15	沟槽盲板	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1.规格型号: XGQT09-165-2.5; 2.公称压力: 2.5MPa;	1.规格型号: XGQT09-165-2.5; 2.公称压力: 2.5MPa;	1	个	67	67	
21	小计(元)									69456

八、各栋地下室消火栓管道检查维修试压采购及安装

1	每栋各单元地下室消火栓管道检查、试压、维修	无需在中小企业声明函中体现	无需在中小企业声明函中体现	综合考虑,确保系统正常运行(41#-58#楼,不含商铺)	综合考虑,确保系统正常运行(41#-58#楼,不含商铺)	16	栋	2600	41600
2	热镀锌钢管	正金元	常州市宝发金属材料有限公司	1.公称口径: DN100; 2.连接方式: 沟槽连接	1.公称口径: DN100; 2.连接方式: 沟槽连接	627	米	188	117876
3	热镀锌钢管	正金元	常州市宝发金属材料有限公司	1.公称口径: DN65; 2.连接方式: 沟槽连接	1.公称口径: DN65; 2.连接方式: 沟槽连接	31	米	153	4743
4	沟槽式弯头	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1.规格型号: XGQT01-114-2.5; 2.公称压力: 2.5MPa;	1.规格型号: XGQT01-114-2.5; 2.公称压力: 2.5MPa;	475	只	66	31350
5	沟槽式弯头	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1.规格型号: XGQT01-76-2.5; 2.公称压力: 2.5MPa;	1.规格型号: XGQT01-76-2.5; 2.公称压力: 2.5MPa;	44	只	32	1408
6	沟槽式接头	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1.规格型号: XGQT1-114-2.5; 2.公称压力: 2.5MPa;	1.规格型号: XGQT1-114-2.5; 2.公称压力: 2.5MPa;	1399	只	54	75546
7	沟槽式接头	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1.规格型号: XGQT1-76-2.5; 2.公称压力: 2.5MPa;	1.规格型号: XGQT1-76-2.5; 2.公称压力: 2.5MPa;	101	只	28	2828
8	机械三通	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1.规格型号: XGQT3-114×76~33-2.5; 2.公称压力: 2.5MPa;	1.规格型号: XGQT3-114×76~33-2.5; 2.公称压力: 2.5MPa;	22	只	77	1694
9	沟槽式正三通	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1.规格型号: XGQT03-114-2.5; 2.公称压力: 2.5MPa;	1.规格型号: XGQT03-114-2.5; 2.公称压力: 2.5MPa;	21	只	86	1806

10	沟槽转换法兰	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1. 公称直径: XGQT08-114-1.6; 2. 公称压力: 1.6MPa;	1. 公称直径: XGQT08-114-1.6; 2. 公称压力: 1.6MPa;	218	只	90	19620
11	支架制作安装	无需在中小企业声明函中体现	无需在中小企业声明函中体现	热镀锌角钢 3#-5#	热镀锌角钢 3#-5#	1370	kg	23	31510
12	波纹管补偿器	御威	山西隆达御威流体控制设备股份有限公司	1. 名称: 波纹补偿器; 2. 规格型号: DN100 3. 连接方式: 法兰连接	1. 名称: 波纹补偿器; 2. 规格型号: DN100 3. 连接方式: 法兰连接	1	只	670	670
13	明杆闸阀	御威	山西隆达御威流体控制设备股份有限公司	规格型号: Z41X-16 DN100; 标准: 国标;	1. 规格型号: Z41X-16 DN100; 2. 标准: 国标; 3. 根据 GB/T13927-2008, 提供国家认可的检测机构出具的检验报告, 并检验合格。	46	只	1210	55660
14	对夹式手板蝶阀	常水	常水科技集团有限公司	1. 规格型号: D71X-16 DN100; 2. 连接方式: 沟槽连接	1. 规格型号: D71X-16 DN100; 2. 连接方式: 沟槽连接 ▲3. 根据 GB/T12238-2008, 提供国家认可的检测机构出具的检验报告, 并检验合格。	62	只	580	35960
15	地下室消火栓立管新旧管对接 (含旧管拆除及原出户管封堵)	川克	山东鲁源消防科技有限公司	地下室消火栓立管对接, 含旧管拆除及原出户管封堵 (10#-16#楼)	地下室消火栓立管对接, 含旧管拆除及原出户管封堵 (10#-16#楼)	18	单元	650	11700
16	地下室消防箱新旧管对接 (含旧管拆除及原出户管封堵)	无需在中小企业声明函中体现	无需在中小企业声明函中体现	地下室消防箱新旧管对接, 含旧管拆除及原出户管封堵 (10#-16#楼)	地下室消防箱新旧管对接, 含旧管拆除及原出户管封堵 (10#-16#楼)	22	处	500	11000
17	室外进户管新旧管对接 (含旧管拆除及原出户管封堵)	无需在中小企业声明函中体现	无需在中小企业声明函中体现	室外出户管新旧管对接和封堵 (41#-58#楼, 不含商铺) 一栋楼 2 处	室外出户管新旧管对接和封堵 (41#-58#楼, 不含商铺) 一栋楼 2 处	32	处	750	24000

	堵)								
18	DN100 管 穿墙开 孔封堵	无需 在中 小企 业声 明函 中体 现	无需在 中小 企业 声明 函中 体现	开孔尺寸Ø150 (41#-58#楼, 不 含商 铺)一 栋楼 2处	开孔尺寸Ø150 (41#- 58#楼, 不含商 铺)一 栋楼 2处	32	处	122	3904
19	消防管 道标记	无需 在中 小企 业声 明函 中体 现	无需在 中小 企业 声明 函中 体现	色圈和水流方向 箭头标记 (10#- 16#楼)	色圈和水流方向箭头 标记 (10#-16#楼)	627	米	6	3762
20	住宅部 分地下 室消火 栓管道 试压	无需 在中 小企 业声 明函 中体 现	无需在 中小 企业 声明 函中 体现	地下室消火栓 管道试压 (10#- 16#、41#-58# 楼) 不含商 铺	地下室消火栓管道 试压 (10#-16#、41#- 58#楼) 不含商 铺	23	栋	3200	73600
21				1 小计 (元)					550237

九、各单元内消火栓立管检查维修采购及安装(共 23 栋楼)

1	每栋各 单元消 火栓立 管检查、 试压、 维修、 试压	无需 在中 小企 业声 明函 中体 现	无需在 中小 企业 声明 函中 体现	综合考虑, 确保 系统正常 运行。	综合考虑, 确保系 统正常 运行。	62	单 元	1750	108500
2	消防箱 门	泰州 太平 洋	泰州市 太平洋 消防器 材有限 公司	1. 材质: 铝合 金; 2. 规格型号: 1000*700;综合考 虑; 3. 玻璃厚度: 3mm	1. 材质: 铝合金; 2. 规格型号: 1000*700;综合考 虑; 3. 玻璃厚度: 3mm	83	扇	175	14525
3	室内消 火栓栓 头	铁扇	安徽华 星消防 设备 (集 团)有 限公司	1. 规格: SNW65- 1;	1. 规格: SNW65-1; 2. 满足 GB 3445-2018 要求。	95	只	56	5320
4	直流水 枪	泰州 太平 洋	泰州市 太平洋 消防器 材有限 公司	型号: QZ3.5/7.5	型号: QZ3.5/7.5	65	只	137	8905
5	消防水 带	扬州 太平 洋	扬州市 太平洋 消防器 材有限 公司	1. 型号: 水带 8- 65-25; 2. 材质: 涤纶长 丝/涤纶长 丝-合成 橡胶。	1. 型号: 水带 8-65- 25; 2. 材质: 涤纶长 丝/涤纶长 丝-合成 橡胶。 3. 满足 GB 6246-2011 要求。	397	条	168	66696
6	沟槽式 刚性接 头	川克	山东鲁 源消防 科技有	1. 规格型号: XGQT1-114-2.5; 2. 公称压力:	1. 规格型号: XGQT1- 114-2.5; 2. 公称压力:	37	只	54	1998

			限公司	2.5MPa;	2.5MPa;				
7	小计(元)								205944
十、非机动车地下室消火栓管道检查维修试压采购及安装(共23栋楼)									
1	消防箱门更换	泰州太平洋	泰州市太平洋消防器材有限公司	1. 材质: 铝合金; 2. 规格型号: 800*650;综合考虑; 3. 玻璃厚度: 3mm	1. 材质: 铝合金; 2. 规格型号: 800*650;综合考虑; 3. 玻璃厚度: 3mm	41	扇	137	5617
2	消防箱拆除	无需在中小企业声明函中体现	无需在中小企业声明函中体现	消火栓箱规格 800×650×240	消火栓箱规格 800×650×240	5	只	62	310
3	消防箱	泰州太平洋	泰州市太平洋消防器材有限公司	1. 材质: 铝合金; 2. 规格型号: 800*650*240; 3. 含栓头水枪水带等配套设施	1. 材质: 铝合金; 2. 规格型号: 800*650*240; 3. 含栓头水枪水带等配套设施 4. 根据 GB/T 1456-2019, 提供国家认可的检测机构出具的检验报告, 并检验合格。	5	只	750	3750
4	直流水枪	泰州太平洋	泰州市太平洋消防器材有限公司	型号: QZ3.5/7.5	型号: QZ3.5/7.5	14	只	56	784
5	室内消火栓栓头	铁扇	安徽华星消防设备(集团)有限公司	1. 规格: SNW65-1;	1. 规格: SNW65-1; 2. 满足 GB 3445-2018 要求。	26	只	137	3562
6	消防水带	扬州太平洋	扬州市太平洋消防器材有限公司	1. 型号: 水带 8-65-25; 2. 材质: 涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶。	1. 型号: 水带 8-65-25; 2. 材质: 涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶。 3. 满足 GB 6246-2011 要求。	60	条	168	10080
7	热镀锌钢管	正金元	常州市宝发金属材料有限公司	1. 公称口径: DN100; 2. 连接方式: 沟槽连接	1. 公称口径: DN100; 2. 连接方式: 沟槽连接	6	米	188	1128
8	热镀锌钢管	正金元	常州市宝发金属材料有限公司	1. 公称口径: DN65; 2. 连接方式: 沟槽连接	1. 公称口径: DN65; 2. 连接方式: 沟槽连接	6	米	153	918
10	沟槽式刚性接头	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1. 规格型号: XGQT1-114-2.5; 2. 公称压力: 2.5MPa;	1. 规格型号: XGQT1-114-2.5; 2. 公称压力: 2.5MPa;	48	只	54	2592

11	小计 (元)							28741	
十一、地下车库喷淋和消火栓管道检查维修试压采购及安装									
1	消防箱门更换	泰州太平洋	泰州市太平洋消防器材有限公司	1. 材质: 铝合金; 2. 规格型号: 1800*700;综合考虑; 3. 玻璃厚度: 3mm	1. 材质: 铝合金; 2. 规格型号: 1800*700;综合考虑; 3. 玻璃厚度: 3mm	14	扇	260	3640
2	消防箱拆除	无需在中小企业声明函中体现	无需在中小企业声明函中体现	消火栓箱规格 1800×700×240	消火栓箱规格 1800×700×240	7	只	120	840
3	消防箱	泰州太平洋	泰州市太平洋消防器材有限公司	1. 材质: 铝合金; 2. 规格型号: 1800*700;综合考虑; 3. 玻璃厚度: 3mm	1. 材质: 铝合金; 2. 规格型号: 1800*700;综合考虑; 3. 玻璃厚度: 3mm	7	只	1980	13860
4	直流水枪	泰州太平洋	泰州市太平洋消防器材有限公司	型号: QZ3.5/7.5	型号: QZ3.5/7.5	7	只	56	392
5	室内消火栓栓头	铁扇	安徽华星消防设备(集团)有限公司	1. 规格: SNW65-1;	1. 规格: SNW65-1; 2. 满足 GB 3445-2018 要求。	21	只	137	2877
6	消防水带	扬州太平洋	扬州市太平洋消防器材有限公司	1. 型号: 水带 8-65-25; 2. 材质: 涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶。	1. 型号: 水带 8-65-25; 2. 材质: 涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶。 3. 满足 GB 6246-2011 要求。	21	条	168	3528
7	对夹式手扳蝶阀	常水	常水科技集团有限公司	1. 规格型号: D71X-16 DN100; 2. 连接方式: 法兰连接	1. 规格型号: D71X-16 DN100; 2. 连接方式: 法兰连接 3. 根据 GB/T12238-2008, 提供国家认可的检测机构出具的检验报告, 并检验合格。	2	只	580	1160
8	明杆闸阀	御威	山西隆达御威流体控制设备股份有限公司	1. 规格型号: Z41X-16 DN100; 2. 标准: 国标;	1. 规格型号: Z41X-16 DN100; 2. 标准: 国标; 3. 根据 GB/T13927-2008, 提供国家认可的检测机构出具的检验报告, 并检验合格。	3	个	1210	3630
9	DN150 管穿墙开孔封堵	无需在中小企业声明函中体现	无需在中小企业声明函中体现	开孔尺寸Ø200	开孔尺寸Ø200	2	处	175	350

		明函中体现	现						
10	DN100 管 穿墙开 孔封堵	无需在 中小企 业声明 函中体 现	无需在 中小企 业声明 函中体 现	开孔尺寸 Ø150	开孔尺寸 Ø150	4	处	122	488
11	喷淋管、 消火栓 新旧管 对接， 含旧管 局部拆 除	无需在 中小企 业声明 函中体 现	无需在 中小企 业声明 函中体 现	新旧管对 接含旧 管局部 拆除	新旧管对 接含旧 管局部 拆除	3	处	750	2250
12	沟槽盲 板	川克	山东鲁 源消防 科技有 限公司	1. 规格型号： XGQT09-165- 2.5； 2. 公称压力： 2.5MPa；	1. 规格型号：XGQT09- 165-2.5； 2. 公称压力： 2.5MPa；	1	个	67	67
13	沟槽盲 板	川克	山东鲁 源消防 科技有 限公司	1. 规格型号： XGQT09-114- 2.5； 2. 公称压力： 2.5MPa；	1. 规格型号：XGQT09- 114-2.5； 2. 公称压力： 2.5MPa；	4	个	36	144
14	湿式报 警阀组	河埭	无锡市 河埭消 防机械 电器有 限公司	1. 规格型号： DN150； 2. 连接方式：法 兰连接	1. 规格型号：DN150； 2. 连接方式：法兰连 接	1	个	9430	9430
15	信号蝶 阀	川安	川安消 防实业 有限公 司	1. 规格型号： DN150； 2. 连接方式：法 兰连接	1. 规格型号：DN150； 2. 连接方式：法兰连 接	2	只	2217	4434
16	沟槽转 换法兰	川克	山东鲁 源消防 科技有 限公司	1. 公称直径： XGQT08-165- 1.6； 2. 公称压力： 1.6MPa；	1. 公称直径：XGQT08- 165-1.6； 2. 公称压力： 1.6MPa；	6	只	158	948
17	沟槽转 换法兰	川克	山东鲁 源消防 科技有 限公司	1. 公称直径： XGQT08-114- 1.6； 2. 公称压力： 1.6MPa；	1. 公称直径：XGQT08- 114-1.6； 2. 公称压力： 1.6MPa；	10	只	90	900
18	沟槽式 90°弯 头	川克	山东鲁 源消防 科技有 限公司	1. 规格型号： XGQT01-165- 2.5； 2. 公称压力： 2.5MPa；	1. 规格型号：XGQT01- 165-2.5； 2. 公称压力： 2.5MPa；	4	只	124	496
19	沟槽式 90°弯 头	川克	山东鲁 源消防 科技有 限公司	1. 规格型号： XGQT01-114- 2.5； 2. 公称压力： 2.5MPa；	1. 规格型号：XGQT01- 114-2.5； 2. 公称压力： 2.5MPa；	4	只	66	264
33	沟槽正 三通	川克	山东鲁 源消防 科技有 限公司	1. 规格型号： XGQT03-114- 2.5； 2. 公称压力： 2.5MPa；	1. 规格型号：XGQT03- 114-2.5； 2. 公称压力： 2.5MPa；	3	个	86	258

20	喷淋头	河埭	无锡市河埭消防机械电器有限公司	1. 直立型喷淋头; 2. 连接方式: 螺纹连接	1. 直立型喷淋头; 2. 连接方式: 螺纹连接	302	个	26	7852
22	热镀锌钢管	方裕	常州方裕物资有限公司	1. 公称口径: DN25; 2. 连接方式: 螺纹连接	1. 公称口径: DN25; 2. 连接方式: 螺纹连接	12	米	42	504
22	热镀锌钢管	正金元	常州市宝发金属材料有限公司	1. 公称口径: DN100; 2. 连接方式: 沟槽连接	1. 公称口径: DN100; 2. 连接方式: 沟槽连接	86	米	188	16168
23	沟槽式接头	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1. 规格型号: XGQT1-165-2.5; 2. 公称压力: 2.5MPa;	1. 规格型号: XGQT1-165-2.5; 2. 公称压力: 2.5MPa;	16	个	89	1424
24	沟槽式接头	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1. 规格型号: XGQT1-114-2.5; 2. 公称压力: 2.5MPa;	1. 规格型号: XGQT1-114-2.5; 2. 公称压力: 2.5MPa;	28	个	54	1512
25	喷淋消防栓管道试压	无需在中小企业声明函中体现	无需在中小企业声明函中体现	喷淋消防栓管道试压	喷淋消防栓管道试压	1	项	3500	3500
26	小计 (元)								80916

十二、楼顶消防栓管道检查维修试压采购安装及保温

1	旧镀锌钢管及保温拆除	无需在中小企业声明函中体现	无需在中小企业声明函中体现	管道规格 DN65-DN100 综合考虑 (10#-16#楼)	管道规格 DN65-DN100 综合考虑 (10#-16#楼)	822	m	25	20550
2	试验消防栓箱拆除	无需在中小企业声明函中体现	无需在中小企业声明函中体现	消防栓箱规格 800×650×240	消防栓箱规格 800×650×240	23	只	62	1426
3	热镀锌钢管	正金元	常州市宝发金属材料有限公司	1. 公称口径: DN100; 2. 连接方式: 沟槽连接	1. 公称口径: DN100; 2. 连接方式: 沟槽连接	796	米	188	149648
4	热镀锌钢管	正金元	常州市宝发金属材料有限公司	1. 公称口径: DN65; 2. 连接方式: 沟槽连接	1. 公称口径: DN65; 2. 连接方式: 沟槽连接	46	米	153	7038
5	消防管道保温	禾威	禾威新材料江苏有限公司	橡塑+铝皮 保温厚度:30mm; B1 级	橡塑+铝皮 保温厚度:30mm; B1 级	822	米	211	173442

6	沟槽式弯头	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1. 规格型号: XGQT01-114-2.5; 2. 公称压力: 2.5MPa;	1. 规格型号: XGQT01-114-2.5; 2. 公称压力: 2.5MPa;	76	只	66	5016
7	沟槽式弯头	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1. 规格型号: XGQT01-76-2.5; 2. 公称压力: 2.5MPa;	1. 规格型号: XGQT01-76-2.5; 2. 公称压力: 2.5MPa;	23	只	32	736
8	沟槽式接头	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1. 规格型号: XGQT1-114-2.5; 2. 公称压力: 2.5MPa;	1. 规格型号: XGQT1-114-2.5; 2. 公称压力: 2.5MPa;	236	只	54	12744
9	沟槽式接头	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1. 规格型号: XGQT1-76-2.5; 2. 公称压力: 2.5MPa;	1. 规格型号: XGQT1-76-2.5; 2. 公称压力: 2.5MPa;	69	只	28	1932
10	沟槽式正三通	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1. 规格型号: XGQT03-114-2.5; 2. 公称压力: 2.5MPa;	1. 规格型号: XGQT03-114-2.5; 2. 公称压力: 2.5MPa;	4	只	86	344
11	沟槽式三通	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1. 规格型号: XGQT13-114*76*114-2.5; 2. 公称压力: 2.5MPa;	1. 规格型号: XGQT13-114*76*114-2.5; 2. 公称压力: 2.5MPa;	23	只	32	736
12	沟槽转换法兰	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1. 公称直径: XGQT08-114-1.6; 2. 公称压力: 1.6MPa;	1. 公称直径: XGQT08-114-1.6; 2. 公称压力: 1.6MPa;	36	只	90	3240
13	波纹管补偿器	御威	山西隆达御威流体控制设备股份有限公司	1. 名称: 波纹补偿器; 2. 规格型号: DN100 3. 连接方式: 法兰连接	1. 名称: 波纹补偿器; 2. 规格型号: DN100 3. 连接方式: 法兰连接	1	只	670	670
15	对夹式手板蝶阀	常水	常水科技集团有限公司	1. 规格型号: D71X-16 DN100; 2. 连接方式: 沟槽连接	1. 规格型号: D71X-16 DN100; 2. 连接方式: 沟槽连接 3. 根据 GB/T12238-2008, 提供国家认可的检测机构出具的检验报告, 并检验合格。	32	只	580	18560
16	沟槽转丝接异径管	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1. 规格型号: XGQT03-114*33.7-2.5; 2. 公称压力: 2.5MPa;	1. 规格型号: XGQT03-114*33.7-2.5; 2. 公称压力: 2.5MPa;	23	只	65	1495
17	铜球阀	御威	山西隆达御威流体控制设备股份有限公司	1. 规格型号: Q11F-16T DN25; 2. 连接方式: 螺纹连接	1. 规格型号: Q11F-16T DN25; 2. 连接方式: 螺纹连接	46	只	55	2530
18	自动排气阀	御威	山西隆达御威	1. 规格型号: B21X-16T DN25;	1. 规格型号: B21X-16T DN25;	23	只	110	2530

			流体控制设备股份有限公司	2. 连接方式：螺纹连接	2. 连接方式：螺纹连接				
19	压力表	富阳	杭州富阳宏盛仪表厂	1. 型号：Y-100； 2. 测量范围：0~1.6(MPa) 3、配缓冲管	1. 型号：Y-100； 2. 测量范围：0~1.6(MPa) 3、配缓冲管	23	只	120	2760
20	试验消防箱	泰州太平洋	泰州市太平洋消防器材有限公司	1. 材质：铝合金； 2. 规格型号：800*650*240； 3. 含栓头水枪水带等配套设施	1. 材质：铝合金； 2. 规格型号：800*650*240； 3. 含栓头水枪水带等配套设施 4. 根据 GB/T 14561-2019，提供国家认可的检测机构出具的检验报告，并检验合格。	23	只	950	21850
22	管道支架制作安装	无需在中小企业声明函中体现	无需在中小企业声明函中体现	热镀锌角钢 3#-5#	热镀锌角钢 3#-5#	630	kg	23	14490
23	管材吊装费用	无需在中小企业声明函中体现	无需在中小企业声明函中体现	新旧管道吊装	新旧管道吊装	7	栋	1875	13125
24	消火栓管道试压	无需在中小企业声明函中体现	无需在中小企业声明函中体现	消火栓管道试压	消火栓管道试压	16	栋	2100	33600
24	小计（元）								488462
合 计						2865095.8			

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

5.所有分项内涉及品牌的，应当列明品牌

投标人名称（加盖公章）常州三诚消防工程技术有限公司

日期：2025年12月29日