

南通博物苑主馆区展馆设备更新及智能化改造项目展柜招标清单

序号	名称	规格型号	单位	数量	综合单价 (元)	合价 (元)	备注	投标品牌
一层基本陈列厅								
1	通柜	1、规格：进深1500mm以内，高度在3200mm以内； 2、柜内环境要求：柜内使用的制作材料、装饰材料和辅助展具材料，均应为环保材料； 3、展柜密封性要求：展柜换气率 $\leq 0.5d-1$ ■4、骨架、箱体：采用标准型金属或复合型坚固材料柜体结构，应耐腐蚀或作防腐蚀处理，箱体包饰型材表面静电喷涂，厚度 $\geq 1.5mm$ ； ■5、玻璃：6+6低反夹胶玻璃/8+8低反夹胶玻璃； 6、开启方式：电动平板开启/手动掀起开启	m2	34.25	11700.00	400725.00		旺达
2	龕柜	1、规格：进深1000mm以内； 2、柜内环境要求：柜内使用的制作材料、装饰材料和辅助展具材料，均应为环保材料； 3、展柜密封性要求：展柜换气率 $\leq 0.5d-1$ ■4、骨架、箱体：采用标准型金属或复合型坚固材料柜体结构，应耐腐蚀或作防腐蚀处理，箱体包饰型材表面静电喷涂，厚度 $\geq 1.5mm$ ； ■5、玻璃：6+6低反夹胶玻璃/8+8低反夹胶玻璃； 6、开启方式：电动平板开启/手动掀起开启	m	29.10	16200.00	471420.00		旺达

南通博物苑主馆区展馆设备更新及智能化改造项目展柜招标清单

序号	名称	规格型号	单位	数量	综合单价 (元)	合价 (元)	备注	投标品牌
3	桌面柜	1、规格：进深或高度在1000mm以内； 2、柜内环境要求：柜内使用的制作材料、装饰材料和辅助展具材料，均应为环保材料； 3、展柜密封性要求：展柜换气率 $\leq 0.5d-1$ ■4、骨架、箱体：采用标准型金属或复合型坚固材料柜体结构，应耐腐蚀或作防腐蚀处理，箱体包饰型材表面静电喷涂，厚度 $\geq 1.5mm$ ； ■5、玻璃：6+6低反夹胶玻璃/8+8低反夹胶玻璃； 6、开启方式：电动平板开启/手动掀起开启	m	3.90	16200.00	63180.00		旺达
4	桌面柜	1、规格：进深或高度在1000mm以外； 2、柜内环境要求：柜内使用的制作材料、装饰材料和辅助展具材料，均应为环保材料； 3、展柜密封性要求：展柜换气率 $\leq 0.5d-1$ ■4、骨架、箱体：采用标准型金属或复合型坚固材料柜体结构，应耐腐蚀或作防腐蚀处理，箱体包饰型材表面静电喷涂，厚度 $\geq 1.5mm$ ； ■5、玻璃：6+6低反夹胶玻璃/8+8低反夹胶玻璃； 6、开启方式：电动平板开启/手动掀起开启	m	19.10	18000.00	343800.00		旺达

南通博物苑主馆区展馆设备更新及智能化改造项目展柜招标清单

序号	名称	规格型号	单位	数量	综合单价 (元)	合价 (元)	备注	投标品牌
5	平柜	1、规格：宽度或高度在1000mm以内； 2、柜内环境要求：柜内使用的制作材料、装饰材料和辅助展具材料，均应为环保材料； 3、展柜密封性要求：展柜换气率 $\leq 0.5d-1$ ■4、骨架、箱体：采用标准型金属或复合型坚固材料柜体结构，应耐腐蚀或作防腐蚀处理，箱体包饰型材表面静电喷涂，厚度 $\geq 1.5mm$ ； ■5、玻璃：6+6低反夹胶玻璃/8+8低反夹胶玻璃； 6、开启方式：电动平板开启/手动掀起开启	m	8.10	16200.00	131220.00		旺达
6	独立柜	1、规格：900mm*900mm*2400mm； 2、柜内环境要求：柜内使用的制作材料、装饰材料和辅助展具材料，均应为环保材料； 3、展柜密封性要求：展柜换气率 $\leq 0.5d-1$ ■4、骨架、箱体：采用标准型金属或复合型坚固材料柜体结构，应耐腐蚀或作防腐蚀处理，箱体包饰型材表面静电喷涂，厚度 $\geq 1.5mm$ ； ■5、玻璃：6+6低反夹胶玻璃/8+8低反夹胶玻璃； 6、开启方式：电动平板开启/手动掀起开启	台	1.00	28800.00	28800.00		旺达

南通博物苑主馆区展馆设备更新及智能化改造项目展柜招标清单

序号	名称	规格型号	单位	数量	综合单价 (元)	合价 (元)	备注	投标品牌
7	恒湿机	主机大小：长≤900mm*宽≤600mm*高≤1625mm 重量：< 250KG（水箱空），〈350KG（水箱满） 电源：220V 50Hz 30A（配16A插座） 最小/最大功率：1200W/3500W 最大工作电流：23A 显示和控制方式：10寸图式触摸操作终端 供水管：内径6mm 空气过滤介体：HEPA+活性炭 水过滤体：前置过滤 气管：主管道内径50mm,副管道内径20mm 去水：地面去水口/去水盘。 调控容量：在工作温度15-32℃，湿度30%-80%，气流可 供应≤100m³的展柜（展柜密闭性：≤2次/天换气率的条件下）。	台	2	62000.00	124000.00		旺达

南通博物苑主馆区展馆设备更新及智能化改造项目展柜招标清单

序号	名称	规格型号	单位	数量	综合单价 (元)	合价 (元)	备注	投标品牌
8	恒湿机	主机大小：长≤600mm*宽≤330mm*高≤170mm 重量：11.9KG 额定电压及频率：220V 50Hz 最小/最大功率：25W/320W（电源需预留10A三插） 显示：4.3寸多参数液晶屏，实时显示各类参数及工作状态 噪音：45dB 出入气管：内径20mm 调控容量：在工作温度15-32℃，RH30%-70%时，可提供 气流给一个≤10m³的展柜（展柜密闭性≤1次/天换气率的 条件下）。 可单机使用，也可配合环境监测系统使用。 可选配自动补水装置。	台	1	13000.00	13000.00		维塔
9	恒湿机	主机大小：长≤400mm*宽≤330mm*高≤170mm 额定电压及频率：220V 50Hz 最小/最大功率：15W/165W（电源需预留10A三插） 显示：3.5寸多参数液晶屏，实时显示各类参数及工作状态 自带溢水自动蒸发模块 噪音：45dB 出入气管：内径20mm 调控容量：在工作温度15-32℃，RH35%-70%时，气流可 供一个≤5m³的展柜（展柜密闭性：≤1次/天换气率的条件 下）	台	14	7500.00	105000.00		维塔

南通博物苑主馆区展馆设备更新及智能化改造项目展柜招标清单

序号	名称	规格型号	单位	数量	综合单价 (元)	合价 (元)	备注	投标品牌
		小计				1681145.00		
一层专题陈列厅								
10	通柜	1、规格：进深1500mm以内，高度在3200mm以内； 2、柜内环境要求：柜内使用的制作材料、装饰材料和辅助展具材料，均应为环保材料； 3、展柜密封性要求：展柜换气率 $\leq 0.5d-1$ ； ■4、骨架、箱体：采用标准型金属或复合型坚固材料柜体结构，应耐腐蚀或作防腐蚀处理，箱体包饰型材表面静电喷涂，厚度 $\geq 1.5mm$ ； ■5、玻璃：6+6低反夹胶玻璃/8+8低反夹胶玻璃； 6、开启方式：电动平板开启/手动掀起开启	m2	84.13	11700.00	984321.00		旺达
11	桌面柜	1、规格：进深或高度在1000mm以内； 2、柜内环境要求：柜内使用的制作材料、装饰材料和辅助展具材料，均应为环保材料； 3、展柜密封性要求：展柜换气率 $\leq 0.5d-1$ ； ■4、骨架、箱体：采用标准型金属或复合型坚固材料柜体结构，应耐腐蚀或作防腐蚀处理，箱体包饰型材表面静电喷涂，厚度 $\geq 1.5mm$ ； ■5、玻璃：6+6低反夹胶玻璃/8+8低反夹胶玻璃； 6、开启方式：电动平板开启/手动掀起开启	m	1.80	16200.00	29160.00		旺达

南通博物苑主馆区展馆设备更新及智能化改造项目展柜招标清单

序号	名称	规格型号	单位	数量	综合单价 (元)	合价 (元)	备注	投标品牌
12	桌面柜	1、规格：进深或高度在1000mm以外； 2、柜内环境要求：柜内使用的制作材料、装饰材料和辅助展具材料，均应为环保材料； 3、展柜密封性要求：展柜换气率 $\leq 0.5d-1$ ■4、骨架、箱体：采用标准型金属或复合型坚固材料柜体结构，应耐腐蚀或作防腐蚀处理，箱体包饰型材表面静电喷涂，厚度 $\geq 1.5mm$ ； ■5、玻璃：6+6低反夹胶玻璃/8+8低反夹胶玻璃； 6、开启方式：电动平板开启/手动掀起开启	m	2.9	18000.00	52200.00		旺达
13	独立柜	1、规格：500mm*500mm*650mm 2、柜内环境要求：柜内使用的制作材料、装饰材料和辅助展具材料，均应为环保材料； 3、展柜密封性要求：展柜换气率 $\leq 0.5d-1$ ■4、骨架、箱体：采用标准型金属或复合型坚固材料柜体结构，应耐腐蚀或作防腐蚀处理，箱体包饰型材表面静电喷涂，厚度 $\geq 1.5mm$ ； ■5、玻璃：6+6低反夹胶玻璃/8+8低反夹胶玻璃； 6、开启方式：电动平板开启/手动掀起开启	台	1.00	9900.00	9900.00		旺达

南通博物苑主馆区展馆设备更新及智能化改造项目展柜招标清单

序号	名称	规格型号	单位	数量	综合单价 (元)	合价 (元)	备注	投标品牌
14	恒湿机	主机大小：长≤900mm*宽≤600mm*高≤1625mm 重量： < 250KG（水箱空）， <350KG（水箱满） 电源：220V 50Hz 30A（配16A插座） 最小/最大功率：1200W/3500W 最大工作电流：23A 显示和控制方式：10寸图式触摸操作终端 供水管：内径6mm 空气过滤介质：HEPA+活性炭 水过滤体：前置过滤 气管：主管道内径50mm,副管道内径20mm 去水：地面去水口/去水盘。 调控容量：在工作温度15-32℃，湿度30%-80%，气流可 供应≤100m³的展柜（展柜密闭性：≤2次/天换气率的条件下）。	台	1	62000.00	62000.00		维塔

南通博物苑主馆区展馆设备更新及智能化改造项目展柜招标清单

序号	名称	规格型号	单位	数量	综合单价 (元)	合价 (元)	备注	投标品牌
15	恒湿机	主机大小：长≤400mm*宽≤330mm*高≤170mm 额定电压及频率：220V 50Hz 最小/最大功率：15W/165W（电源需预留10A三插） 显示：3.5寸多参数液晶屏，实时显示各类参数及工作状态 自带溢水自动蒸发模块 噪音：45dB 出入气管：内径20mm 调控容量：在工作温度15-32℃，RH35%-70%时，气流可供一个≤5m³的展柜（展柜密闭性：≤1次/天换气率的条件下）	台	4	7500.00	30000.00		维塔
		小计				1167581.00		
		合计				2848726.00		