



膨胀罐平面尺寸图

说明

1. 热水机槽钢基础长宽为：2800×1700, 净高度约2600, 热水机净重约1.5吨, 运行重量约2.6吨;
2. 膨胀罐直径尺寸为： $\phi 600$, 膨胀罐净重约0.1吨, 运行重量约0.25;

本图尺寸单位为毫米

北京精开环能科技有限公司				工程名称	
职责	签名	日期	图纸名称	南通中医院项目	
设计					
制图			1#楼中区 10/60℃ 30t/h	第3张	共3张
校核			中央智能卫生热水机平面尺寸图		
审核			比例	重量 (Kg)	