



序号	图例	名称	安装高度	标识	配线及配管说明	序号	图例	名称	安装高度	标识	配线及配管说明
1		单口内网（墙插）	H=300mm	1D	1*UTP6/KBG20	1		读卡器	底边距地1.3米	1MJ	1*UTP6+1*RVV2×1.5/KBG20
2		单口音音网（墙插）	H=300mm	1D	1*UTP6/KBG20	2		出门按钮	底边距地1.3米		1*RVV2×1.5/KBG20
3		吸顶音箱	吸顶安装	1B	300芯金银线/KBG25/WC/FC/CC	3		双门磁力锁	门框安装		1*RVVP4×1.5/KBG20
4		双口内网+语音网（地插）	地面安装	2D	2*UTP6/KBG25	4		单门磁力锁	门框安装		1*RVVP4×1.5/KBG20
5		鹅颈话筒	桌面安装	1B	无线传输						
6		双口外网+政务网（墙插）	H=300mm	2D	2*UTP6/KBG25						
7		单口内网（地插）	地面安装	1D	1*UTP6/KBG20						
8		彩色半球监控摄像机	吸顶安装	1D	1*UTP6/KBG20						

主 管	陶思伟	校 对	朱 丹	江苏时代智慧信息工程设计有限公司 设计证书编号: A232060329	
设计负责人	刘国安	审 核	袁 红		
设 计	陆 莹	出图日期	2024.01	图纸名称	淮阴市公安局一楼数据中心数据弱电平面布置图
图纸编号	DC-018				