



- 1、基础：碎石垫层：5-10cm，基坑尺寸为2.3m*2.3m，井底板尺寸为2.2m×2.2m；
- 2、底板：采用双层双向HRB400钢筋14@200；底板厚度暂估20cm，砼标号C30P6；
- 3、井室：采用钢筋砼C30P6，内配置钢筋HRB400直径14@200的双向钢筋。井壁厚度25cm，暂估深度2m
- 4、盖板：活动混凝土盖板井盖(便于检修)，井盖尺寸同洞口尺寸(暂定2m×2m)，内配HRB400钢筋12@150双向钢筋，板厚18cm。
- 5、爬梯:球墨铸铁爬梯(参照图集97S501-1-65)。
- 6、预制钢筋混凝土横梁(启闭机位置):宽300，厚200，长度根据现场调整、内配HRB400钢筋4根14@200。
- 7、座浆：抹面、勾处、坐浆、三角灰均用M10防水水泥砂浆，厚度2cm。
- 8、井深根据现状管口高程调整，确保出水口管底到井底不少于 30cm。
- 9、接入管道超挖部分用混凝土浇筑或级配砂石填实。