

构造作法一览表

注：以下单位均为:mm

楼/地面	(地砖楼面) 燃烧性能等级: A	LM1	*1: 8-10厚800*800/600*600地砖, 干水泥擦缝	具体位置及范围以平面所示为准
			*2: 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉	• 应满足高级 (A 、 A) 地面防滑安全程度等级
			*3: 水泥浆一道 (内掺建筑胶)	
			*4: LC7.5轻骨料混凝土填充层 (填充层厚度以现场实际找平为准)	
			(以下为土建完成, 仅供参考)	
	(防滑砖楼面) (有防水层) 燃烧性能等级: A	LM2	*1: 8-10厚600*600防滑砖, 干水泥擦缝	具体位置及范围以平面所示为准
			*2: 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉	• 应满足高级 (A 、 A) 地面防滑安全程度等级
			*3: 1.0厚水泥基渗透结晶型防水材料, 用量1.5kg/m²	
			盥洗室防水上翻1200mm, 其他位置上翻300mm	
			*4: 1.5厚聚氨酯防水层一道	
			*5: 20厚1:3水泥砂浆找坡层, 抹平	
			*6: LC7.5轻骨料混凝土填充层 (填充层厚度以现场实际找平为准)	
楼/地面	(防静电地板) 燃烧性能等级: A	LM3	(以下为土建完成, 仅供参考)	
			*7: 现浇钢筋混凝土楼板, 板面随浇随抹平	
			(以下为土建完成, 仅供参考)	
			现浇钢筋混凝土楼板, 板面随浇随抹平	
			*1: 150-250架空防静电地板 (支架高度根据设计)	具体位置及范围以平面所示为准
	环氧地坪 燃烧性能等级: B1	LM4	*2: 混凝土封闭剂一道	
			*2: 界面剂一道	
			*3: 20厚DS M15砂浆找平层	
			*4: 界面剂一道	
			(以下为土建完成, 仅供参考)	
			5: 现浇钢筋混凝土楼板, 板面随浇随抹平	
			*1: 1厚环氧树脂涂层面层 (面涂3-4道)	具体位置及范围以平面所示为准
顶面	石膏板吊顶 燃烧性能等级: A	DM1	*2: 环氧树脂腻子超细找平层	
			*3: 环氧树脂中涂1-2道	
			*4: 环氧树脂底涂1-2道	
			*5: 40厚C25细石混凝土基层随打随抹平, 强度达标后打磨	
			(以下为土建完成, 仅供参考)	
	矿棉板吊顶 燃烧性能等级: A	DM2	6: 现浇钢筋混凝土楼板, 板面随浇随抹平	
			*1: 无机涂料两遍	具体位置及范围以平面所示为准
			*2: 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平。	• 一般为普通石膏板 燃烧性能等级: B1
			*3: 满刷防潮涂料两遍, 纵横方向各一道	• 当纸面石膏板燃烧性能等级为B1级时, 附在轻钢龙骨上可视为A级
			*4: 双层9.5mm厚纸面石膏板, 自攻螺丝拧紧, 钉眼防锈处理	
			*5: 轻钢次龙骨DC50mm*19mm*0.5mm, 中距400; 横撑龙骨C50*19*0.5, 中距600	
			*6: 轻钢主龙骨DU50mm*15mm*1.2mm, 中距1200	
墙面	瓷砖 燃烧性能等级: A	QM1	*7: 吊杆采用 Φ8带丝扣钢筋, 吊点中距1200, 拉拔值不低于2.5Kn	
			*8: 原浇筑楼板面	
	矿棉板吊顶 燃烧性能等级: A	DM2	*1: 矿棉板	具体位置及范围以平面所示为准
			*3: 轻钢次龙骨DC50mm*19mm*0.5mm, 中距400; 横撑龙骨C50*19*0.5, 中距600	• 矿棉板 燃烧性能等级: B1
			*4: 轻钢主龙骨DU50mm*15mm*1.2mm, 中距1200	• 当矿棉板燃烧性能等级为B1级时, 附在轻钢龙骨上可视为A级
			*5: 吊杆采用 Φ8带丝扣钢筋, 吊点中距1200, 拉拔值不低于2.5Kn	
			*6: 原浇筑楼板面	
	瓷砖 燃烧性能等级: A	QM1	*1: 白水泥擦缝 (可采用专业美缝剂)	具体位置及范围以平面所示为准
			*2: 5-7厚墙面前砖 (黏贴前墙砖充分浸湿)	
			*3: 4厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实	
			*4: 1.0厚水泥基渗透结晶型防水材料, 用量1.5kg/m²	
			*5: 挂金属网, 8厚1:0.5:2.5水泥石灰膏浆压入网孔, 分层压实抹平	
墙面	刮腻子涂料墙面 燃烧性能等级: A	QM3	*6: 6厚1:1.6水泥石灰膏打底扫毛或划出纹道	
			*7: 3厚外加剂专用砂浆抹基底或界面剂一道甩毛	
			*8: 喷湿墙面	
			(由于本次才采用墙面砖规格大于400*400, 除以上的工艺作法外应设有更可靠的安全措施, 建议是: 瓷砖上墙前于瓷砖背面满面滚刷专业瓷砖背胶)	
			*1: 涂料饰面 (涂料为无机涂料) (一底两面)	具体位置及范围以平面所示为准
	刮腻子涂料墙面 燃烧性能等级: A	QM3	*2: 2厚面层耐水腻子刮平	• 施涂于A级基材上的无机装修涂料, 可作为A级装修材料使用
			*3: 10厚粉刷石灰膏砂浆分层抹平	
			*4: 3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或界面剂一道甩毛 (甩前喷湿墙面)	
			*5: 蒸压加气混凝土砌块墙	

1. 室内装修材料燃烧性能均应满足《建筑内部装修设计防火规范》要求, 并应符合国家环保, 节能, 防火的相关规定 主材选用需经业主、设计、监理三方认可方可施工。
2. 公共场所的门厅、大厅、走道、室外坡道及经常用水冲洗或潮湿、结露等容易受影响的地面应采用防滑面层, 且应满足高级 (A 、 A) 地面防滑安全程度等级, 所有建筑地面应符合《建筑地面工程防滑技术规程》 JGJ/T331-2014
3. 顶面项目中, 各类龙骨, 吊点所示距离为最大限定距离、实际施工中不得超过其最大限定距离。

隔墙	轻钢龙骨 纸面石膏板隔墙	GQ1	*1:无机涂料/墙纸饰面（根据功能区域不同，装饰面层不同）	具体位置及范围以平面所示为准
	无机涂料饰面 燃烧性能等级：A		*2:满刮2厚面层耐水腻子找平	• 壁纸单位面积纸面小于300g/㎡，燃烧性能等级B1
墙纸饰面（难燃墙纸） 燃烧性能等级：B1			*3:满刮3厚基底防裂腻子分遍找平	• 当纸面石膏板燃烧性能等级为B1级时，附在轻钢龙骨上可视为A级
			*4:12厚普通纸面石膏板	• 施涂于A级基材上的无机装修涂料，可作为A级装修材料使用
			*5:填岩棉，容重100kg/m³	
			*6:QJ38*12*1.0mm通贯龙骨	
			隔墙高度3m以下用一根通贯龙骨，超过3m时每隔1.2m设置一根通贯龙骨	
			*7:QJ75*50*0.8mm厚顶地龙骨，QC73.5*50*0.8mm厚竖龙骨水平间隔300mm	