

A

铁塔类型	基础类型	铁塔型号	基础 型号	数量 (基)	全线基 础数量 (只)	基础外型尺寸（m）		单只材料量					小计				
						桩直径*根 数	桩埋深 (挖方深 及钻孔 深)	桩混凝土 C30(m3)	保护帽 C20(m3)	钢筋(t/ 只)	地脚螺栓 (t/只)	声测管 (kg)	桩混凝土C30(m3)	保护帽 C20(m3)	钢筋(t)	地脚螺栓 (t)	声测管 (kg)
钢管杆	灌注桩单桩	110-EC21GS-Z2(27)	DZ1	1	1	1.6*1	15	31.83	1.70	2.49	0.99	0.00	31.8	1.7	2.5	0.99	0.00
		110-ED21GS-J1(24)	DZ2	1	1	2.0*1	16	53.30	1.90	2.69	1.76	132.25	53.3	1.9	2.7	1.76	132.25
		110-ED21GS-J4(24)	DZ3	4	4	2.4*1	17	81.88	2.20	7.18	2.87	140.32	327.5	8.8	28.7	11.47	561.28
电缆独立平台		电缆独立平台	DZ4	1	1	0.8*1	7	3.80	0.05	0.33	0.06	0.00	3.8	0.1	0.3	0.06	0.00
设计变更废弃钢筋笼重量		110-EC21GS-Z2(27)		1	1					2.49					2.5		
		合计		6	7								416.5	12.5	36.7	14.29	693.53

B

单桩灌注桩基础

C

*本次变更调整原G4：110—DC21GS—Z2为110—DD21S—J4，DZ1响应改为DZ3。

*本次变更调整原G5：110—DD21GS—J4为110—DD21S—J4(终端下线)，基础型式不变。

*本次变更架空土建部分增加基础混凝土C30共50.1m³，保护帽C20共0.5m³，钢筋。HRB400、HPB300共7.2吨(包含2.5吨废弃钢筋笼量)，8.8级地脚螺栓共1.88吨，声测管共140.32kg。

D

江苏省工程勘察设计出图专用章

淮安新业电力设计咨询有限公司

资质证书 A232020323 乙级电力(送电、变电)

编 号 B232059818 丙级测量、勘察(岩土)

江苏省住房和城乡建设厅监制(HD 013)

有效期至二〇二五年九月三十日

专

业

会

签

日

期

淮安新业电力设计咨询有限公司

批 准 李斌

审 定 徐美美

审 核 陆建锋

日 期

校 核 王作玉

设 计 徐美美

制 图

比 例

工 程 名 称 安澜~老子山T接中城财宏 110千伏线路工程

子项名称 综合卷册

施 工 图 设计阶段

图 纸 内 容 基础一览表

专 业 结 构

图 号 S2508S-T0401-05