



注:

1、灯杆高度10米，采用优质Q235系列钢材，灯杆上口径 $\phi 60\text{mm}$ ，下口径 $\phi 180\text{mm}$ ，厚度4mm，法兰 $300*300*16\text{mm}$;

2、光源采用(低压DC12-24V)1x150W模组高光效LED光源，色温4000k，灯具长 $>50\text{cm}$ ，灯具投标产品参数要求:功率按照技术要求 $\pm 5\text{W}$ ，色温 $4000\text{K} \pm 250\text{K}$ ，功率因素0.95，灯具效能 $\geq 160\text{l/m/W}$ ，显色指数 ≥ 70 ，1000h灯具总光通维持率 $>100\%$ 灯具结构要求压铸铝，国标ADC12(最薄处 $>2\text{mm}$)，强度高、结构简洁，便于维修，优质的防尘防水性能，防护等级必须达到IP66，外壳防腐性能I类，防触电保护要达到I类，整灯防雷 $\geq 10\text{KV}$ ，灯杆、灯具抗风等级 52m/s ，严格做到防尘、防虫、防水、防风

2、灯杆须整体热镀锌喷塑处理;

法兰示意图